

Bijlage 5: Reactie Waterschap De Dommel



Op 24 april 2018 ontving ik van u per e-mail het van het concept bestemmingsplan Torenakker ongenummerd te Helvoirt. Het plan voorziet in de realisatie van 1 woning. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Instemming

Ik stem in met het bestemmingsplan in het kader van de watertoetsprocedure.

- De toename van verharding is ingeschat op 150 m². Daardoor is het plan van gering waterhuishoudkundig belang.
- Er wordt in dit plan op een goede manier omgegaan met de waterhuishoudkundige belangen door een infiltratievoorziening van 8 m³ te realiseren op eigen terrein.

Opmerking

De benodigde inhoud van de infiltratievoorziening is berekend met de HNO-Tool. Deze methode wordt niet meer gebruikt binnen Waterschap De Dommel. De nieuwe berekeningsmethode is afgestemd op de toekomstige verwachte weersverwachtingen met toenemende buien. De berekening is als volgt: "afvoerend verhard oppervlak" x 0.06 x "gevoeligheidsfactor". De gevoeligheidsfactor op deze locatie is 1. $150 \times 0,06 \times 1 = 9 \text{ m}^3$. Ik laat het aan de gemeente en de initiatiefnemer of de omvang van de infiltratievoorziening wordt aangepast n.a.v. deze nieuwe kennis.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel