

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï

Stadhouderspark Vught



Rapportnummer: 16.531.02-04

Opdrachtgever: BRO

Contactpersoon: De heer F. Tijhof

Onderzoek: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai
Stadhouderspark Vught

Rapportnummer: 16.531.02-04

Datum: 25 april 2017

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. P.G.H. Kerckhoffs

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeer.....	5
2.2.2	Railverkeer.....	6
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	8
3.1	Wegverkeerslawaaï	8
3.1.1	Geluidzones.....	8
3.1.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde	9
3.1.3	Wettelijke aftrek	9
3.2	Railverkeer.....	10
3.2.1	Geluidzone.....	10
3.2.2	Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde	10
3.3	Cumulatie.....	10
3.3.1	Wet geluidhinder	10
3.3.2	Goede ruimtelijke ordening.....	11
3.4	Bouwbesluit.....	11
3.5	Gemeentelijk geluidbeleid.....	11
4	Rekenresultaten en toetsing	12
4.1	Rekenresultaten.....	12
4.2	Toetsing	12
4.2.1	Toetsing Wgh.....	12
4.2.2	Beoordeling 30 km/h-wegen	13
4.3	Maatregelen.....	13
4.4	Cumulatie	14
4.4.1	Wet geluidhinder	14
4.4.2	Goede ruimtelijke ordening.....	14
4.5	Toets gemeentelijk geluidbeleid	14
5	Conclusie.....	16

Bijlagen

- I Invoergegevens rekenmodellen
- II Rekenresultaten rekenmodellen
- III Tabel geluidbelastingen

1 Inleiding

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï uitgevoerd voor het woningbouwplan Stadhouderspark te Vught. Binnen het plan worden 31 woningen gerealiseerd.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Postweg, Reutsedijk, Kampdijklaan en het doorgaande spoor Eindhoven - 's-Hertogenbosch. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van de kruising Postweg-Kampdijklaan in de gemeente Vught. In navolgende figuur is het plangebied weergegeven.



Figuur 2.1: Ligging plangebied

Woningen zijn zogenoemde geluidgevoelige bestemmingen conform de Wgh. Voor de woningen wordt een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de Postweg, Reutsedijk, Kampdijklaan en het doorgaande spoor Eindhoven - 's-Hertogenbosch. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de Kampdijklaan (deels 30 km/h) en de Louise van Colignylaan (30 km/h).

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeer

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Vught. Het betreffen prognosegegevens voor de jaren 2020 en 2030. Om te komen tot een prognose voor het jaar 2027 zijn de intensiteiten voor de jaren 2020 en 2030 lineair geïnterpoleerd.

De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2027)

Wegvak	Etmaal [mvt/etm.] 2020	Etmaal [mvt/etm.] 2030	Etmaal [mvt/etm.] 2027	Type wegdek	Rij- snelheid [km/uur]
Postweg (Kampdijklaan-Heunweg)	6780	7523	7300	Dubofalt ¹	50
Postweg (Louise de Colignylaan-Kampdijklaan)	3845	4028	3973	Dubofalt ¹	50
Postweg (Poortlaan-Louise de Colignylaan)	3250	3404	3358	Dubofalt ¹	50
Kampdijklaan* (Postweg-Willem de Zwijgerlaan)	752	808	791	Elementen- verharding in keperverband	30
Kampdijklaan (Reutsedijk-Postweg)	3003	3520	3365	Elementen- verharding in keperverband	60
Kampdijklaan (Gementweg-Reutsedijk)	2331	2853	2696	Elementen- verharding in keperverband	60
Reutsedijk	827	830	829	DAB	60
Louise de Colignylaan*	1060	1089	1080	Elementen- verharding in keperverband	30

* niet zoneplichtig

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage I.

2.2.2 Railverkeer

De verkeersgegevens van het doorgaande spoor zijn afkomstig uit het Geluidregister. De gegevens zijn te raadplegen en te downloaden via het geluidregister². Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een recente download van 17 januari 2017.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.21.


De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De rekenpunten zijn gesitueerd op de gevels van de bouwblokken. Uitgangspunt is dat de woningen maximaal 3 bouwlagen hoog worden. De geluidbelastingen zijn gesitueerd in het vrije veld op een rekenhoogte van 1,5; 4,5 en 7,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

In de navolgende figuur is de ligging van de toetspunten weergegeven.

¹ De wegdekcorrectiefactoren zijn afkomstig van de lijst: C_{wegdek}, versie 3-11-2016 van www.infomil.nl. Opgemerkt wordt dat voor middelzware en zware voertuigen de correctiefactoren alleen geldig zijn bij een snelheid van 60 tot 80 km/h. Omdat de snelheid op de Postweg 50 km/h bedraagt is alleen rekening gehouden met de wegdekcorrecties vanwege lichte motorvoertuigen.

² <http://www.geluidregisterspoor.nl/>



Figuur 2.2: Ligging toetspunten

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage I.

3 Toetsingskader

Conform de Wgh dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L_{den} in dB te worden bepaald bij geluidgevoelige objecten. De Wgh geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wgh heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wgh) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wgh).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wgh samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. Overeenkomstig de Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (versie 2008)³ wordt het aantal rijstroken bepaald door de hoofdrijbanen en de parallelbanen. Verbindingsbogen tussen twee rijkswegen en op- en afritten tellen daarbij niet mee. Op- en afritten maken wel deel uit van de weg om de begrenzing van de buitenste rijstrook te bepalen. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Postweg is binnenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Kampdijklaan (deels) en de Reutsedijk zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 1 rijstrook, waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

³ Publicatienummer DVS-2007-010 ISBN-nr. 978-90-369-5757-1 d.d. december 2008

3.1.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wgh. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden woningen

Artikel 83	Situatie	Maximale ontheffingswaarde
lid 1	binnenstedelijke woningen	58 dB
	buitenstedelijke woningen	53 dB
Lid 2	nieuwe binnenstedelijke woningen	63 dB
Lid 3, onder a.	bestaande binnenstedelijke woningen, nieuwe weg	63 dB
Lid 3, onder b.	bestaande buitenstedelijke woningen, nieuwe weg	58 dB
Lid 4	buitenstedelijke agrarische bedrijfswoning	58 dB
Lid 5**	binnenstedelijke vervangende nieuwbouw	68 dB
Lid 6**	vervangende nieuwbouw binnen bebouwde kom en binnen zone van autoweg of autosnelweg*	63 dB
Lid 7**	buitenstedelijke vervangende nieuwbouw	58 dB

* Nieuwe woningen (niet vervangende nieuwbouw) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg zijn overeenkomstig artikel 1 van de Wgh altijd buitenstedelijk gelegen.

** Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, te stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.1.3 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wgh is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting (zonder toepassing van artikel 110g Wgh) niet 56 of 57 dB bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de beschouwde wegen bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.2 Railverkeer

3.2.1 Geluidzone

De zones langs het spoor zijn afhankelijk van de vastgestelde geluidproductieplafond (GPP-waarde) langs het spoor.

Voor het doorgaande spoor Eindhoven – 's-Hertogenbosch heeft het ten opzichte van het plangebied dichtstbijzijnde referentiepunt een waarde van 71,8 dB. Conform het Besluit geluidhinder (Bgh) is in onderhavige situatie een wettelijke geluidzone van 900 meter van toepassing. De van toepassing zijnde geluidzone van het doorgaande spoor overlapt het plangebied.

3.2.2 Voorkeursgrenswaarde en ontheffingswaarde

De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting vanwege het railverkeer bedraagt 55 dB (art. 4.9, lid 1 Bgh) voor nieuwe woningen. De maximale ontheffingswaarde is 68 dB (art. 4.10 Bgh).

3.3 Cumulatie

3.3.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidbronnen.

3.3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de niet-zoneplichtige wegen (30 km/h) en de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelastingen zijn zowel de zoneplichtige wegen en spoorwegen als de niet zoneplichtige wegen (30 km/h) beschouwd. Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen in de nabijheid van het plan is onderzocht.

Voor niet-zoneplichtige wegen en de cumulatieve geluidbelastingen zijn de normen uit de Wgh niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wgh voor een vergelijkbare 50 km-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh).

De cumulatieve geluidbelastingen worden exclusief aftrek artikel 110g Wgh inzichtelijk gemaakt.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wgh of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

3.5 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente Vught heeft voor zover bekend geen geluidbeleid vastgesteld. In het kader van akoestische onderzoeken verkeerslawaaï wordt wel aangesloten bij het (verouderde) ontheffingenbeleid (d.d. 10 februari 1998) van de Provincie Noord-Brabant. Dit ontheffingenbeleid geldt als richtlijn.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten

De hoogste geluidbelastingen (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wgh voor wegverkeerslawaaï) per bouwblok zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat. In figuur 5, bijlage I, is de nummering van de bouwblokken weergegeven.

Tabel 4.1: Rekenresultaten peiljaar 2027

Bouwblok	Hoogste geluidbelastingen, Lden [dB]					
	Postweg*	Kampdijklaan 60 km/h*	Reutsedijk*	Kampdijklaan 30 km/h*	Louise de Colignyalaan*	Spoorlijn
Blok 1	52	45	31	35	19	53
Blok 2a	51	42	27	22	20	52
Blok 2b	42	33	23	25	17	51
Blok 2c	42	31	16	13	25	46
Blok 3a	51	38	21	14	25	47
Blok 3b	42	33	16	17	12	50
Blok 3c	41	29	12	11	30	44
Blok 4a	52	34	22	10	34	46
Blok 4b	41	25	14	11	20	48
Blok 4c	40	24	14	5	35	44

*inclusief aftrek ex art. 110g Wgh

In bijlage II is een volledig overzicht van de rekenresultaten uit het rekenmodel opgenomen.

4.2 Toetsing

4.2.1 Toetsing Wgh

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Postweg bedraagt ten hoogste 52 dB ter plaatse van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wgh wordt echter voldaan. In paragraaf 4.3 worden maatregelen onderzocht om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde.

Vanwege de zoneplichtige Kampdijklaan (wegvakken 60 km/h) en de Reutsedijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Vanwege de spoorlijn Eindhoven 's-Hertogenbosch wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet overschreden. De Wgh legt verder geen belemmeringen op voor de realisatie van het plan ten aanzien van de zoneplichtige Kampdijklaan, Reutsedijk en de spoorlijn Eindhoven – 's-Hertogenbosch.

4.2.2 Beoordeling 30 km/h-wegen

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km-weg. Als gevolg van de Kampdijklaan (wegvakken 30 km/h) alsook de Louise de Colignylaan bedraagt de geluidbelasting hoogstens 35 dB. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt hiermee niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/h-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

4.3 Maatregelen

In verband met de in paragraaf 4.1 geconstateerde overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de Postweg zijn maatregelen onderzocht. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder.

Bronmaatregelen

De Postweg is een lokale ontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard en verlangd medewerking van de gemeente.

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek (dunne deklaag type B) op de Postweg kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd⁴. Indien een geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is gezien de omvang van het plan niet alleen financieel onrendabel, ook zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen opleveren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting korter).

Verder kan de geluidbelasting worden gereduceerd door het verlagen van de maximale rijnsnelheid. Het verlagen van de maximum snelheid op deze weg behoeft echter medewerking van het bevoegd gezag en is gezien de aard van de weg onwenselijk.

Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde dient een afscherming te worden gerealiseerd van 6 meter hoog met een lengte van circa 230 meter. De kosten voor zo'n scherm worden geschat op circa € 950.000,-. Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundig, planologische en verkeerskundige aard. Bovendien is, gezien de omvang van het plan en de benodigde reductie, het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel.

⁴ Wegdekc correctiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, C_{wegdek}, versie 3-11-2016

Maatregelen ontvanger

Omdat de maximale ontheffingswaarde ter plaatse van de woningen wordt gerespecteerd zijn maatregelen aan de gevel, zoals het toepassen van dove gevels, vanuit de Wgh niet aan de orde. Bij het realiseren van de woningen dienen de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies ($G_{A;k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Uit voorgaande wordt geconcludeerd dat het niet mogelijk of wenselijk is om maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de gemeente Vught kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.

4.4 Cumulatie

4.4.1 Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde wordt alleen overschreden vanwege de Postweg. Cumulatie in het kader van de Wgh is niet aan de orde.

4.4.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle geluidbronnen (wegen en spoorlijn) inzichtelijk gemaakt. In bijlage III is een overzicht opgenomen van de gecumuleerde geluidbelastingen.

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 61 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). Om een indruk te krijgen van de aanvaardbaarheid van de totale geluidssituatie wordt de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld aan de normen voor wegverkeerslawaai uit de Wgh. Opgemerkt wordt dat de gecumuleerde geluidbelasting is berekend exclusief aftrek ex art. 110g Wgh. Om de geluidbelasting te beoordelen aan de normstelling uit de Wgh, wordt de aftrek van 5 dB ex art. 110g Wgh wel toegepast. Geconcludeerd wordt dat de gecumuleerde geluidbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt niet meer dan de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaai van 63 dB uit de Wgh.

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de gecumuleerde geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Hiermee kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. De toetsing van het binnenniveau en de dimensionering van de benodigde gevelmaatregelen vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen.

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelastingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.5 Toets gemeentelijk geluidbeleid

Bij de aanvraag van een hogere grenswaarde hanteert de gemeente Vught het (verouderde) ontheffingenbeleid van de Provincie Noord-Brabant als richtlijn.

Vanuit het ontheffingenbeleid geldt dat bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB (voor wegverkeer) de woning ten minste één geluidluwe gevel bevat. Onder geluidluwe gevel worden verstaan:

Een gevel waar de geluidbelasting vanwege de afzonderlijke zoneplichtige geluidbronnen niet meer dan de voorkeursgrenswaarde (i.c. 48 dB voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer) bedraagt.

Daarnaast dient rekening te worden gehouden dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten, niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

Uit de berekeningen blijkt dat alleen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Postweg gelegen aan de noordzijde van het plangebied. Zodoende kunnen ter plaatse van de zuidgevels van de woningen een geluidluwe gevel worden gerealiseerd. Omdat echter niet alle woningen, op basis van het huidige stedenbouwkundige ontwerp, een gevel aan de zuidzijde hebben gesitueerd, kan niet overal voldaan worden aan de voorwaarde van een geluidluwe gevel. Omdat sprake is van een richtlijn (en geen eis) kan worden hiervan worden afgeweken.

5 Conclusie

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd voor het woningbouwplan Stadhouderspark te Vught. Binnen het plan worden 31 woningen gerealiseerd.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Postweg, Reutsedijk, Kampdijklaan en het doorgaande spoor Eindhoven - 's-Hertogenbosch. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen.

Vanwege de zoneplichtige Kampdijklaan (wegvakken 60 km/h) en de Reutsedijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Vanwege de spoorlijn Eindhoven 's-Hertogenbosch wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB eveneens niet overschreden. De Wgh legt verder geen belemmeringen op voor de realisatie van het plan ten aanzien van de zoneplichtige Kampdijklaan, Reutsedijk en de spoorlijn Eindhoven 's-Hertogenbosch.

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Postweg bedraagt ten hoogste 52 dB ter plaatse van de nieuwe woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wgh wordt echter voldaan. Maatregelen om de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke dan wel financiële aard. Bij de gemeente Vught kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.

Bij de aanvraag van een hogere grenswaarde hanteert de gemeente Vught het (verouderde) ontheffingenbeleid van de Provincie Noord-Brabant als richtlijn. Vanuit het ontheffingenbeleid geldt dat bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB (voor wegverkeer) de woning ten minste één geluidluwe gevel bevat. Daarnaast dient rekening te worden gehouden dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten, niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

Uit de berekeningen blijkt dat alleen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden vanwege de Postweg, gelegen aan de noordzijde van het plangebied. Zodoende kunnen ter plaatse van de zuidgevels van de woningen een geluidluwe gevel worden gerealiseerd. Omdat echter niet alle woningen, op basis van het huidige stedenbouwkundige ontwerp, een gevel aan de zuidzijde hebben gesitueerd, kan niet overal voldaan worden aan de voorwaarde van een geluidluwe gevel. Omdat sprake is van een richtlijn (en geen eis) kan worden hiervan worden afgeweken.

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km-weg. Als gevolg van de Kampdijklaan

(wegvakken 30 km/h) alsook de Louise de Colignylaan bedraagt de geluidbelasting hoogstens 35 dB. De voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt hiermee niet overschreden. Geconcludeerd wordt dat vanwege de 30 km/h-wegen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Cumulatie in het kader van de Wgh is niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn wel de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle geluidbronnen (wegen en spoorlijn) inzichtelijk gemaakt. De hoogste gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 61 dB (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh). De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt daarmee niet meer dan de maximale ontheffingswaarde voor wegverkeerslawaaï van 63 dB uit de Wgh.

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de gecumuleerde geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Hiermee kan een goed akoestisch woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. De toetsing van het binnenniveau en de dimensionering van de benodigde gevelmaatregelen vindt plaats in het kader van de omgevingsvergunning voor bouwen. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelastingen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Middels een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel dient te worden aangetoond dat de gevelgeluidwering ($G_{A,K}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL


MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. P.G.H. Kerckhoffs


I. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie 2 - Wegverkeerslawaaï 2027] , Geomilieu V4.21

Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel
Wegverkeerslawaaï



Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel
Wegverkeerslawai




Railverkeerslawai - RMR-2012, [versie 2 - Railverkeerslawai], Geomilieu V4.21

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel
Railverkeerslawai



Figuur 4: Grafische weergave rekenmodel
waarneempunten



Wegverkeerlawaaï - RMW-2012, [versie 2 - Wegverkeerlawaaï 2027] , Geomilieu V4.21

Figuur 5: Grafische weergave rekenmodel
bouwblokken

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï 2027

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï 2027
Verantwoordelijke	paul
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	paul op 17-1-2017
Laatst ingezien door	paul op 25-4-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.10
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel

Commentaar

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	wegdek
02	Postweg	147979,62	409118,28	148140,55	409151,44	0,00	0,00	4,40	4,00	0	w18a
03	Postweg	147979,62	409118,28	147753,11	408912,16	0,00	0,00	4,40	3,77	0	w18a
01	Postweg	148140,55	409151,44	148440,69	409253,00	0,00	0,00	4,00	4,50	0	w18a
04	Postweg	147655,33	408609,25	147753,11	408912,16	0,00	0,00	5,00	3,77	0	w18a
06	Kampdijklaan	147979,62	409118,28	148070,20	408942,66	0,00	0,00	4,40	4,50	0	w9a
05	Kampdijklaan	148070,20	408942,66	148094,25	408896,06	0,00	0,00	4,50	4,50	0	w9a
14	Louise de Colignylaan	147753,11	408912,16	147936,62	408784,16	0,00	0,00	3,77	4,37	0	w9a
08	Kampdijklaan	147837,91	409220,47	147921,02	409180,94	0,00	0,00	3,03	6,00	0	w9a
07	Kampdijklaan	147921,02	409180,94	147979,62	409118,28	0,00	0,00	6,00	4,40	0	w9a
13	Reutsedijk	148057,30	409401,59	148074,73	409336,53	0,00	0,00	4,50	5,83	0	w0
09	Reutsedijk	147921,02	409180,94	147948,94	409206,69	0,00	0,00	6,00	6,00	0	w0
10	Reutsedijk	147948,94	409206,69	148037,38	409288,19	0,00	0,00	6,00	6,00	0	w0
11	Reutsedijk	148037,38	409288,19	148060,23	409310,72	0,00	0,00	6,00	6,00	0	w0
12	Reutsedijk	148060,23	409310,72	148074,73	409336,53	0,00	0,00	6,00	5,83	0	w0

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
02	Dubofalt LV	50	50	50	7300,00	6,79	2,82	0,90	95,83	95,02	96,03	3,28	3,66	2,71	0,90	1,31
03	Dubofalt LV	50	50	50	3973,00	6,80	2,82	0,89	95,27	94,60	95,87	4,37	4,88	3,62	0,36	0,53
01	Dubofalt LV	50	50	50	7300,00	6,79	2,82	0,90	95,83	95,02	96,03	3,28	3,66	2,71	0,90	1,31
04	Dubofalt LV	50	50	50	3358,00	6,80	2,83	0,89	93,81	92,92	94,55	5,66	6,30	4,69	0,53	0,78
06	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	791,00	7,10	2,70	0,50	98,44	98,48	97,80	1,08	0,95	1,22	0,49	0,58
05	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	791,00	7,10	2,70	0,50	98,44	98,48	97,80	1,08	0,95	1,22	0,49	0,58
14	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1080,00	7,10	2,70	0,50	97,94	98,07	97,35	1,70	1,50	1,92	0,36	0,43
08	Elementenverharding in keperverband	60	60	60	2696,00	6,87	2,66	0,86	95,25	92,68	94,00	2,86	3,95	2,87	1,88	3,37
07	Elementenverharding in keperverband	60	60	60	3365,00	7,09	2,70	0,51	95,10	95,15	93,04	3,18	2,79	3,53	1,72	2,05
13	Referentiewegdek	60	60	60	829,00	7,10	2,69	0,50	96,37	96,66	95,49	3,15	2,77	3,54	0,48	0,57
09	Referentiewegdek	60	60	60	829,00	7,10	2,69	0,50	96,37	96,66	95,49	3,15	2,77	3,54	0,48	0,57
10	Referentiewegdek	60	60	60	829,00	7,10	2,69	0,50	96,37	96,66	95,49	3,15	2,77	3,54	0,48	0,57
11	Referentiewegdek	60	60	60	829,00	7,10	2,69	0,50	96,37	96,66	95,49	3,15	2,77	3,54	0,48	0,57
12	Referentiewegdek	60	60	60	829,00	7,10	2,69	0,50	96,37	96,66	95,49	3,15	2,77	3,54	0,48	0,57

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)
02	1,27
03	0,51
01	1,27
04	0,76
06	0,99
05	0,99
14	0,73
08	3,14
07	3,43
13	0,97
09	0,97
10	0,97
11	0,97
12	0,97

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Blok 1	147934,81	409071,17	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Blok 1	147932,73	409063,81	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Blok 1	147938,15	409056,50	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Blok 1	147941,86	409068,75	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Blok 1	147946,83	409062,05	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Blok 1	147953,31	409055,00	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Blok 2a	147908,67	409051,23	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Blok 2a	147898,25	409041,59	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Blok 2a	147885,93	409033,02	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Blok 2a	147916,27	409050,25	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Blok 2a	147885,06	409025,61	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Blok 2b	147927,46	409036,29	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Blok 2c	147896,47	409011,48	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Blok 3a	147861,39	409011,57	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Blok 3a	147851,41	409000,83	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Blok 3a	147839,19	408990,70	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	Blok 3a	147867,82	409011,05	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	Blok 3a	147838,53	408984,19	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Blok 3b	147880,94	408997,12	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	Blok 3c	147851,46	408970,42	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Blok 4a	147818,44	408971,25	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	Blok 4a	147809,96	408960,73	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	Blok 4a	147799,08	408950,60	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	Blok 4a	147798,83	408946,60	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	Blok 4a	147823,67	408972,05	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	Blok 4c	147819,93	408943,25	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	Blok 4c	147820,03	408939,48	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	Blok 4b	147838,31	408958,42	4,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	spoorbaanlichaam	148356,70	410157,22	1,00
	grasland	148380,06	410310,70	0,80
	overig	148545,45	410318,57	0,50
	grasland	148424,44	410173,21	0,80
	bos: loofbos	148451,70	410228,26	0,80
	overig	148572,82	410344,78	0,50
	overig	148519,11	409441,31	0,50
	overig	148494,19	409663,74	0,50
	grasland	148499,79	409967,41	0,80
	grasland	148571,15	409764,55	0,80
	grasland	148510,37	410091,73	0,80
	overig	148545,26	409886,75	0,50
	overig	148598,53	408601,20	0,50
	overig	148510,13	408335,25	0,50
	bos: loofbos	148694,28	408346,71	0,80
	overig	148579,15	408296,60	0,50
	bos: loofbos	148654,71	408245,35	0,80
	bos: loofbos	148584,79	408135,78	0,80
	overig	148587,56	408328,45	0,50
	bos: loofbos	148603,61	408141,16	0,80
	grasland	148327,38	409691,39	0,80
	grasland	148372,59	409869,70	0,80
	overig	148335,54	409215,59	0,50
	spoorbaanlichaam	148357,22	410133,17	1,00
	grasland	148332,97	409845,60	0,80
	overig	148364,45	409675,46	0,50
	grasland	148336,42	409780,71	0,80
	spoorbaanlichaam	148346,86	409219,56	1,00
	spoorbaanlichaam	148351,43	409240,95	1,00
	spoorbaanlichaam	148390,51	409872,61	1,00
	spoorbaanlichaam	148353,62	409221,92	1,00
	grasland	148436,27	409226,58	0,80
	spoorbaanlichaam	148358,50	409242,79	1,00
	grasland	148373,30	409861,46	0,80
	grasland	148386,37	409715,29	0,80
	overig	148362,70	409224,58	0,50
	grasland	148416,99	409584,61	0,80
	overig	148417,27	410106,95	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	spoorbaanlichaam	148384,16	409866,07	1,00
	spoorbaanlichaam	148390,87	409868,92	1,00
	spoorbaanlichaam	148409,10	409652,43	1,00
	overig	148434,51	409896,60	0,50
	overig	148473,03	409895,66	0,50
	overig	148418,59	409593,74	0,50
	overig	148506,02	410066,47	0,50
	overig	148443,15	409239,72	0,50
	grasland	148436,11	410031,54	0,80
	overig	148457,98	410031,43	0,50
	grasland	148478,82	409918,49	0,80
	grasland	148488,87	409912,56	0,80
	spoorbaanlichaam	148335,78	408135,99	1,00
	bos: loofbos	148332,80	407975,29	0,80
	bos: loofbos	148292,95	407998,23	0,80
	bos: loofbos	148256,80	407934,01	0,80
	bos: loofbos	148233,30	407990,94	0,80
	bos: loofbos	148268,61	407979,75	0,80
	bos: loofbos	148455,76	408025,78	0,80
	grasland	148444,76	408005,36	0,80
	bos: loofbos	148268,61	407979,75	0,80
	bos: loofbos	148277,15	407989,48	0,80
	bos: loofbos	148246,23	408074,55	0,80
	overig	148507,57	408095,36	0,50
	bos: loofbos	148264,22	408018,78	0,80
	bos: loofbos	148233,30	407990,94	0,80
	bos: loofbos	148219,33	408013,51	0,80
	overig	148506,02	408024,61	0,50
	spoorbaanlichaam	148387,16	407684,47	1,00
	grasland	148333,84	408117,12	0,80
	bos: loofbos	148453,48	408125,10	0,80
	spoorbaanlichaam	148331,42	408184,06	1,00
	overig	148500,84	408120,90	0,50
	overig	148320,67	408151,56	0,50
	overig	148301,80	408661,01	0,50
	grasland	148450,61	408140,28	0,80
	bos: loofbos	148220,82	408090,77	0,80
	overig	148433,22	408135,99	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	bos: loofbos	148220,47	408126,83	0,80
	grasland	148190,30	408134,77	0,80
	bos: loofbos	148340,67	408324,34	0,80
	overig	148475,36	408146,22	0,50
	overig	148270,69	408158,80	0,50
	grasland	148442,96	408144,14	0,80
	bos: loofbos	148198,15	408138,55	0,80
	grasland	148476,43	408168,95	0,80
	overig	148370,64	408161,07	0,50
	overig	148266,83	408295,12	0,50
	overig	148464,44	408182,03	0,50
	overig	148181,21	408370,06	0,50
	overig	148266,83	408295,12	0,50
	overig	148359,27	408325,06	0,50
	grasland	148446,57	408367,44	0,80
	overig	148237,85	408496,25	0,50
	overig	148244,29	408419,07	0,50
	overig	148434,24	408667,10	0,50
	bos: loofbos	148455,54	408517,82	0,80
	dodenakker	148412,53	408565,26	0,80
	bos: loofbos	148428,80	408531,09	0,80
	overig	148202,47	408675,57	0,50
	grasland	148474,50	408586,93	0,80
	overig	148051,66	408543,54	0,50
	bos: loofbos	148412,53	408565,26	0,80
	overig	148004,86	408607,52	0,50
	bos: loofbos	148139,45	408792,14	0,80
	overig	148028,71	408689,47	0,50
	overig	148439,54	408695,56	0,50
	overig	148447,39	408672,46	0,50
	overig	148459,96	408677,11	0,50
	bos: loofbos	148064,82	408868,10	0,80
	bos: loofbos	148073,39	408735,16	0,80
	grasland	148246,22	408712,06	0,80
	overig	148554,91	408733,48	0,50
	bos: loofbos	148269,85	408975,30	0,80
	grasland	148334,21	409209,37	0,80
	overig	148249,76	408800,44	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	spoorbaanlichaam	148278,64	408724,51	1,00
	spoorbaanlichaam	148351,28	409211,48	1,00
	bos: loofbos	148363,92	409111,98	0,80
	grasland	148299,67	408732,64	0,80
	bos: loofbos	148107,89	408769,97	0,80
	overig	148421,36	409128,29	0,50
	bos: loofbos	148072,59	408824,79	0,80
	overig	148165,93	408776,51	0,50
	grasland	148043,80	408789,99	0,80
	overig	148118,27	408794,24	0,50
	overig	148249,00	408810,83	0,50
	overig	148087,08	408895,43	0,50
	overig	148063,87	409065,62	0,50
	grasland	148315,74	409188,25	0,80
	overig	148015,32	408260,10	0,50
	overig	147942,35	408179,61	0,50
	bos: loofbos	147970,79	407939,67	0,80
	overig	148008,38	407676,09	0,50
	spoorbaanlichaam	148009,48	407673,16	1,00
	spoorbaanlichaam	147966,09	407654,11	1,00
	overig	148320,23	407986,51	0,50
	overig	148023,00	407972,40	0,50
	overig	148157,36	408227,33	0,50
	overig	148002,28	408325,35	0,50
	overig	148022,07	408086,69	0,50
	bos: loofbos	148062,33	408282,82	0,80
	bos: loofbos	148027,45	407996,63	0,80
	bos: loofbos	148242,67	408081,38	0,80
	overig	148064,14	408237,63	0,50
	grasland	148120,38	408067,50	0,80
	overig	148110,05	407988,48	0,50
	grasland	148059,08	407890,61	0,80
	grasland	148106,91	408114,41	0,80
	grasland	148170,86	407951,97	0,80
	grasland	148135,63	408102,19	0,80
	bos: loofbos	148154,79	408158,50	0,80
	bos: loofbos	148163,39	408055,80	0,80
	bos: loofbos	148159,38	407981,72	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	bos: loofbos	148181,13	407993,26	0,80
	grasland	148155,33	408262,70	0,80
	grasland	148168,93	408202,94	0,80
	grasland	148191,41	410399,78	0,80
	grasland	148288,24	410299,86	0,80
	grasland	148178,50	410295,88	0,80
	bos: loofbos	148137,46	409815,44	0,80
	bos: loofbos	148231,66	409600,51	0,80
	bos: loofbos	148249,58	409775,85	0,80
	bos: loofbos	148148,43	409633,49	0,80
	grasland	148172,60	409603,02	0,80
	grasland	148123,32	409538,03	0,80
	overig	148159,21	409481,35	0,50
	overig	148187,49	409532,59	0,50
	grasland	148182,57	409446,58	0,80
	bos: loofbos	148221,29	409584,42	0,80
	grasland	148203,16	409488,56	0,80
	grasland	148206,19	409434,47	0,80
	grasland	148207,49	409497,38	0,80
	grasland	148226,31	409476,87	0,80
	overig	148223,22	409566,71	0,50
	overig	148220,03	409387,06	0,50
	grasland	148241,16	409515,75	0,80
	grasland	148247,67	409584,48	0,80
	overig	148256,27	409567,40	0,50
	overig	148232,95	409357,74	0,50
	grasland	148378,50	409541,79	0,80
	grasland	148281,73	409480,09	0,80
	bos: loofbos	148300,82	409640,37	0,80
	bos: loofbos	148286,86	409515,50	0,80
	grasland	148292,23	410305,51	0,80
	overig	148325,36	409727,48	0,50
	overig	147742,38	408494,13	0,50
	grasland	147727,68	408610,31	0,80
	grasland	147789,76	408804,47	0,80
	overig	147714,37	408183,97	0,50
	bos: loofbos	147741,24	408148,40	0,80
	grasland	147928,88	409098,85	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaai 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	grasland	147705,28	408569,68	0,80
	bos: loofbos	147879,22	408718,86	0,80
	grasland	147820,75	408746,55	0,80
	overig	148002,63	408713,37	0,50
	grasland	147819,04	408878,82	0,80
	grasland	147960,24	409045,98	0,80
	overig	147851,53	408565,92	0,50
	bos: loofbos	147811,28	408833,01	0,80
	grasland	147806,95	408784,45	0,80
	grasland	147847,05	408854,09	0,80
	overig	147896,03	408524,63	0,50
	overig	147992,77	408602,12	0,50
	grasland	147905,01	408776,26	0,80
	overig	147963,99	408665,07	0,50
	bos: loofbos	147950,69	408874,92	0,80
	grasland	147913,55	408804,84	0,80
	overig	148059,37	408462,97	0,50
	overig	147974,53	408687,47	0,50
	overig	147942,63	408955,75	0,50
	bos: loofbos	147911,96	408876,50	0,80
	overig	147983,30	408620,77	0,50
	bos: loofbos	147987,52	408985,76	0,80
	bos: loofbos	147972,36	409026,49	0,80
	bos: loofbos	148008,38	408798,03	0,80
	overig	147986,57	408195,43	0,50
	bos: loofbos	147695,85	408070,60	0,80
	bos: loofbos	147589,00	408091,51	0,80
	bos: loofbos	147617,90	408148,99	0,80
	bos: loofbos	147657,05	408129,59	0,80
	bos: loofbos	147678,96	408152,99	0,80
	bos: loofbos	147739,84	408079,48	0,80
	grasland	147797,93	408077,25	0,80
	grasland	147851,64	407916,73	0,80
	overig	147791,10	407776,06	0,50
	overig	147874,73	408246,80	0,50
	overig	147854,29	407954,28	0,50
	bos: loofbos	147843,12	407983,07	0,80
	overig	147908,61	408181,82	0,50

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	overig	147938,95	407840,99	0,50
	overig	148024,61	408002,37	0,50
	akkerland	147721,77	409305,68	0,80
	grasland	147678,50	409092,49	0,80
	akkerland	147474,78	409113,42	0,80
	bos: loofbos	148172,60	409115,59	0,80
	bos: loofbos	147851,96	409157,96	0,80
	overig	147935,39	409103,18	0,50
	akkerland	147490,27	409128,11	0,80
	bos: loofbos	148219,63	409131,83	0,80
	bos: loofbos	148080,48	409260,64	0,80
	bos: loofbos	147887,78	409159,01	0,80
	grasland	147918,82	409294,18	0,80
	bos: loofbos	147983,38	409258,44	0,80
	grasland	147898,19	409196,66	0,80
	overig	148255,65	409310,58	0,50
	grasland	147814,44	409230,22	0,80
	bos: loofbos	148023,22	409242,79	0,80
	bos: loofbos	148063,97	409296,49	0,80
	grasland	147831,38	409353,68	0,80
	bos: loofbos	148038,39	409302,51	0,80
	bos: loofbos	147975,89	409264,59	0,80
	bos: loofbos	147839,86	409268,23	0,80
	bos: loofbos	148260,12	409308,20	0,80
	overig	148180,94	409283,74	0,50
	overig	148202,15	409339,44	0,50
	grasland	147916,12	409316,00	0,80
	overig	148138,54	409306,22	0,50
	bos: loofbos	148063,63	409335,69	0,80
	bos: loofbos	147936,71	409473,18	0,80
	bos: loofbos	147830,43	409394,19	0,80
	overig	148225,04	409336,34	0,50
	overig	148184,70	409395,74	0,50
	grasland	147660,12	410474,12	0,80
	grasland	147850,88	409987,45	0,80
	overig	147690,28	409502,73	0,50
	bos: loofbos	147816,75	409547,33	0,80
	grasland	147960,34	410009,70	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	bos: loofbos	148007,12	409742,20	0,80
	bos: loofbos	147994,00	409566,95	0,80
	grasland	147910,60	409515,28	0,80
	bos: loofbos	147994,00	409566,95	0,80
	grasland	147634,51	408472,05	0,80
	overig	147600,34	408547,01	0,50
	bos: loofbos	147898,49	409134,12	0,80
	bos: loofbos	147345,74	408554,18	0,80
	grasland	147386,02	408545,56	0,80
	bos: loofbos	147802,26	409081,57	0,80
	grasland	147387,72	408547,21	0,80
	bos: loofbos	147011,11	408559,96	0,80
	bos: loofbos	147345,76	408583,43	0,80
	grasland	147051,94	408586,36	0,80
	overig	147663,08	408614,31	0,50
	grasland	147531,65	408636,97	0,80
	grasland	147697,33	408614,19	0,80
	overig	147471,63	408649,66	0,50
	grasland	147732,46	408922,92	0,80
	grasland	147614,76	408630,71	0,80
	grasland	147842,27	409219,13	0,80
	bos: loofbos	147217,28	408693,51	0,80
	overig	147671,55	408771,48	0,50
	grasland	147555,98	408739,47	0,80
	grasland	147218,70	408710,69	0,80
	overig	147320,83	408826,65	0,50
	overig	147557,66	408746,61	0,50
	bos: loofbos	147182,65	408788,91	0,80
	bos: loofbos	147340,08	408792,62	0,80
	overig	147236,60	408930,93	0,50
	bos: loofbos	147429,60	408871,46	0,80
	bos: loofbos	147248,96	408946,85	0,80
	akkerland	147342,67	408961,96	0,80
	bos: loofbos	147530,28	408961,12	0,80
	bos: loofbos	147561,54	408301,81	0,80
	bos: loofbos	147591,34	408144,59	0,80
	bos: gemengd bos	147561,54	408301,81	0,80
	bos: loofbos	147668,58	408284,34	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
	bos: loofbos	147668,58	408284,34	0,80
	bos: loofbos	147499,61	408338,66	0,80
	bos: loofbos	147499,61	408338,66	0,80
	grasland	147570,53	408625,77	0,80
	bos: loofbos	147315,08	408597,04	0,80
	bos: loofbos	147613,23	408487,53	0,80
	grasland	147419,90	408483,52	0,80
	overig	147330,59	408549,89	0,50
	bos: loofbos	147412,50	408523,10	0,80
	bos: loofbos	147412,50	408523,10	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000003500	147869,36	408458,61	7,98	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003501	147857,58	408449,49	9,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003502	147847,28	408433,80	8,47	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003503	147830,13	408417,59	8,63	4,77	0,80	0 dB
	0865100000003504	147828,97	408409,42	8,44	4,82	0,80	0 dB
	0865100000003647	147837,13	408386,54	9,51	4,83	0,80	0 dB
	0865100000003648	147845,63	408370,64	8,72	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003649	147857,95	408363,09	7,85	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003650	147875,83	408383,35	8,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003651	147887,97	408396,21	7,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003664	147768,34	408355,27	7,54	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003665	147799,03	408330,95	8,21	4,89	0,80	0 dB
	0865100000003666	147804,95	408307,91	8,83	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003667	147776,16	408285,33	7,33	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003668	147750,40	408255,55	9,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003669	147749,62	408239,31	10,03	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004215	147524,23	408754,86	11,16	4,00	0,80	0 dB
	0865100000004411	147891,53	407954,70	7,65	5,24	0,80	0 dB
	0865100000004428	147882,85	408688,68	9,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004430	147879,35	408704,84	9,21	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004431	147868,41	408686,03	9,31	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004432	147853,71	408670,09	9,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004433	147852,35	408668,59	10,05	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004434	147851,47	408654,63	9,26	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004435	147836,43	408651,09	8,15	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004436	147835,33	408637,20	8,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004437	147879,35	408704,84	9,57	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004459	147889,27	408660,45	8,14	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004575	147873,69	407966,62	6,97	5,20	0,80	0 dB
	0865100000004576	147867,99	407990,94	7,73	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004585	147886,25	408046,37	10,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004586	147876,44	408068,55	7,83	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004587	147849,77	408088,71	6,26	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004588	147845,28	408102,30	7,89	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004589	147833,63	408105,37	9,82	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004590	147829,41	408070,93	5,77	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004591	147845,97	408037,50	7,18	5,01	0,80	0 dB
	0865100000004592	147852,12	408023,79	8,09	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004593	147767,04	408198,25	8,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004594	147783,26	408218,93	9,51	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004597	147831,94	408248,44	7,99	4,96	0,80	0 dB
	0865100000004598	147827,33	408263,77	8,59	4,98	0,80	0 dB
	0865100000004599	147776,55	408162,38	7,45	5,26	0,80	0 dB
	0865100000004600	147790,51	408137,32	4,00	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004601	147794,56	408117,58	3,17	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004602	147848,66	408171,75	8,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004603	147836,86	408174,50	8,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004604	147830,95	408157,02	8,18	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004605	147812,29	408144,25	7,53	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004606	147867,27	408228,98	8,70	4,88	0,80	0 dB
	0865100000004607	147868,04	408208,08	8,57	4,96	0,80	0 dB
	0865100000004608	147894,10	408190,76	10,08	4,78	0,80	0 dB
	0865100000004609	147866,14	408141,19	9,20	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004610	147865,94	408148,25	8,20	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004613	147877,34	408124,74	9,12	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004618	147823,84	408631,79	9,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004619	147808,41	408615,03	9,37	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004620	147806,21	408614,44	9,26	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004621	147801,31	408592,62	9,21	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004622	147793,93	408586,35	9,30	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004623	147788,41	408578,64	8,23	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004624	147778,35	408584,71	9,34	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004626	147777,49	408570,79	9,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004627	147760,82	408535,85	7,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004628	147782,86	408545,51	6,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004629	147806,45	408571,50	7,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004630	147822,62	408578,30	8,62	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004631	147846,47	408562,48	8,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004633	147828,36	408544,32	7,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004634	147813,55	408531,96	8,74	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004635	147794,96	408537,10	7,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004636	147802,86	408523,16	7,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004637	147770,45	408529,62	7,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004638	147771,62	408515,28	6,37	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004639	147856,74	408619,93	7,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004640	147875,32	408600,17	7,45	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004641	147893,11	408583,33	9,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004648	147860,42	408638,95	8,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004651	147734,43	408459,40	6,77	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004652	147759,62	408439,35	9,43	4,70	0,80	0 dB
	0865100000004653	147788,50	408476,80	8,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004654	147815,98	408485,00	9,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004655	147827,21	408501,37	7,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004656	147857,50	408552,20	7,39	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004657	147854,19	408534,73	7,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004697	147871,95	408313,50	8,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006557	147887,95	408488,43	10,13	4,80	0,80	0 dB
	0865100000006945	147731,06	408343,29	13,49	4,62	0,80	0 dB
	0865100000006946	147741,19	408295,89	13,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006947	147755,88	408280,19	5,55	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007374	147702,24	408055,68	17,11	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007376	147759,54	408390,23	4,34	4,68	0,80	0 dB
	0865100000007579	147790,99	408464,00	7,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007984	147753,88	408567,35	8,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008503	147781,22	408440,61	16,60	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009280	147819,46	408237,48	7,23	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010947	147816,54	408560,05	2,99	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010948	147828,16	408572,99	3,95	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010949	147803,09	408550,99	4,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010994	147750,01	408275,93	3,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010996	147852,79	408239,52	3,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010997	147853,31	408217,66	4,53	4,64	0,80	0 dB
	0865100000010998	147844,01	408226,68	2,93	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011003	147852,52	408188,74	4,97	4,55	0,80	0 dB
	0865100000011004	147848,85	408192,57	2,73	4,72	0,80	0 dB
	0865100000011005	147840,72	408179,82	2,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011006	147829,41	408166,65	2,87	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011007	147816,75	408148,84	3,92	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011008	147789,36	408160,34	7,00	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011009	147876,27	408142,17	6,20	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011141	147723,44	408464,93	2,75	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011195	147836,89	408058,67	3,09	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011196	147838,61	408059,53	6,39	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011197	147846,40	408064,43	7,74	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011457	147859,55	408038,03	9,92	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011458	147856,35	408034,49	5,03	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011468	147880,90	407995,43	4,80	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011469	147884,23	407990,05	6,23	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012154	147836,46	408518,35	4,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012679	147889,14	408459,45	5,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012680	147872,21	408454,23	7,55	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012681	147859,30	408440,45	5,17	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012682	147846,33	408426,71	4,98	4,56	0,80	0 dB
	0865100000012683	147840,35	408400,57	5,05	4,91	0,80	0 dB
	0865100000012684	147851,40	408387,25	6,00	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012685	147862,09	408378,75	6,09	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012686	147854,39	408401,92	7,06	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012687	147876,11	408409,01	5,69	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012720	147715,31	408338,22	5,64	4,65	0,80	0 dB
	0865100000014740	147816,15	408322,82	10,72	4,72	0,80	0 dB
	0865100000017736	147790,86	408464,18	5,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018335	147740,30	408321,15	13,04	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018494	147652,45	408769,65	17,54	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018495	147846,39	408830,36	13,78	4,40	0,80	0 dB
	0865100000018496	147831,95	408790,04	12,84	4,07	0,80	0 dB
	0865100000018549	147740,06	408610,76	6,75	4,10	0,80	0 dB
	0865100000018551	147839,30	408709,20	0,82	4,23	0,80	0 dB
	0865100000018552	147828,63	408702,69	0,44	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018553	147662,90	408476,24	0,08	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018554	147674,71	408411,05	0,20	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018555	147660,45	408490,50	0,13	4,46	0,80	0 dB
	0865100000018556	147660,66	408558,45	0,09	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018557	147659,48	408550,83	0,09	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018558	147696,35	408292,30	7,11	4,89	0,80	0 dB
	0865100000018559	147684,49	408360,49	5,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018560	147676,34	408402,05	0,12	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018564	147698,06	408285,73	7,29	4,96	0,80	0 dB
	0865100000018565	147683,62	408365,22	9,42	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018566	147756,45	408624,05	0,33	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018567	147760,09	408628,14	0,82	4,30	0,80	0 dB
	0865100000018568	147763,74	408632,22	2,20	4,40	0,80	0 dB
	0865100000018569	147767,39	408636,31	0,11	4,20	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000018570	147800,23	408692,82	7,19	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018571	147806,39	408693,51	11,49	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018572	147842,73	408732,46	0,16	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018573	147848,62	408734,38	8,87	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018594	147701,57	408522,47	9,25	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018600	147780,45	408652,01	10,03	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018601	147783,52	408657,25	8,96	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018602	147813,87	408717,75	0,05	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018603	147816,53	408723,45	9,49	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018607	147771,69	408697,09	0,51	4,16	0,80	0 dB
	0865100000018614	147771,69	408697,09	2,68	4,16	0,80	0 dB
	0865100000018618	147684,84	408853,52	0,56	3,64	0,80	0 dB
	0865100000018626	147512,13	408454,54	0,28	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018631	147664,82	408465,84	0,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018632	147689,03	408478,09	0,18	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018644	147808,24	408755,27	8,80	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018645	147738,45	408823,48	0,24	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018646	147741,82	408805,90	3,10	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018647	147723,41	408725,50	0,07	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018648	147712,20	408681,72	12,55	4,45	0,80	0 dB
	0865100000018649	147715,32	408627,77	0,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018650	147691,32	408603,48	4,85	4,41	0,80	0 dB
	0865100000018664	147769,11	408810,91	0,10	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018665	147778,57	408804,74	0,30	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018666	147697,09	408643,78	0,21	4,22	0,80	0 dB
	0865100000018667	147692,12	408634,11	0,09	4,16	0,80	0 dB
	0865100000018668	147860,60	408784,22	0,85	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018669	147874,66	408785,03	0,60	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018674	147793,32	408221,65	10,32	4,72	0,80	0 dB
	0865100000018809	147584,90	408693,91	12,69	4,55	0,80	0 dB
	0865100000018849	147800,80	408235,74	7,01	5,00	0,80	0 dB
	0865100000019000	147484,27	408727,58	10,32	4,00	0,80	0 dB
	0865100000019001	147463,96	408643,50	5,86	3,64	0,80	0 dB
	0865100000019137	147793,81	407947,35	0,18	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004410	147924,77	407969,39	5,96	5,19	0,80	0 dB
	0865100000004412	147956,95	407933,96	7,68	5,50	0,80	0 dB
	0865100000004413	148000,93	407953,66	9,79	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004573	147959,81	407986,14	5,92	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004574	147942,95	407977,72	6,20	5,12	0,80	0 dB
	0865100000004577	147981,09	408003,35	6,13	5,24	0,80	0 dB
	0865100000004578	147978,84	408020,95	7,97	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004579	147961,89	408045,88	7,72	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004580	147952,95	408057,24	8,84	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004581	147926,65	408032,01	7,70	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004582	147919,63	408014,28	7,71	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004583	147894,03	408000,52	8,54	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004584	147913,36	408006,47	7,75	5,02	0,80	0 dB
	0865100000004611	147896,96	408159,96	10,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004612	147904,35	408148,40	9,43	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004614	147920,13	408120,11	9,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004615	147896,81	408096,85	9,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004616	147919,20	408113,15	7,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004617	147896,06	408089,07	8,69	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004695	148150,54	408340,57	10,98	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004696	148165,68	408342,77	8,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004698	147884,56	408273,89	12,94	4,83	0,80	0 dB
	0865100000004699	147912,23	408246,40	8,15	4,83	0,80	0 dB
	0865100000004700	147927,76	408230,91	8,94	4,70	0,80	0 dB
	0865100000004701	147923,27	408247,84	9,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004702	147939,79	408263,05	8,84	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004703	148018,02	408302,91	7,33	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004751	147940,26	408096,01	15,52	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004752	147949,27	408084,35	8,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004753	148024,82	408034,55	8,65	4,85	0,80	0 dB
	0865100000004754	148031,54	408044,88	8,70	4,91	0,80	0 dB
	0865100000004755	148013,10	408049,17	8,61	4,66	0,80	0 dB
	0865100000004756	148013,10	408049,17	8,66	4,66	0,80	0 dB
	0865100000004757	148008,90	408057,43	8,69	4,66	0,80	0 dB
	0865100000004758	148012,82	408076,54	8,57	4,78	0,80	0 dB
	0865100000004759	148049,33	408078,51	8,67	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004760	148054,25	408081,01	9,15	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004761	148051,31	408087,69	9,24	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004762	148056,19	408090,18	9,25	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004763	148045,63	408073,32	8,70	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004764	148030,18	408108,22	9,23	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004765	148035,27	408110,81	8,65	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004766	148044,32	408105,13	8,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004767	148050,37	408106,21	8,60	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004768	148050,41	408106,13	13,94	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004769	148015,48	408129,88	8,74	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004770	148025,75	408135,12	9,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004771	148034,80	408129,48	8,72	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004772	148034,85	408129,45	8,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004773	148042,01	408141,29	8,55	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004774	148033,37	408153,12	8,79	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004775	148021,25	408151,68	8,17	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004776	148017,31	408147,09	8,71	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004777	148011,20	408146,56	8,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004778	148006,04	408143,93	8,20	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004779	147982,53	408118,10	8,37	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004780	147982,50	408111,27	8,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004781	147991,33	408112,25	8,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004782	147988,68	408100,61	8,65	4,89	0,80	0 dB
	0865100000004783	147999,61	408095,87	8,69	4,79	0,80	0 dB
	0865100000004784	148006,47	408089,09	8,60	4,78	0,80	0 dB
	0865100000004785	147984,44	408131,22	8,70	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004786	147982,89	408140,96	8,55	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004787	147972,45	408156,25	8,55	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004788	147969,68	408161,72	8,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004789	147950,39	408172,95	8,68	4,93	0,80	0 dB
	0865100000004790	147966,96	408167,07	8,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004791	147933,13	408190,99	8,60	4,69	0,80	0 dB
	0865100000004792	147944,59	408196,68	8,42	4,93	0,80	0 dB
	0865100000004793	147960,13	408206,58	8,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004794	147960,13	408206,58	8,46	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004795	147967,09	408213,16	7,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004796	147985,52	408217,81	8,52	4,80	0,80	0 dB
	0865100000004850	148054,03	408299,00	8,83	4,54	0,80	0 dB
	0865100000004851	148092,19	408324,32	11,74	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004853	148000,61	408354,10	8,70	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004854	147981,84	408340,56	7,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004855	147966,44	408330,38	5,84	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004856	147902,13	408321,72	12,17	4,81	0,80	0 dB
	0865100000004857	147911,98	408338,57	9,72	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004858	147920,19	408361,86	7,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004859	147928,66	408364,80	7,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004887	148119,36	408286,56	8,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004888	148102,83	408278,51	8,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004889	148099,90	408274,63	8,64	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004890	148093,71	408275,87	8,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004891	148084,36	408266,75	8,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004892	148070,75	408260,00	8,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004893	148058,70	408259,85	8,47	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004894	148053,42	408249,89	8,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004895	148049,37	408258,09	8,79	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005043	148032,91	408249,79	8,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005044	148030,06	408235,12	8,94	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005045	148025,88	408243,36	8,63	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005046	148012,51	408241,00	8,37	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005047	148004,75	408233,64	8,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005048	148003,83	408225,92	8,33	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005049	147991,36	408216,65	8,63	4,68	0,80	0 dB
	0865100000005050	148144,94	408227,05	14,02	4,89	0,80	0 dB
	0865100000005051	148134,07	408228,18	8,69	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005052	148131,61	408233,09	8,71	4,61	0,80	0 dB
	0865100000005053	148127,28	408237,50	8,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005054	148130,38	408251,83	8,61	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005055	148119,87	408254,05	8,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005056	148118,52	408218,29	9,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005057	148108,68	408213,30	8,35	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005058	148103,84	408217,22	8,57	4,66	0,80	0 dB
	0865100000005060	148098,44	408227,26	9,32	4,91	0,80	0 dB
	0865100000005061	148109,20	408232,74	8,69	4,73	0,80	0 dB
	0865100000005062	148106,65	408237,83	9,23	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005063	148076,28	408226,42	8,84	4,54	0,80	0 dB
	0865100000005064	148085,74	408218,24	8,74	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005065	148088,30	408213,16	8,69	4,61	0,80	0 dB
	0865100000005066	148080,45	408202,73	7,85	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005067	148090,78	408208,23	8,49	4,52	0,80	0 dB
	0865100000005068	148096,40	408194,58	8,19	4,80	0,80	0 dB
	0865100000005069	148057,64	408187,70	8,70	4,78	0,80	0 dB
	0865100000005070	148065,00	408198,00	8,71	4,64	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000005071	148065,00	408198,00	8,66	4,64	0,80	0 dB
	0865100000005072	148050,45	408200,26	8,68	4,67	0,80	0 dB
	0865100000005073	148046,55	408207,59	8,98	4,61	0,80	0 dB
	0865100000005074	148054,85	408218,37	8,57	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005075	148034,59	408181,14	8,60	4,86	0,80	0 dB
	0865100000005076	148029,22	408184,62	8,46	4,82	0,80	0 dB
	0865100000005077	148036,01	408194,70	8,64	4,74	0,80	0 dB
	0865100000005078	148025,20	408195,59	8,57	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005079	148022,65	408200,66	8,37	4,65	0,80	0 dB
	0865100000005080	148022,65	408200,66	8,64	4,65	0,80	0 dB
	0865100000005081	148205,00	408267,45	7,24	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005082	148252,63	408255,24	6,97	4,94	0,80	0 dB
	0865100000005083	148219,23	408205,32	6,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005084	148244,04	408165,56	6,99	4,21	0,80	0 dB
	0865100000005085	148254,34	408110,36	7,68	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005086	148286,75	408050,21	8,17	4,63	0,80	0 dB
	0865100000005087	148279,89	408060,90	7,74	4,69	0,80	0 dB
	0865100000005088	148268,81	408071,12	7,91	4,88	0,80	0 dB
	0865100000006090	148352,86	408354,38	7,65	4,70	0,80	0 dB
	0865100000006091	148353,47	408348,36	7,45	4,74	0,80	0 dB
	0865100000006092	148354,08	408342,35	7,58	4,76	0,80	0 dB
	0865100000006093	148354,68	408336,33	7,57	4,81	0,80	0 dB
	0865100000006094	148380,22	408347,26	7,76	4,93	0,80	0 dB
	0865100000006095	148385,61	408350,32	7,67	4,92	0,80	0 dB
	0865100000006096	148391,25	408352,38	7,77	4,87	0,80	0 dB
	0865100000006097	148394,68	408341,87	7,69	4,66	0,80	0 dB
	0865100000006098	148408,55	408357,56	7,69	4,87	0,80	0 dB
	0865100000006099	148464,79	408344,54	8,76	5,36	0,80	0 dB
	0865100000006100	148456,22	408348,43	8,94	5,19	0,80	0 dB
	0865100000006101	148465,93	408322,17	8,97	5,22	0,80	0 dB
	0865100000006102	148447,67	408329,11	7,52	5,01	0,80	0 dB
	0865100000006103	148481,05	408339,08	7,54	5,50	0,80	0 dB
	0865100000006104	148480,33	408328,36	7,44	5,50	0,80	0 dB
	0865100000006105	148452,80	408308,39	7,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006106	148441,99	408310,28	7,34	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006107	148451,37	408289,84	7,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006108	148440,45	408290,21	7,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006109	148447,28	408271,38	8,23	4,89	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000006110	148439,87	408271,69	7,65	4,53	0,80	0 dB
	0865100000006111	148391,63	408314,41	10,89	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006112	148402,12	408314,09	7,46	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006113	148402,72	408308,10	7,58	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006114	148394,48	408292,51	7,60	4,99	0,80	0 dB
	0865100000006115	148369,37	408290,14	7,50	4,69	0,80	0 dB
	0865100000006116	148360,05	408283,46	7,48	4,58	0,80	0 dB
	0865100000006117	148366,28	408271,88	7,59	4,63	0,80	0 dB
	0865100000006118	148365,17	408302,20	7,61	4,83	0,80	0 dB
	0865100000006119	148358,82	408295,46	7,60	4,66	0,80	0 dB
	0865100000006120	148359,47	408289,12	7,36	4,57	0,80	0 dB
	0865100000006121	148395,34	408282,62	8,22	4,99	0,80	0 dB
	0865100000006122	148396,79	408276,85	7,63	4,95	0,80	0 dB
	0865100000006123	148396,80	408276,81	7,80	4,95	0,80	0 dB
	0865100000006124	148408,84	408273,66	7,57	4,73	0,80	0 dB
	0865100000006125	148410,32	408267,80	7,62	4,69	0,80	0 dB
	0865100000006126	148411,80	408261,93	7,16	4,65	0,80	0 dB
	0865100000006127	148366,61	408248,58	7,54	4,73	0,80	0 dB
	0865100000006128	148366,00	408254,64	7,67	4,65	0,80	0 dB
	0865100000006129	148372,39	408261,39	7,50	4,72	0,80	0 dB
	0865100000006130	148489,02	408319,81	7,74	5,39	0,80	0 dB
	0865100000006131	148495,50	408315,91	7,65	5,16	0,80	0 dB
	0865100000006132	148493,14	408310,30	7,63	5,20	0,80	0 dB
	0865100000006133	148490,79	408304,70	7,63	5,19	0,80	0 dB
	0865100000006134	148475,01	408278,50	7,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006135	148474,40	408275,84	7,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006136	148473,61	408272,89	7,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006305	148481,90	408248,02	8,03	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006306	148451,11	408255,15	7,54	4,77	0,80	0 dB
	0865100000006309	148474,11	408238,78	7,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006310	148481,90	408248,02	7,67	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006311	148367,21	408242,53	7,52	4,95	0,80	0 dB
	0865100000006312	148442,57	408247,02	7,55	4,64	0,80	0 dB
	0865100000006313	148458,51	408213,74	7,60	4,69	0,80	0 dB
	0865100000006314	148451,39	408211,93	7,74	4,61	0,80	0 dB
	0865100000006315	148483,65	408211,15	7,57	4,73	0,80	0 dB
	0865100000006316	148499,83	408212,15	7,98	4,53	0,80	0 dB
	0865100000006317	148410,89	408245,20	7,63	4,73	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000006318	148410,73	408235,53	7,54	4,78	0,80	0 dB
	0865100000006319	148410,75	408226,47	7,53	4,76	0,80	0 dB
	0865100000006321	148423,23	408217,00	8,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006322	148424,71	408211,16	7,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006323	148415,30	408202,93	7,76	4,72	0,80	0 dB
	0865100000006324	148426,16	408205,47	8,44	4,58	0,80	0 dB
	0865100000006325	148366,48	408220,24	7,58	4,96	0,80	0 dB
	0865100000006326	148367,10	408214,23	7,63	4,99	0,80	0 dB
	0865100000006327	148379,29	408197,26	7,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006328	148400,99	408182,46	7,39	4,75	0,80	0 dB
	0865100000006329	148409,07	408173,80	7,64	4,60	0,80	0 dB
	0865100000006330	148414,95	408175,04	7,56	4,60	0,80	0 dB
	0865100000006331	148426,69	408177,51	7,75	4,67	0,80	0 dB
	0865100000006332	148459,41	408194,34	7,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006333	148468,36	408188,82	8,31	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006334	148429,88	408161,88	8,30	4,51	0,80	0 dB
	0865100000006335	148422,00	408150,76	8,40	4,74	0,80	0 dB
	0865100000006336	148400,33	408122,53	7,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006337	148406,55	408118,25	7,60	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006338	148384,32	408109,87	7,82	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006339	148392,11	408113,89	7,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006340	148376,09	408127,43	8,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006341	148376,09	408127,43	8,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006342	148392,61	408137,67	7,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006343	148385,33	408140,62	7,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006344	148374,24	408145,15	7,71	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006554	148054,97	408345,08	7,61	4,89	0,80	0 dB
	0865100000006555	147963,03	408281,23	9,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006556	147937,48	408315,02	12,17	4,95	0,80	0 dB
	0865100000006940	148447,69	408238,98	7,96	4,69	0,80	0 dB
	0865100000006941	148474,62	408287,61	7,70	5,16	0,80	0 dB
	0865100000007575	148394,48	408175,88	7,55	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007576	148365,24	408232,26	7,50	4,89	0,80	0 dB
	0865100000007583	148409,55	408140,21	8,32	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007584	148407,64	408137,98	7,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007585	148380,26	408093,70	7,63	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007962	148502,17	408083,76	6,49	4,74	0,80	0 dB
	0865100000007977	148090,14	408307,22	8,59	4,81	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000007978	148196,82	408226,28	11,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007979	148196,93	408231,93	10,56	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007980	148154,28	408297,73	10,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007981	148162,80	408279,98	11,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007982	148183,79	408245,55	10,91	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008315	148257,58	408127,80	5,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008502	148069,05	407985,85	19,68	5,00	0,80	0 dB
	0865100000008653	148372,76	408068,36	10,97	4,62	0,80	0 dB
	0865100000009135	148410,75	408226,47	7,53	4,76	0,80	0 dB
	0865100000009201	148115,78	407893,59	17,69	5,42	0,80	0 dB
	0865100000009247	148378,03	408209,49	7,74	4,78	0,80	0 dB
	0865100000009248	148378,28	408207,11	8,10	4,71	0,80	0 dB
	0865100000009249	148382,34	408180,33	8,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009250	148382,58	408178,23	7,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009251	148385,00	408186,61	8,23	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009256	148412,86	408184,99	7,99	4,77	0,80	0 dB
	0865100000009257	148421,38	408186,66	7,65	4,86	0,80	0 dB
	0865100000009258	148448,45	408223,54	7,63	4,63	0,80	0 dB
	0865100000009259	148485,65	408227,95	8,33	4,84	0,80	0 dB
	0865100000009268	148481,11	408205,04	8,16	4,68	0,80	0 dB
	0865100000009281	147912,50	408064,77	7,76	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009282	147917,27	408050,15	7,13	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009283	147917,99	407916,39	6,75	5,47	0,80	0 dB
	0865100000009404	148476,46	408191,13	7,67	4,55	0,80	0 dB
	0865100000009420	148403,85	408352,77	8,12	4,75	0,80	0 dB
	0865100000009421	148363,90	408331,17	7,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009457	148228,60	408150,07	11,45	4,40	0,80	0 dB
	0865100000010376	148393,82	408127,35	3,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010379	148378,78	408109,30	2,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010638	147939,12	408230,62	7,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010639	148437,73	408179,91	3,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010640	148422,70	408196,56	2,78	4,90	0,80	0 dB
	0865100000010641	148416,76	408195,88	2,41	4,97	0,80	0 dB
	0865100000010739	147957,80	408330,25	4,81	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010741	147888,15	408303,99	12,27	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010742	147944,48	408351,91	3,26	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010749	148048,97	408331,79	4,96	4,72	0,80	0 dB
	0865100000010750	148039,87	408311,52	6,42	4,93	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000010752	148027,50	408295,59	2,76	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010754	148001,81	408270,01	9,27	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010756	147986,74	408240,25	11,10	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010760	148069,28	408274,93	11,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010763	148103,61	408295,85	7,64	4,37	0,80	0 dB
	0865100000010832	148400,06	408187,19	2,42	4,76	0,80	0 dB
	0865100000010833	148400,06	408187,19	2,34	4,76	0,80	0 dB
	0865100000010834	148394,10	408176,93	2,23	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010835	148390,19	408187,61	2,27	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010836	148390,19	408187,61	2,28	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010837	148397,03	408210,07	9,64	4,59	0,80	0 dB
	0865100000010838	148406,27	408212,77	2,24	4,55	0,80	0 dB
	0865100000010839	148385,42	408209,94	2,34	4,71	0,80	0 dB
	0865100000010840	148388,86	408210,29	2,36	4,67	0,80	0 dB
	0865100000010841	148384,84	408216,06	2,34	4,85	0,80	0 dB
	0865100000010844	148383,56	408228,08	2,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010845	148386,85	408228,31	2,34	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010846	148400,26	408223,80	3,04	4,88	0,80	0 dB
	0865100000010847	148403,33	408224,58	2,22	4,84	0,80	0 dB
	0865100000010848	148391,65	408227,79	14,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010849	148402,55	408246,03	8,82	4,83	0,80	0 dB
	0865100000010851	148385,92	408256,34	12,25	4,93	0,80	0 dB
	0865100000010852	148380,03	408262,15	3,76	4,83	0,80	0 dB
	0865100000010853	148383,27	408262,49	2,63	4,88	0,80	0 dB
	0865100000010854	148388,81	408268,60	2,71	4,94	0,80	0 dB
	0865100000010855	148388,81	408268,60	2,26	4,94	0,80	0 dB
	0865100000010857	148378,26	408279,30	4,16	4,78	0,80	0 dB
	0865100000010858	148383,41	408279,51	8,76	4,84	0,80	0 dB
	0865100000010859	148386,40	408280,32	8,67	4,89	0,80	0 dB
	0865100000010860	148379,36	408285,30	7,47	4,80	0,80	0 dB
	0865100000010861	148379,36	408285,30	5,71	4,80	0,80	0 dB
	0865100000010862	148380,32	408291,39	4,82	4,82	0,80	0 dB
	0865100000010865	148384,50	408300,33	7,24	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010866	148375,74	408303,28	8,39	4,96	0,80	0 dB
	0865100000010867	148379,05	408303,57	4,59	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010869	148470,46	408209,59	2,17	4,71	0,80	0 dB
	0865100000010870	148470,32	408210,13	2,23	4,72	0,80	0 dB
	0865100000010871	148383,12	408312,37	3,32	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000010872	148467,09	408243,12	2,24	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010874	148460,23	408251,43	0,95	4,91	0,80	0 dB
	0865100000010875	148460,23	408251,43	3,28	4,91	0,80	0 dB
	0865100000010876	148459,70	408262,86	2,60	5,02	0,80	0 dB
	0865100000010878	148459,70	408262,86	2,50	5,02	0,80	0 dB
	0865100000010881	148463,43	408275,13	2,75	5,28	0,80	0 dB
	0865100000010882	148460,66	408275,77	2,62	5,06	0,80	0 dB
	0865100000010883	148460,94	408279,95	4,34	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010884	148468,35	408285,85	0,97	5,08	0,80	0 dB
	0865100000010885	148455,10	408299,69	11,52	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010886	148469,85	408308,07	9,00	5,08	0,80	0 dB
	0865100000010887	148463,11	408310,97	2,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011011	147902,29	408129,12	5,49	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011078	148480,91	408321,25	2,34	5,50	0,80	0 dB
	0865100000011079	148485,09	408323,12	2,31	5,50	0,80	0 dB
	0865100000011080	148482,41	408326,14	3,19	5,50	0,80	0 dB
	0865100000011198	147913,12	408081,40	4,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011200	147923,48	408105,20	3,21	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011202	147941,93	408056,91	4,00	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011203	147928,22	408045,95	4,68	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011205	147955,36	408041,06	5,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011208	148048,44	408067,63	2,60	4,97	0,80	0 dB
	0865100000011209	148048,44	408067,63	2,54	4,97	0,80	0 dB
	0865100000011210	148057,02	408069,64	3,69	4,85	0,80	0 dB
	0865100000011211	148064,62	408073,54	2,66	4,90	0,80	0 dB
	0865100000011212	148065,64	408071,48	16,33	4,79	0,80	0 dB
	0865100000011213	148054,82	408097,38	2,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011214	148053,79	408099,43	2,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011215	148049,78	408094,82	5,02	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011216	148039,58	408089,67	3,19	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011217	148038,56	408091,68	4,12	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011218	148029,07	408116,02	4,92	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011219	148030,10	408114,00	2,44	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011220	148037,72	408117,85	3,67	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011221	148044,26	408123,77	2,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011222	148045,31	408121,70	2,49	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011228	148031,73	408143,95	2,81	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011229	148029,22	408142,67	2,50	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011230	148024,10	408140,06	2,58	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011232	148016,40	408136,19	3,04	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011233	148016,40	408136,19	4,93	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011234	148022,88	408175,24	2,46	4,89	0,80	0 dB
	0865100000011235	148021,62	408177,72	2,49	4,86	0,80	0 dB
	0865100000011236	148017,73	408185,39	2,45	4,77	0,80	0 dB
	0865100000011237	148019,75	408186,42	2,57	4,77	0,80	0 dB
	0865100000011238	148012,59	408195,54	2,42	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011239	148012,59	408195,54	2,44	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011241	147942,61	408165,26	2,32	4,70	0,80	0 dB
	0865100000011242	148049,45	408183,59	3,01	4,86	0,80	0 dB
	0865100000011243	148051,48	408184,61	2,48	4,84	0,80	0 dB
	0865100000011244	148044,35	408193,72	2,98	4,76	0,80	0 dB
	0865100000011246	148039,20	408203,89	2,41	4,66	0,80	0 dB
	0865100000011247	148037,93	408206,39	2,37	4,63	0,80	0 dB
	0865100000011248	148066,86	408215,10	3,82	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011249	148064,84	408214,07	2,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011250	148072,05	408204,89	2,52	4,53	0,80	0 dB
	0865100000011251	148074,61	408199,85	2,42	4,52	0,80	0 dB
	0865100000011252	148077,17	408194,79	2,49	4,52	0,80	0 dB
	0865100000011253	148076,44	408191,21	2,40	4,59	0,80	0 dB
	0865100000011255	148122,33	408222,25	2,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011256	148122,33	408222,25	2,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011257	148119,21	408233,44	6,12	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011258	148112,04	408242,58	2,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011259	148114,06	408243,60	2,47	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011260	148090,40	408229,58	5,16	4,83	0,80	0 dB
	0865100000011452	148092,14	408221,11	3,97	4,78	0,80	0 dB
	0865100000011453	148095,52	408219,39	2,98	4,75	0,80	0 dB
	0865100000011454	148098,10	408214,34	2,78	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011455	148100,69	408209,24	3,20	4,55	0,80	0 dB
	0865100000011456	148098,67	408208,21	2,52	4,53	0,80	0 dB
	0865100000011461	147957,06	407998,17	5,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011462	147957,75	408003,86	6,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011463	147934,68	407993,39	2,99	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011464	147913,49	408006,20	4,56	5,04	0,80	0 dB
	0865100000011466	147925,00	407980,39	2,91	5,49	0,80	0 dB
	0865100000011472	147988,83	407965,22	2,82	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000012451	148400,06	408364,35	2,31	4,96	0,80	0 dB
	0865100000012645	148391,96	408358,47	2,34	4,95	0,80	0 dB
	0865100000012646	148389,53	408357,66	2,33	4,97	0,80	0 dB
	0865100000012647	148378,09	408353,90	2,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012648	148377,21	408356,61	4,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012649	148368,63	408349,89	2,31	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012650	148371,84	408350,24	2,37	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012651	148371,61	408338,04	4,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012652	148371,61	408338,04	4,42	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012653	148375,59	408362,75	6,41	5,00	0,80	0 dB
	0865100000016096	148487,01	408058,05	2,87	4,97	0,80	0 dB
	0865100000016097	148487,01	408058,05	3,20	4,97	0,80	0 dB
	0865100000016098	148478,71	408056,34	9,53	4,96	0,80	0 dB
	0865100000016099	148459,27	408003,16	7,02	5,00	0,80	0 dB
	0865100000016100	148467,67	408054,06	12,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000016101	148460,14	408013,86	3,84	4,89	0,80	0 dB
	0865100000016102	148455,15	408023,24	2,98	4,50	0,80	0 dB
	0865100000016103	148485,13	408082,31	2,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000016545	148286,88	408076,60	7,36	4,52	0,80	0 dB
	0865100000017221	148117,18	408232,42	7,19	4,53	0,80	0 dB
	0865100000017375	147924,74	408333,23	3,65	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017376	147920,16	408328,70	2,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017459	147890,57	408146,70	5,49	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017460	147898,25	408150,73	5,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017462	148455,77	408340,66	4,60	5,20	0,80	0 dB
	0865100000017548	148398,05	408149,49	5,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017549	148401,28	408150,14	5,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017550	148404,52	408150,80	5,08	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017551	148407,73	408151,45	5,14	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017552	148406,55	408157,40	5,10	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017553	148409,78	408158,06	5,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017593	148466,31	408213,08	2,05	4,73	0,80	0 dB
	0865100000017594	148468,99	408216,42	5,30	4,78	0,80	0 dB
	0865100000017602	148401,96	408193,13	4,68	4,88	0,80	0 dB
	0865100000017603	148395,62	408197,48	4,83	4,64	0,80	0 dB
	0865100000017605	148391,55	408257,62	13,31	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017606	148383,67	408312,43	2,81	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017720	148392,56	408132,09	2,18	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000017721	148389,28	408149,49	5,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017722	148389,27	408144,20	2,17	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017723	148380,54	408194,87	2,66	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018117	148408,75	408191,59	2,34	4,89	0,80	0 dB
	0865100000018320	148470,79	408231,43	2,67	4,93	0,80	0 dB
	0865100000018324	148472,96	408293,93	13,12	5,32	0,80	0 dB
	0865100000018325	148479,65	408309,71	2,34	5,48	0,80	0 dB
	0865100000018361	148483,03	408220,43	3,12	4,82	0,80	0 dB
	0865100000018362	148477,21	408214,50	2,67	4,80	0,80	0 dB
	0865100000018363	148485,34	408218,02	2,23	4,78	0,80	0 dB
	0865100000018365	148457,71	408204,55	15,31	4,59	0,80	0 dB
	0865100000018366	148461,69	408201,99	2,08	4,59	0,80	0 dB
	0865100000018367	148461,93	408205,45	2,64	4,62	0,80	0 dB
	0865100000018368	148469,48	408202,60	2,70	4,64	0,80	0 dB
	0865100000018440	148217,65	408237,23	11,04	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018441	148233,78	408220,22	11,22	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018442	148226,08	408307,99	11,33	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018443	148210,35	408289,75	11,34	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018446	148275,62	408238,21	11,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018447	148274,56	408200,92	11,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018448	148262,64	408280,36	11,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018449	148254,00	408154,06	10,79	4,44	0,80	0 dB
	0865100000018450	148246,61	408175,17	11,28	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018451	148260,36	408317,45	10,87	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018456	148288,81	408369,12	11,74	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018457	148290,08	408357,09	11,15	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018458	148291,32	408345,25	10,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018459	148283,66	408332,48	10,18	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018460	148275,94	408316,28	10,92	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018461	148277,02	408305,01	11,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018462	148283,21	408293,09	11,26	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018463	148283,72	408280,36	11,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018464	148300,00	408270,30	11,61	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018465	148300,42	408254,92	10,92	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018466	148294,90	408242,43	10,81	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018467	148293,84	408230,37	11,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018468	148297,20	408218,73	10,86	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018469	148296,15	408206,67	11,82	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000018470	148299,49	408195,05	10,53	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018471	148297,55	408183,10	10,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018472	148300,03	408171,26	10,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018473	148298,07	408159,31	10,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018474	148300,57	408147,45	10,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018475	148298,59	408135,52	10,84	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018476	148267,41	408213,47	11,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018477	148267,41	408213,47	11,30	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018478	148247,98	408340,93	11,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018479	148247,98	408340,93	10,81	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018483	148207,35	408358,32	11,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018484	148218,37	408335,20	10,81	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018485	148218,37	408335,20	11,33	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018486	148197,89	408317,17	11,71	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018487	148192,11	408314,90	11,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018546	148246,41	408328,52	3,22	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018659	148035,78	407990,25	11,10	4,63	0,80	0 dB
	0865100000019044	148384,30	408250,49	17,76	4,91	0,80	0 dB
	0865100000019045	148381,04	408250,23	15,97	4,87	0,80	0 dB
	0865100000003457	148406,32	408661,00	10,07	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003458	148390,45	408655,88	10,06	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003459	148377,58	408649,70	10,60	4,93	0,80	0 dB
	0865100000003460	148363,38	408650,33	9,57	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003461	148347,19	408648,37	9,42	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003462	148327,99	408652,21	14,34	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003463	148334,90	408644,11	10,94	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003464	148336,06	408630,04	17,99	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003465	148332,56	408623,76	14,74	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003466	148331,95	408599,97	7,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003467	148338,32	408594,55	7,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003468	148330,75	408590,92	7,33	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003469	148412,11	408642,55	11,20	4,87	0,80	0 dB
	0865100000003470	148429,57	408639,68	10,17	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003471	148323,48	408585,94	7,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003472	148333,22	408575,21	14,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003473	148333,77	408570,00	13,31	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003474	148338,43	408552,38	9,49	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003475	148334,51	408551,90	9,85	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000003476	148449,46	408616,44	11,88	5,54	0,80	0 dB
	0865100000003477	148453,10	408604,95	12,05	6,23	0,80	0 dB
	0865100000003478	148432,73	408611,15	10,87	5,89	0,80	0 dB
	0865100000003479	148427,99	408597,01	11,55	6,00	0,80	0 dB
	0865100000003480	148424,36	408608,50	11,23	6,00	0,80	0 dB
	0865100000003481	148471,70	408551,52	15,86	6,31	0,80	0 dB
	0865100000003482	148338,67	408545,01	11,79	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003483	148327,05	408538,11	10,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003484	148335,53	408520,55	11,93	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003485	148343,28	408485,83	8,91	5,05	0,80	0 dB
	0865100000003486	148389,24	408451,11	8,57	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003487	148387,60	408449,48	8,10	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003488	148406,73	408427,43	7,42	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003489	148411,24	408423,54	7,64	5,07	0,80	0 dB
	0865100000003490	148423,39	408428,29	7,63	5,28	0,80	0 dB
	0865100000003491	148415,81	408419,60	7,95	5,08	0,80	0 dB
	0865100000003492	148433,17	408425,46	7,69	5,35	0,80	0 dB
	0865100000003493	148434,03	408408,27	8,53	5,16	0,80	0 dB
	0865100000003494	148456,75	408397,95	7,97	5,48	0,80	0 dB
	0865100000003495	147985,29	408593,29	9,69	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003496	147963,71	408552,25	8,45	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003497	147940,79	408539,06	9,00	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003498	147932,14	408526,24	8,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003499	147909,60	408503,31	9,95	4,53	0,80	0 dB
	0865100000003652	147896,19	408413,63	9,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003653	148001,47	408559,85	8,84	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003654	148001,64	408547,66	8,37	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003655	148008,86	408517,52	7,06	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003656	147989,24	408512,68	8,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003657	147980,05	408496,75	10,15	4,50	0,80	0 dB
	0865100000003658	147966,49	408490,32	8,13	4,88	0,80	0 dB
	0865100000003659	147945,16	408455,39	7,84	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003660	147931,91	408454,16	8,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003661	147919,43	408441,10	7,67	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003662	147907,98	408416,19	10,10	5,00	0,80	0 dB
	0865100000003663	147953,71	408481,61	8,05	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004438	147896,24	408718,40	9,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004439	147910,98	408734,36	9,05	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004440	147913,55	408751,16	9,95	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004441	147962,07	408748,15	7,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004442	147966,15	408737,29	6,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004443	147954,97	408725,75	6,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004444	147982,98	408724,50	7,01	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004445	147982,98	408724,50	7,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004446	147993,36	408711,74	7,05	4,52	0,80	0 dB
	0865100000004447	147930,93	408719,39	6,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004449	147946,71	408691,30	8,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004451	147952,72	408693,24	7,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004452	147939,49	408660,84	6,24	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004453	147920,00	408684,84	7,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004454	147903,98	408672,46	7,09	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004456	147928,19	408649,18	7,69	4,57	0,80	0 dB
	0865100000004457	147909,92	408636,73	8,86	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004458	147892,03	408630,27	7,60	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004483	148214,69	408616,66	8,77	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004484	148220,50	408610,84	8,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004485	148238,65	408565,10	7,96	4,77	0,80	0 dB
	0865100000004486	148249,27	408570,13	8,46	4,63	0,80	0 dB
	0865100000004487	148221,83	408547,98	8,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004488	148213,09	408558,48	8,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004489	148207,20	408534,92	8,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004490	148207,20	408534,92	8,45	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004491	148190,99	408535,14	8,46	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004492	148189,07	408510,75	8,32	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004493	148171,71	408524,63	7,53	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004494	148163,59	408517,86	8,39	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004495	148157,91	408510,61	8,44	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004496	148148,17	408505,74	8,38	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004497	148150,45	408488,93	7,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004498	148133,43	408492,86	8,39	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004499	148226,17	408511,17	8,13	4,72	0,80	0 dB
	0865100000004500	148223,89	408494,79	8,00	4,66	0,80	0 dB
	0865100000004501	148202,98	408485,89	8,41	4,69	0,80	0 dB
	0865100000004502	148251,56	408533,08	9,23	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004503	148266,12	408528,04	9,06	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004504	148266,75	408521,77	9,19	4,54	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004505	148267,38	408515,50	9,18	4,72	0,80	0 dB
	0865100000004506	148253,12	408507,74	9,05	4,69	0,80	0 dB
	0865100000004507	148269,26	408496,69	8,77	4,63	0,80	0 dB
	0865100000004508	148268,63	408502,96	9,08	4,92	0,80	0 dB
	0865100000004509	148269,89	408490,42	9,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004510	148270,51	408484,16	8,99	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004511	148271,14	408477,89	8,96	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004512	148266,51	408468,75	9,06	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004513	148270,66	408462,68	9,08	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004514	148256,98	408448,66	9,09	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004515	148271,91	408450,15	8,96	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004516	148257,60	408442,39	9,01	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004517	148273,15	408437,61	9,05	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004518	148237,07	408431,66	7,60	4,87	0,80	0 dB
	0865100000004519	148227,05	408434,25	8,03	4,99	0,80	0 dB
	0865100000004520	148224,78	408423,65	7,00	4,84	0,80	0 dB
	0865100000004642	147896,21	408567,52	8,86	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004644	147916,63	408609,70	7,10	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004645	147939,29	408618,44	6,87	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004646	147937,26	408627,33	8,75	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004647	147956,53	408637,58	7,56	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004661	148215,79	408421,61	7,94	4,86	0,80	0 dB
	0865100000004662	148209,82	408410,76	7,75	4,72	0,80	0 dB
	0865100000004663	148202,81	408393,21	7,97	4,56	0,80	0 dB
	0865100000004664	148184,99	408399,02	8,02	4,60	0,80	0 dB
	0865100000004665	148179,91	408396,24	7,73	4,55	0,80	0 dB
	0865100000004666	148179,83	408421,39	8,37	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004667	148182,65	408419,95	8,21	4,98	0,80	0 dB
	0865100000004668	148188,70	408442,18	8,36	4,65	0,80	0 dB
	0865100000004669	148199,87	408451,44	8,33	4,60	0,80	0 dB
	0865100000004670	148216,72	408451,34	8,45	4,71	0,80	0 dB
	0865100000004671	148229,63	408454,39	8,66	4,56	0,80	0 dB
	0865100000004672	148202,49	408478,97	8,42	4,65	0,80	0 dB
	0865100000004673	148191,98	408470,25	8,44	4,64	0,80	0 dB
	0865100000004674	148180,98	408467,71	8,62	4,65	0,80	0 dB
	0865100000004675	148172,22	408451,29	8,47	4,67	0,80	0 dB
	0865100000004676	148136,58	408453,07	8,50	4,90	0,80	0 dB
	0865100000004677	148144,73	408444,88	8,33	4,70	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004678	148135,11	408479,44	8,09	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004679	148121,58	408484,80	8,40	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004680	148115,99	408469,12	8,38	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004681	148114,12	408462,95	8,42	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004682	148083,52	408446,60	8,14	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004683	148095,97	408452,32	8,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004684	148098,07	408431,74	6,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004685	148108,55	408430,75	7,55	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004686	148151,65	408387,35	7,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004687	148149,37	408392,64	8,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004688	148157,75	408404,44	8,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004689	148154,82	408412,01	7,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004690	148104,98	408412,94	7,92	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004691	148114,36	408393,09	8,75	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004692	148119,61	408383,40	7,64	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004693	148124,30	408373,45	7,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004694	148136,24	408373,67	7,74	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004823	148029,37	408963,98	8,77	4,36	0,80	0 dB
	0865100000004824	148035,69	408961,84	8,65	4,39	0,80	0 dB
	0865100000004825	148046,11	408950,58	8,40	4,37	0,80	0 dB
	0865100000004826	148052,03	408938,94	8,44	4,45	0,80	0 dB
	0865100000004827	148060,40	408933,48	8,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004828	148048,50	408927,65	8,82	4,44	0,80	0 dB
	0865100000004829	148067,62	408920,41	9,42	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004830	148055,86	408912,57	9,17	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004831	148075,87	408904,84	9,57	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004832	148067,43	408900,52	9,88	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004834	148079,30	408965,80	8,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004835	148084,67	408964,15	10,63	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004836	148087,97	408950,16	9,20	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004837	148085,18	408942,96	9,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004838	148099,17	408936,09	9,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004839	148108,32	408927,29	8,14	4,28	0,80	0 dB
	0865100000004840	148110,51	408918,37	9,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004841	148108,81	408897,12	8,29	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004843	148108,81	408897,12	8,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004845	148116,77	408884,85	7,34	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004846	148118,25	408882,82	7,45	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000004847	148130,10	408877,29	7,18	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004848	148084,99	408865,03	6,42	4,44	0,80	0 dB
	0865100000004849	148092,21	408857,52	7,33	4,00	0,80	0 dB
	0865100000004852	148028,72	408375,51	8,81	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004860	147947,08	408380,35	7,60	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004861	147972,00	408393,13	7,67	4,70	0,80	0 dB
	0865100000004862	147975,18	408403,53	7,18	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004863	147990,80	408434,16	8,77	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004864	148002,23	408432,43	7,47	4,94	0,80	0 dB
	0865100000004865	148070,93	408389,02	7,64	4,84	0,80	0 dB
	0865100000004866	148057,67	408430,22	7,34	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004867	148050,81	408434,14	9,33	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004868	148027,55	408460,06	7,51	5,00	0,80	0 dB
	0865100000004869	148026,00	408453,10	9,09	4,96	0,80	0 dB
	0865100000004993	148164,49	408904,06	6,77	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004994	148171,35	408899,82	6,88	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004995	148175,67	408880,09	6,55	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004996	148175,67	408880,09	6,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004997	148172,22	408867,37	6,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000004999	148169,71	408850,43	6,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005000	148125,92	408867,60	7,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005001	148193,16	408921,64	6,63	4,75	0,80	0 dB
	0865100000005002	148196,67	408921,11	6,92	4,80	0,80	0 dB
	0865100000005003	148199,02	408933,44	6,60	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005004	148228,88	408939,62	6,60	4,76	0,80	0 dB
	0865100000005005	148238,87	408935,89	6,48	4,98	0,80	0 dB
	0865100000005006	148245,91	408930,02	6,52	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005007	148195,52	408917,44	6,71	4,76	0,80	0 dB
	0865100000005008	148193,19	408903,18	9,93	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005009	148238,45	408919,47	7,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005010	148225,56	408902,97	6,66	4,73	0,80	0 dB
	0865100000005012	148225,56	408902,97	6,61	4,73	0,80	0 dB
	0865100000005013	148231,95	408894,05	7,90	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005014	148221,23	408884,98	6,62	4,66	0,80	0 dB
	0865100000005015	148233,89	408875,92	6,67	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005016	148242,02	408857,71	6,64	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005017	148207,77	408896,41	10,73	4,70	0,80	0 dB
	0865100000005018	148196,15	408891,23	6,60	4,67	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000005019	148209,18	408880,51	6,70	4,90	0,80	0 dB
	0865100000005020	148198,44	408873,08	6,69	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005021	148207,38	408862,20	6,73	4,88	0,80	0 dB
	0865100000005022	148233,58	408824,76	6,65	4,71	0,80	0 dB
	0865100000005023	148213,54	408838,98	6,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005024	148176,85	408830,52	6,47	4,75	0,80	0 dB
	0865100000005025	148169,59	408808,11	12,91	4,98	0,80	0 dB
	0865100000005026	148143,89	408867,75	8,10	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005027	148151,42	408842,06	7,26	4,59	0,80	0 dB
	0865100000005028	148149,80	408834,19	6,83	4,59	0,80	0 dB
	0865100000005029	148156,41	408816,62	6,75	4,75	0,80	0 dB
	0865100000005030	148161,97	408816,93	6,45	4,87	0,80	0 dB
	0865100000005031	148171,29	408798,89	7,01	4,81	0,80	0 dB
	0865100000005032	148172,39	408796,76	6,60	4,76	0,80	0 dB
	0865100000005033	148094,96	408837,48	10,50	4,00	0,80	0 dB
	0865100000005034	148108,88	408835,50	10,74	4,35	0,80	0 dB
	0865100000005035	148092,96	408809,25	14,50	4,00	0,80	0 dB
	0865100000005223	148221,53	408795,88	8,49	4,64	0,80	0 dB
	0865100000005224	148236,03	408795,59	8,35	4,74	0,80	0 dB
	0865100000005225	148201,67	408785,74	8,57	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005226	148196,59	408790,27	9,36	4,77	0,80	0 dB
	0865100000005227	148242,10	408763,89	8,52	4,80	0,80	0 dB
	0865100000005228	148235,11	408757,14	8,92	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005229	148225,43	408749,10	8,07	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005230	148219,81	408744,77	9,45	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005231	148196,21	408737,66	8,63	4,97	0,80	0 dB
	0865100000005232	148187,87	408744,99	8,78	4,82	0,80	0 dB
	0865100000005233	148191,35	408761,81	8,21	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005234	148190,85	408773,53	8,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005235	148133,86	408768,76	7,18	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005236	148131,22	408754,90	7,95	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005237	148113,07	408757,94	8,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005238	148106,42	408729,25	6,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005239	148099,79	408724,72	8,61	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005240	148098,58	408716,26	7,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005241	148074,88	408703,22	8,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005242	148072,86	408700,17	7,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005243	148063,23	408688,89	7,84	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000005244	148006,73	408691,57	8,12	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005245	147989,72	408674,75	7,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005246	147983,23	408658,66	7,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005247	148000,50	408646,23	9,76	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005248	148010,61	408640,54	8,31	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005249	148030,66	408653,09	8,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005250	148042,07	408658,88	8,83	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005251	148047,38	408678,15	8,84	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005256	148382,87	408955,00	8,79	4,65	0,80	0 dB
	0865100000005414	148354,44	408953,61	8,98	4,50	0,80	0 dB
	0865100000005415	148386,30	408936,33	9,40	4,80	0,80	0 dB
	0865100000005416	148389,67	408925,32	9,28	4,94	0,80	0 dB
	0865100000005439	148362,35	408891,78	8,50	4,69	0,80	0 dB
	0865100000005440	148401,21	408884,22	8,88	4,82	0,80	0 dB
	0865100000005441	148393,76	408874,17	8,32	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005442	148397,95	408860,89	8,67	4,93	0,80	0 dB
	0865100000005443	148407,54	408863,97	9,04	4,69	0,80	0 dB
	0865100000005444	148411,33	408850,54	8,90	4,77	0,80	0 dB
	0865100000005445	148407,85	408831,47	8,84	4,87	0,80	0 dB
	0865100000005446	148408,67	408828,82	8,18	4,85	0,80	0 dB
	0865100000005447	148410,10	408824,22	6,46	4,80	0,80	0 dB
	0865100000005448	148424,42	408820,27	5,93	4,59	0,80	0 dB
	0865100000005449	148414,48	408810,26	8,67	4,63	0,80	0 dB
	0865100000005598	148425,79	408811,27	8,74	4,56	0,80	0 dB
	0865100000005599	148430,82	408800,99	8,71	4,72	0,80	0 dB
	0865100000005600	148431,07	408792,40	8,53	4,93	0,80	0 dB
	0865100000005601	148425,50	408783,46	8,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005602	148434,63	408785,98	8,78	4,86	0,80	0 dB
	0865100000005603	148443,17	408779,54	7,32	4,75	0,80	0 dB
	0865100000005606	148408,58	408849,65	8,98	4,83	0,80	0 dB
	0865100000005607	148377,03	408879,11	8,71	4,96	0,80	0 dB
	0865100000005608	148377,03	408879,11	8,64	4,96	0,80	0 dB
	0865100000005609	148371,41	408870,99	8,52	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005610	148380,64	408867,56	8,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005611	148369,02	408851,60	7,42	4,88	0,80	0 dB
	0865100000005612	148384,38	408853,92	7,78	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005613	148386,19	408848,14	7,57	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005614	148387,89	408842,72	8,08	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000005615	148386,08	408833,35	8,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005616	148383,90	408820,17	8,53	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005617	148380,85	408814,81	8,01	4,78	0,80	0 dB
	0865100000005618	148397,02	408811,60	8,69	4,69	0,80	0 dB
	0865100000005619	148408,85	408777,27	8,20	4,86	0,80	0 dB
	0865100000005620	148391,88	408775,62	7,61	4,87	0,80	0 dB
	0865100000005621	148391,81	408767,98	6,74	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005622	148375,62	408768,87	7,77	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005623	148368,93	408763,86	9,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005624	148368,16	408766,18	8,68	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005625	148353,49	408761,82	8,78	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005626	148350,53	408751,25	8,00	5,11	0,80	0 dB
	0865100000005627	148333,27	408745,25	8,88	5,49	0,80	0 dB
	0865100000005628	148323,84	408758,53	8,99	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005629	148337,63	408771,07	8,58	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005630	148325,00	408772,98	8,19	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005631	148322,97	408778,84	8,43	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005632	148325,21	408799,12	7,90	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005633	148335,56	408806,33	8,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005634	148332,72	408814,74	8,29	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005635	148336,05	408828,82	8,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005636	148333,82	408828,19	8,22	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005637	148334,18	408847,57	8,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005638	148328,86	408861,61	8,45	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005896	148493,38	408387,12	8,73	5,50	0,80	0 dB
	0865100000005897	148481,67	408389,25	8,49	5,50	0,80	0 dB
	0865100000005898	148483,28	408379,33	9,02	5,50	0,80	0 dB
	0865100000005899	148467,29	408374,09	8,84	5,50	0,80	0 dB
	0865100000005915	148403,83	408405,68	7,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000005916	148404,66	408399,69	7,76	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006047	148449,18	408743,31	8,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006048	148447,32	408749,03	8,53	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006049	148454,54	408728,37	9,17	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006050	148455,12	408717,57	8,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006051	148447,85	408711,91	8,50	4,77	0,80	0 dB
	0865100000006052	148463,82	408714,40	8,97	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006058	148416,53	408740,18	9,69	5,08	0,80	0 dB
	0865100000006059	148409,77	408732,94	9,24	5,46	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0865100000006060		148410,89	408723,20	7,97	5,00	0,80	0 dB
0865100000006061		148412,13	408717,88	8,60	5,00	0,80	0 dB
0865100000006062		148420,30	408711,99	8,03	5,00	0,80	0 dB
0865100000006063		148419,37	408701,30	8,96	5,00	0,80	0 dB
0865100000006064		148412,03	408700,93	9,14	5,00	0,80	0 dB
0865100000006065		148396,03	408698,57	9,69	5,00	0,80	0 dB
0865100000006066		148393,22	408694,53	9,31	5,00	0,80	0 dB
0865100000006067		148358,01	408678,16	10,44	4,81	0,80	0 dB
0865100000006068		148330,57	408673,66	8,65	4,99	0,80	0 dB
0865100000006069		148329,88	408685,32	9,54	4,99	0,80	0 dB
0865100000006070		148320,10	408688,60	9,18	5,50	0,80	0 dB
0865100000006071		148319,83	408693,22	9,67	5,50	0,80	0 dB
0865100000006072		148350,65	408710,43	8,27	4,69	0,80	0 dB
0865100000006073		148365,68	408716,86	8,91	5,00	0,80	0 dB
0865100000006074		148385,73	408736,85	10,80	5,00	0,80	0 dB
0865100000006075		148378,49	408734,36	11,82	5,00	0,80	0 dB
0865100000006076		148391,18	408738,91	9,44	5,00	0,80	0 dB
0865100000006080		148405,48	408393,70	8,14	5,00	0,80	0 dB
0865100000006081		148397,06	408380,33	7,70	5,00	0,80	0 dB
0865100000006082		148400,53	408374,85	7,62	5,00	0,80	0 dB
0865100000006083		148407,95	408375,73	7,65	5,00	0,80	0 dB
0865100000006084		148354,83	408428,54	6,60	5,00	0,80	0 dB
0865100000006085		148359,21	408390,74	7,50	4,96	0,80	0 dB
0865100000006086		148362,61	408390,89	7,41	5,00	0,80	0 dB
0865100000006087		148363,77	408379,09	7,74	4,99	0,80	0 dB
0865100000006088		148354,14	408371,68	7,57	4,72	0,80	0 dB
0865100000006089		148361,41	408361,48	8,09	4,85	0,80	0 dB
0865100000006282		148466,02	408656,41	10,06	4,87	0,80	0 dB
0865100000006283		148465,91	408659,78	8,85	4,75	0,80	0 dB
0865100000006285		148153,00	408727,43	6,58	4,98	0,80	0 dB
0865100000006286		148179,20	408699,20	8,78	5,00	0,80	0 dB
0865100000006287		148179,24	408688,82	8,32	5,00	0,80	0 dB
0865100000006288		148165,26	408679,24	8,86	4,74	0,80	0 dB
0865100000006289		148149,00	408670,92	8,75	4,50	0,80	0 dB
0865100000006290		148147,85	408660,97	9,19	4,50	0,80	0 dB
0865100000006291		148146,67	408652,44	8,76	4,50	0,80	0 dB
0865100000006292		148130,50	408642,66	8,55	4,50	0,80	0 dB
0865100000006293		148120,88	408632,55	8,34	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000006294	148113,13	408624,37	8,45	4,65	0,80	0 dB
	0865100000006295	148111,93	408615,86	8,46	4,96	0,80	0 dB
	0865100000006296	148095,45	408610,16	9,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006297	148082,10	408599,69	9,04	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006298	148082,45	408588,64	8,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006299	148063,62	408581,11	8,32	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006300	148057,52	408573,76	8,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006301	148051,42	408559,22	8,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006473	148044,64	408553,62	9,08	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006474	148040,08	408605,80	6,95	4,88	0,80	0 dB
	0865100000006475	148044,74	408611,65	6,38	4,73	0,80	0 dB
	0865100000006476	148066,27	408645,14	6,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006477	148081,49	408650,07	10,92	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006478	148084,75	408666,28	8,00	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006479	148093,72	408673,14	8,07	4,56	0,80	0 dB
	0865100000006480	148117,55	408670,90	12,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006481	148120,91	408691,72	8,91	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006482	148129,86	408703,57	13,74	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006483	148141,99	408720,93	7,75	4,77	0,80	0 dB
	0865100000006484	148228,28	408667,72	8,91	4,68	0,80	0 dB
	0865100000006485	148225,70	408661,29	8,37	4,60	0,80	0 dB
	0865100000006486	148232,63	408647,99	9,11	4,32	0,80	0 dB
	0865100000006487	148240,69	408632,49	7,96	4,28	0,80	0 dB
	0865100000006488	148253,92	408630,89	8,24	4,17	0,80	0 dB
	0865100000006490	148260,28	408603,22	7,37	4,68	0,80	0 dB
	0865100000006491	148206,87	408656,56	9,57	4,92	0,80	0 dB
	0865100000006492	148202,53	408654,41	9,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006493	148195,63	408647,37	9,51	4,94	0,80	0 dB
	0865100000006494	148173,98	408640,88	10,43	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006495	148168,86	408635,51	9,56	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006496	148168,12	408627,50	9,65	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006497	148164,20	408617,56	10,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006498	148162,30	408609,89	9,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006499	148149,30	408599,46	9,37	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006500	148146,57	408592,81	9,99	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006501	148135,59	408597,58	8,51	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006502	148126,88	408588,52	7,32	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006503	148139,28	408567,01	7,14	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000006504	148125,53	408571,05	7,06	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006505	148119,63	408568,87	6,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006506	148113,49	408570,82	6,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006507	148207,87	408623,74	8,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006508	148211,58	408617,80	8,53	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006509	148231,79	408606,53	7,61	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006510	148212,37	408591,89	7,10	4,95	0,80	0 dB
	0865100000006511	148191,27	408571,84	9,05	4,68	0,80	0 dB
	0865100000006512	148176,23	408553,89	7,18	4,90	0,80	0 dB
	0865100000006513	148152,87	408540,85	8,83	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006514	148127,43	408529,23	9,39	4,59	0,80	0 dB
	0865100000006515	148084,54	408498,77	3,35	4,67	0,80	0 dB
	0865100000006516	148053,42	408505,58	7,02	4,70	0,80	0 dB
	0865100000006517	148056,94	408521,59	8,15	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006518	148066,95	408515,44	8,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006519	148087,18	408556,52	5,73	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006520	148093,59	408554,79	5,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006521	148097,96	408559,19	5,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000006522	148431,98	408662,13	8,89	4,92	0,80	0 dB
	0865100000006523	148435,81	408650,18	8,27	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006524	148411,36	408664,37	8,77	5,00	0,80	0 dB
	0865100000006948	148162,65	408720,57	6,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007367	148379,67	408719,77	9,98	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007368	148363,45	408710,99	7,63	4,66	0,80	0 dB
	0865100000007369	148338,90	408747,23	8,67	5,30	0,80	0 dB
	0865100000007370	148195,19	408643,77	9,36	4,77	0,80	0 dB
	0865100000007562	148424,90	408411,76	8,25	5,08	0,80	0 dB
	0865100000007563	148335,41	408616,37	11,54	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007564	148326,75	408635,26	14,96	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007578	148069,60	408631,62	7,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007580	147947,74	408761,93	6,75	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007768	148170,62	408835,93	7,26	4,70	0,80	0 dB
	0865100000007793	148451,15	408752,52	8,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007911	148222,81	408849,21	6,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007912	148211,02	408856,61	6,15	4,98	0,80	0 dB
	0865100000007913	148141,10	408856,80	8,32	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007914	148203,71	408831,60	6,64	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007915	148212,97	408827,22	6,64	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000007916	148219,63	408823,96	6,71	4,83	0,80	0 dB
	0865100000007917	148233,52	408813,91	8,50	4,57	0,80	0 dB
	0865100000007918	148233,62	408840,07	16,74	4,83	0,80	0 dB
	0865100000007919	148229,40	408847,62	6,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000007920	148167,46	408819,66	6,46	4,97	0,80	0 dB
	0865100000007921	148148,12	408918,22	6,31	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007922	148153,69	408913,25	6,60	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007923	148216,38	408939,64	6,62	4,69	0,80	0 dB
	0865100000007924	148213,60	408938,66	6,63	4,70	0,80	0 dB
	0865100000007954	148367,57	408690,88	9,71	4,62	0,80	0 dB
	0865100000007955	148103,93	408529,54	6,62	4,50	0,80	0 dB
	0865100000007991	147888,50	408709,45	8,15	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008483	148236,40	408532,01	3,34	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008485	148134,05	408786,02	12,65	4,50	0,80	0 dB
	0865100000008505	148407,77	408480,57	5,77	4,53	0,80	0 dB
	0865100000008506	148399,26	408444,45	5,89	5,00	0,80	0 dB
	0865100000008508	148482,67	408457,60	7,34	6,00	0,80	0 dB
	0865100000009270	148375,55	408693,11	9,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009271	148323,38	408831,04	8,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009274	148149,11	408820,07	17,36	4,60	0,80	0 dB
	0865100000009277	148050,07	408956,21	8,93	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009278	148038,23	408386,48	10,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009302	148489,88	408458,88	12,53	6,00	0,80	0 dB
	0865100000009422	148366,14	408474,01	8,71	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009423	148370,24	408469,88	8,86	4,94	0,80	0 dB
	0865100000009428	148206,84	408637,00	8,66	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009429	148097,51	408535,22	11,33	4,50	0,80	0 dB
	0865100000009439	148451,00	408393,81	7,82	5,36	0,80	0 dB
	0865100000010734	148041,24	408454,99	4,36	4,63	0,80	0 dB
	0865100000010735	148045,63	408402,34	5,16	4,68	0,80	0 dB
	0865100000010737	148023,87	408391,45	3,76	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010743	147953,00	408372,39	9,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010746	147999,33	408419,73	2,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010747	148030,58	408433,65	2,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010748	148026,94	408434,68	2,72	4,53	0,80	0 dB
	0865100000010765	148253,46	408555,88	3,04	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010766	148213,15	408542,91	2,49	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010935	147917,17	408658,00	2,92	4,76	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000010936	147962,43	408755,55	11,30	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010937	147965,69	408752,47	13,62	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010950	148218,04	408537,01	2,69	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010951	148229,32	408529,87	3,03	4,77	0,80	0 dB
	0865100000010952	148206,45	408520,40	2,49	4,91	0,80	0 dB
	0865100000010953	148206,45	408520,40	8,31	4,91	0,80	0 dB
	0865100000010956	148204,82	408507,63	2,87	4,68	0,80	0 dB
	0865100000010957	148183,38	408517,61	2,53	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010959	148174,60	408497,37	5,60	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010960	148172,14	408495,36	2,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010961	148158,97	408485,83	2,78	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010962	148152,93	408493,07	2,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010963	148164,77	408460,20	2,71	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010965	148145,40	408471,34	3,76	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010966	148122,92	408462,76	2,48	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010967	148113,80	408453,49	7,55	4,82	0,80	0 dB
	0865100000010971	148106,27	408445,09	2,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000010976	148183,27	408409,49	5,10	4,73	0,80	0 dB
	0865100000010977	148183,52	408402,76	2,45	4,66	0,80	0 dB
	0865100000010985	148211,54	408433,76	4,82	4,95	0,80	0 dB
	0865100000010988	148341,59	408503,05	4,90	5,00	0,80	0 dB
	0865100000010989	148377,27	408485,19	5,23	4,61	0,80	0 dB
	0865100000010990	148413,57	408475,63	4,30	4,56	0,80	0 dB
	0865100000011085	148491,10	408376,01	4,47	5,50	0,80	0 dB
	0865100000011133	147929,13	408591,32	5,83	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011160	148051,00	408901,72	2,93	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011161	148042,23	408896,88	3,52	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011162	148034,56	408911,91	6,37	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011163	148043,66	408916,61	4,25	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011164	148035,63	408929,18	4,87	4,17	0,80	0 dB
	0865100000011165	148028,08	408925,31	9,02	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011166	148020,78	408938,82	3,26	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011167	148027,67	408942,35	3,54	4,04	0,80	0 dB
	0865100000011180	148113,11	408929,74	3,69	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011181	148116,09	408934,30	3,06	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011183	148105,05	408956,11	2,77	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011185	148132,57	408899,25	2,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011186	148132,57	408899,25	2,39	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011187	148139,98	408884,69	2,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011188	148134,33	408881,84	4,40	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011189	148143,64	408877,18	11,18	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011190	148140,62	408875,66	10,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011192	148149,20	408860,86	11,70	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011194	148125,72	408912,91	2,82	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011387	148139,98	408884,69	8,81	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011388	148164,36	408866,05	2,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011389	148165,66	408828,79	12,23	4,84	0,80	0 dB
	0865100000011390	148167,46	408819,66	3,08	4,97	0,80	0 dB
	0865100000011391	148169,76	408807,71	5,23	4,99	0,80	0 dB
	0865100000011392	148177,87	408798,90	2,79	4,69	0,80	0 dB
	0865100000011394	148223,56	408827,48	10,86	4,87	0,80	0 dB
	0865100000011395	148223,57	408830,70	2,67	4,92	0,80	0 dB
	0865100000011396	148223,58	408833,92	6,19	4,96	0,80	0 dB
	0865100000011397	148223,57	408830,70	8,32	4,92	0,80	0 dB
	0865100000011398	148215,23	408881,46	3,40	4,52	0,80	0 dB
	0865100000011399	148221,02	408885,16	4,50	4,64	0,80	0 dB
	0865100000011400	148219,01	408903,83	2,93	4,66	0,80	0 dB
	0865100000011401	148215,92	408908,29	3,45	4,53	0,80	0 dB
	0865100000011403	148224,45	408921,20	2,30	4,76	0,80	0 dB
	0865100000011406	148088,33	408817,84	2,92	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011407	148083,77	408835,49	6,73	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011408	148081,86	408852,73	15,25	4,00	0,80	0 dB
	0865100000011409	148076,15	408871,71	4,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011429	148120,64	408770,08	16,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011430	148123,44	408767,34	17,56	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011431	148106,70	408757,73	10,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011432	148095,37	408750,44	16,39	4,27	0,80	0 dB
	0865100000011433	148091,56	408739,68	3,66	4,30	0,80	0 dB
	0865100000011434	148071,00	408726,46	18,52	4,01	0,80	0 dB
	0865100000011435	148077,11	408714,49	6,55	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011436	148048,57	408683,98	15,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011437	148036,72	408691,14	16,25	4,18	0,80	0 dB
	0865100000011439	148026,40	408661,85	16,53	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011440	148021,31	408666,68	16,28	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011441	148022,43	408644,26	4,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011442	148234,00	408781,74	2,91	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011443	148228,47	408770,30	3,12	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011444	148218,79	408772,85	16,64	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011445	148215,16	408782,47	2,91	4,87	0,80	0 dB
	0865100000011446	148203,82	408771,16	5,80	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011447	148202,86	408762,27	4,94	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011448	148192,85	408756,04	7,47	4,97	0,80	0 dB
	0865100000011449	148202,01	408755,64	7,69	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011450	148205,03	408759,31	9,44	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011451	148200,59	408740,00	3,22	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011637	148203,60	408741,61	3,33	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011638	148215,88	408752,21	3,16	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011639	148221,04	408750,94	3,18	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011640	148222,08	408762,65	9,23	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011641	148230,59	408766,41	10,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011642	148217,68	408768,45	7,26	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011643	148216,09	408763,35	2,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011658	148432,09	408870,92	8,71	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011666	148422,70	408838,99	5,27	4,55	0,80	0 dB
	0865100000011667	148412,01	408920,27	-0,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011668	148389,11	408783,48	4,22	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011669	148375,62	408768,87	3,08	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011670	148349,97	408770,52	2,41	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011671	148355,53	408773,97	4,24	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011672	148343,60	408761,51	5,24	5,28	0,80	0 dB
	0865100000011673	148329,28	408763,25	4,82	5,10	0,80	0 dB
	0865100000011675	148341,41	408795,03	2,20	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011676	148372,39	408803,90	3,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011682	148353,30	408810,55	2,61	4,75	0,80	0 dB
	0865100000011685	148350,72	408814,58	2,32	4,67	0,80	0 dB
	0865100000011686	148349,23	408822,93	2,77	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011688	148355,77	408825,00	4,42	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011689	148341,83	408821,30	2,29	4,89	0,80	0 dB
	0865100000011692	148341,66	408837,29	4,93	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011693	148371,70	408837,40	2,36	4,65	0,80	0 dB
	0865100000011697	148341,21	408851,20	10,95	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011698	148334,87	408854,55	6,64	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011887	148340,25	408855,41	4,72	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011888	148336,42	408866,74	6,79	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011943	148412,08	408700,78	2,63	5,00	0,80	0 dB
	0865100000011944	148368,15	408704,86	2,91	4,97	0,80	0 dB
	0865100000011945	148349,82	408705,84	2,69	4,55	0,80	0 dB
	0865100000011946	148330,25	408707,77	5,27	5,28	0,80	0 dB
	0865100000012150	148412,08	408700,78	4,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012157	148228,28	408667,72	2,99	4,68	0,80	0 dB
	0865100000012159	148247,92	408650,88	2,99	3,95	0,80	0 dB
	0865100000012160	148253,56	408624,77	3,03	4,82	0,80	0 dB
	0865100000012162	148147,42	408725,67	2,71	4,92	0,80	0 dB
	0865100000012163	148148,73	408717,09	2,66	4,88	0,80	0 dB
	0865100000012164	148163,17	408710,55	7,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012165	148156,09	408702,99	5,83	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012166	148166,51	408685,98	2,69	4,90	0,80	0 dB
	0865100000012167	148152,75	408698,79	3,97	4,90	0,80	0 dB
	0865100000012169	148133,95	408680,01	6,07	4,43	0,80	0 dB
	0865100000012170	148135,44	408680,56	4,20	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012171	148135,44	408680,56	5,02	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012173	148117,97	408662,25	7,19	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012174	148122,32	408662,29	17,41	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012176	148095,42	408646,40	9,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012178	148106,33	408638,55	2,54	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012179	148106,33	408638,55	2,49	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012180	148083,26	408625,69	5,04	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012181	148082,10	408624,46	3,57	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012183	148071,44	408602,04	3,79	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012184	148071,44	408602,04	2,78	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012186	148049,32	408601,04	6,61	4,77	0,80	0 dB
	0865100000012187	148054,09	408583,77	3,01	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012188	148052,07	408581,67	11,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012189	148036,76	408565,46	3,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012190	148036,76	408565,46	2,46	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012191	148060,69	408494,69	2,86	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012192	148056,87	408492,60	2,72	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012193	148078,98	408511,91	2,93	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012195	148092,46	408498,27	2,57	4,84	0,80	0 dB
	0865100000012196	148096,44	408498,13	3,18	4,85	0,80	0 dB
	0865100000012197	148128,35	408546,57	5,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012198	148133,90	408547,41	4,96	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000012391	148185,48	408558,63	10,03	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012395	148161,75	408600,44	2,80	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012396	148165,94	408596,38	5,45	4,55	0,80	0 dB
	0865100000012397	148182,42	408595,15	4,81	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012398	148204,52	408599,62	3,08	4,86	0,80	0 dB
	0865100000012399	148171,62	408619,11	5,20	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012400	148178,83	408617,55	5,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012401	148187,66	408626,65	5,32	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012402	148182,91	408631,04	5,14	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012403	148200,43	408612,48	5,58	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012404	148212,10	408646,28	4,15	4,65	0,80	0 dB
	0865100000012405	148206,35	408646,54	4,21	4,75	0,80	0 dB
	0865100000012407	148344,40	408571,23	5,05	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012409	148347,27	408584,34	2,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012412	148332,51	408590,93	2,89	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012413	148418,83	408618,04	3,94	6,00	0,80	0 dB
	0865100000012416	148348,26	408546,35	9,06	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012418	148343,21	408560,78	2,66	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012419	148348,79	408561,39	6,11	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012420	148349,14	408529,48	5,67	4,66	0,80	0 dB
	0865100000012425	148390,78	408492,57	3,27	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012427	148377,27	408485,19	3,80	4,61	0,80	0 dB
	0865100000012428	148424,02	408645,29	4,57	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012429	148417,55	408663,46	4,56	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012432	148422,61	408445,22	5,90	5,10	0,80	0 dB
	0865100000012433	148419,22	408437,53	2,07	5,28	0,80	0 dB
	0865100000012434	148425,48	408434,99	2,21	5,39	0,80	0 dB
	0865100000012437	148426,08	408427,00	1,69	5,29	0,80	0 dB
	0865100000012442	148435,23	408429,22	2,46	5,42	0,80	0 dB
	0865100000012445	148376,86	408396,18	2,36	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012446	148381,57	408394,56	2,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012447	148381,33	408384,49	2,82	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012448	148389,00	408385,40	2,43	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012450	148384,11	408370,58	2,40	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012452	148400,99	408361,50	2,81	4,91	0,80	0 dB
	0865100000012654	148377,64	408371,51	9,43	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012655	148369,29	408374,39	2,70	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012656	148375,97	408385,92	2,86	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000012657	148371,88	408391,85	2,35	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012658	148374,80	408395,11	2,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012659	148000,92	408583,37	20,36	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012660	147983,64	408566,37	5,48	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012661	147977,38	408560,16	12,86	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012665	147990,35	408548,28	7,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012666	147997,09	408547,10	11,13	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012669	147982,52	408512,90	3,57	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012671	147967,00	408494,71	4,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012672	147943,55	408475,62	5,58	4,59	0,80	0 dB
	0865100000012673	147936,86	408485,88	6,00	4,50	0,80	0 dB
	0865100000012676	147924,87	408461,97	5,04	4,82	0,80	0 dB
	0865100000012677	147915,86	408451,69	4,98	4,79	0,80	0 dB
	0865100000012678	147900,15	408435,84	5,93	5,00	0,80	0 dB
	0865100000012688	147888,26	408422,56	8,24	4,95	0,80	0 dB
	0865100000014743	148149,32	408374,49	3,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000014744	148217,71	408866,60	2,50	5,00	0,80	0 dB
	0865100000014745	148221,54	408867,09	4,65	5,00	0,80	0 dB
	0865100000014746	148222,05	408867,15	5,98	5,00	0,80	0 dB
	0865100000014747	148229,01	408866,99	2,79	5,00	0,80	0 dB
	0865100000014748	148163,10	408841,18	2,60	4,66	0,80	0 dB
	0865100000014749	148163,72	408838,02	2,58	4,71	0,80	0 dB
	0865100000014750	148219,26	408848,66	3,02	5,00	0,80	0 dB
	0865100000014930	148154,77	408853,78	2,64	4,51	0,80	0 dB
	0865100000014931	148150,64	408909,48	9,50	4,50	0,80	0 dB
	0865100000015884	148492,70	408377,87	2,45	5,50	0,80	0 dB
	0865100000015911	148368,43	408696,65	1,93	4,56	0,80	0 dB
	0865100000017224	148365,15	408685,30	2,72	4,66	0,80	0 dB
	0865100000017237	148123,80	408548,74	3,20	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017263	148101,66	408815,59	3,80	4,02	0,80	0 dB
	0865100000017370	148379,44	408720,52	5,38	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017373	148341,46	408767,50	4,30	5,10	0,80	0 dB
	0865100000017374	148203,58	408639,61	2,28	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017595	148450,10	408407,35	9,80	5,40	0,80	0 dB
	0865100000017596	148447,57	408423,90	6,02	5,50	0,80	0 dB
	0865100000017597	148429,76	408417,43	2,07	5,21	0,80	0 dB
	0865100000017599	148329,75	408640,83	2,61	5,00	0,80	0 dB
	0865100000017637	148444,75	408803,52	3,06	4,67	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000017638	148441,95	408802,54	3,08	4,70	0,80	0 dB
	0865100000017639	148434,03	408806,48	2,88	4,60	0,80	0 dB
	0865100000017640	148221,41	408959,36	7,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017641	148218,65	408958,12	6,89	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017642	148216,00	408956,94	6,82	4,38	0,80	0 dB
	0865100000017643	148213,34	408955,75	4,13	4,37	0,80	0 dB
	0865100000017644	148210,64	408954,54	7,35	4,36	0,80	0 dB
	0865100000017645	148207,97	408953,34	7,95	4,35	0,80	0 dB
	0865100000017646	148205,30	408952,14	7,41	4,33	0,80	0 dB
	0865100000017647	148202,64	408950,95	6,80	4,34	0,80	0 dB
	0865100000017648	148194,75	408953,23	8,38	4,43	0,80	0 dB
	0865100000017649	148123,47	408549,14	2,69	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017650	148114,56	408550,25	2,74	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017651	148112,51	408548,13	2,59	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017652	148110,46	408546,00	2,63	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017653	148108,42	408543,88	2,67	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017654	148106,37	408541,75	2,62	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017655	148104,32	408539,63	3,22	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017735	148081,16	408623,59	4,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017737	147947,60	408762,07	10,21	4,50	0,80	0 dB
	0865100000017880	148171,30	408832,23	12,94	4,75	0,80	0 dB
	0865100000017912	148059,57	408888,42	9,68	4,45	0,80	0 dB
	0865100000017913	148052,84	408886,39	6,83	4,00	0,80	0 dB
	0865100000017914	148052,84	408886,39	4,64	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018021	148334,36	408870,13	4,14	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018022	148328,25	408868,23	2,42	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018023	148332,75	408862,87	3,30	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018024	148332,45	408876,24	2,28	4,93	0,80	0 dB
	0865100000018035	148427,76	408880,40	7,90	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018036	148424,69	408879,51	2,52	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018037	148416,39	408885,24	10,57	4,60	0,80	0 dB
	0865100000018110	148429,75	408853,20	3,44	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018111	148429,75	408853,20	3,07	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018112	148433,29	408862,81	6,03	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018257	148484,76	408368,28	3,74	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018331	148231,49	408448,15	2,71	4,70	0,80	0 dB
	0865100000018332	148225,19	408444,19	3,52	4,84	0,80	0 dB
	0865100000018425	148400,29	408734,62	4,45	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0865100000018444		148243,81	408403,36	11,42	4,50	0,80	0 dB
0865100000018445		148239,57	408379,92	11,58	4,50	0,80	0 dB
0865100000018452		148262,10	408421,20	11,30	4,50	0,80	0 dB
0865100000018453		148272,19	408413,48	11,24	4,50	0,80	0 dB
0865100000018454		148281,21	408401,48	11,58	4,50	0,80	0 dB
0865100000018455		148281,80	408388,37	11,53	4,50	0,80	0 dB
0865100000018480		148248,62	408366,49	10,88	4,50	0,80	0 dB
0865100000018481		148248,62	408366,49	11,18	4,50	0,80	0 dB
0865100000018482		148207,35	408358,32	11,45	4,50	0,80	0 dB
0865100000018595		148227,59	408920,93	11,42	4,74	0,80	0 dB
0865100000018630		148382,68	408909,77	1,25	4,52	0,80	0 dB
0865100000018670		147901,77	408804,69	0,09	4,00	0,80	0 dB
0865100000018671		147910,65	408797,41	0,10	4,00	0,80	0 dB
0865100000018946		148344,18	408838,10	2,63	5,00	0,80	0 dB
0865100000018947		148349,47	408810,09	2,26	4,84	0,80	0 dB
0865100000018948		148341,41	408795,03	2,39	5,00	0,80	0 dB
0865100000018949		148367,38	408839,17	2,54	4,60	0,80	0 dB
0865100000018950		148346,69	408799,54	5,12	5,00	0,80	0 dB
0865100000018967		148097,51	408535,22	3,60	4,50	0,80	0 dB
0865100000018968		148113,52	408530,29	5,72	4,75	0,80	0 dB
0865100000018969		148154,06	408545,00	4,97	4,73	0,80	0 dB
0865100000018981		148151,43	408589,49	2,96	4,50	0,80	0 dB
0865100000018982		148129,66	408567,12	4,10	4,50	0,80	0 dB
0865100000018983		148148,06	408568,61	11,59	4,50	0,80	0 dB
0865100000019103		148258,59	408593,20	5,04	4,50	0,80	0 dB
0865100000005895		148500,44	408409,03	8,90	5,50	0,80	0 dB
0865100000009410		148524,61	408397,70	8,01	5,55	0,80	0 dB
0865100000011087		148509,60	408369,85	2,56	5,50	0,80	0 dB
0865100000011088		148511,47	408383,88	5,43	5,50	0,80	0 dB
0865100000011089		148509,97	408382,30	2,68	5,50	0,80	0 dB
0865100000018258		148493,01	408378,24	2,66	5,50	0,80	0 dB
0865100000006137		148508,74	408278,43	7,55	5,32	0,80	0 dB
0865100000006138		148509,93	408284,46	7,72	5,31	0,80	0 dB
0865100000006302		148530,23	408243,16	7,63	5,00	0,80	0 dB
0865100000006303		148507,63	408259,33	7,56	5,00	0,80	0 dB
0865100000006304		148501,38	408246,50	7,71	5,00	0,80	0 dB
0865100000006307		148520,55	408243,92	7,66	5,00	0,80	0 dB
0865100000006308		148512,23	408235,23	7,82	5,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000009263	148541,64	408266,14	8,23	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009264	148537,44	408261,64	8,25	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009266	148511,77	408253,70	7,77	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009267	148512,11	408235,11	7,75	5,00	0,80	0 dB
	0865100000009411	148518,33	408352,25	5,82	5,50	0,80	0 dB
	0865100000010889	148513,45	408277,49	2,12	5,45	0,80	0 dB
	0865100000011077	148517,41	408279,77	2,17	5,49	0,80	0 dB
	0865100000011082	148532,42	408285,45	1,80	5,25	0,80	0 dB
	0865100000016092	148502,09	408060,93	2,97	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018321	148517,39	408254,12	0,97	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018323	148517,73	408260,23	2,58	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018352	148506,61	408243,86	2,47	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018353	148510,54	408244,95	6,26	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018354	148515,65	408249,61	2,28	5,00	0,80	0 dB
	0865100000018356	148523,55	408255,52	2,88	5,00	0,80	0 dB
	0865100000008548	147670,04	409412,92	6,95	3,50	0,80	0 dB
	0865100000013901	147704,00	409394,50	4,23	3,50	0,80	0 dB
	0865100000014085	147667,04	409417,64	4,72	3,65	0,80	0 dB
	0865100000014086	147670,89	409421,41	5,98	3,70	0,80	0 dB
	0865100000014935	147698,84	409418,79	8,63	3,50	0,80	0 dB
	0796100000206083	148487,30	410328,52	8,55	5,62	0,80	0 dB
	0796100000206084	148390,85	410239,20	3,76	6,31	0,80	0 dB
	0796100000206973	148490,96	410268,08	11,75	5,56	0,80	0 dB
	0796100000206974	148479,03	410254,34	9,50	5,64	0,80	0 dB
	0796100000208273	148473,74	410228,34	10,80	5,70	0,80	0 dB
	0796100000208274	148470,06	410221,40	10,88	5,73	0,80	0 dB
	0796100000208275	148462,50	410194,55	11,75	5,63	0,80	0 dB
	0796100000208277	148470,82	410304,06	10,64	5,71	0,80	0 dB
	0796100000208278	148443,29	410314,33	12,49	5,91	0,80	0 dB
	0796100000209333	148418,52	410294,86	5,21	6,11	0,80	0 dB
	0796100000209334	148398,52	410279,86	2,77	6,28	0,80	0 dB
	0796100000211150	148385,33	410271,14	2,81	6,34	0,80	0 dB
	0796100000215919	148474,11	410188,43	4,02	5,51	0,80	0 dB
	0796100000219173	148394,46	410280,22	6,78	6,32	0,80	0 dB
	0796100000219174	148415,45	410308,84	2,79	6,12	0,80	0 dB
	0796100000228872	148402,45	410315,52	3,10	6,22	0,80	0 dB
	0796100000230109	148405,30	410316,16	3,03	6,20	0,80	0 dB
	0796100000230725	148401,01	410268,61	10,65	6,26	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0796100000236310	148438,17	410302,57	12,57	5,94	0,80	0 dB
	0796100000236388	148488,67	410278,20	11,78	5,58	0,80	0 dB
	0796100000236717	148400,88	410236,08	10,52	6,22	0,80	0 dB
	0796100000237779	148387,80	410185,85	2,69	6,30	0,80	0 dB
	0796100000247142	148404,95	410207,97	10,49	6,17	0,80	0 dB
	0796100000248626	148400,99	410268,49	10,90	6,26	0,80	0 dB
	0796100000248627	148404,02	410308,48	5,56	6,21	0,80	0 dB
	0796100000255376	148472,96	410331,89	13,66	5,72	0,80	0 dB
	0796100000255378	148479,63	410196,52	10,00	5,62	0,80	0 dB
	0796100000257533	148475,84	410305,17	12,01	5,68	0,80	0 dB
	0796100000258701	148417,29	410300,45	2,81	6,11	0,80	0 dB
	0796100000260503	148399,57	410253,02	10,38	6,21	0,80	0 dB
	0796100000265304	148396,09	410217,51	4,22	6,26	0,80	0 dB
	0796100000265305	148388,29	410218,43	4,06	6,27	0,80	0 dB
	0796100000265308	148454,33	410318,40	3,46	5,83	0,80	0 dB
	0796100000266182	148415,58	410318,47	11,83	6,11	0,80	0 dB
	0796100000267527	148489,45	410247,33	8,72	5,56	0,80	0 dB
	0796100000268619	148416,67	410303,25	2,82	6,12	0,80	0 dB
	0796100000268620	148416,06	410306,04	2,81	6,12	0,80	0 dB
	0796100000268621	148405,00	410279,27	2,79	6,22	0,80	0 dB
	0796100000269616	148408,33	410227,78	11,15	6,15	0,80	0 dB
	0796100000269750	148417,90	410297,66	2,79	6,11	0,80	0 dB
	0796100000273914	148412,32	410250,87	10,78	6,09	0,80	0 dB
	0796100000275273	148484,39	410193,04	8,26	5,62	0,80	0 dB
	0796100000275274	148451,96	410329,47	4,06	5,86	0,80	0 dB
	0796100000277478	148460,31	410208,30	10,73	5,65	0,80	0 dB
	0796100000278595	148405,62	410285,70	8,89	6,22	0,80	0 dB
	0796100000278641	148395,73	410201,58	10,80	6,16	0,80	0 dB
	0796100000279809	148398,52	410279,86	2,78	6,28	0,80	0 dB
	0796100000206085	148498,42	410254,65	3,25	5,50	0,80	0 dB
	0796100000207289	148537,47	410318,63	21,37	5,27	0,80	0 dB
	0796100000220954	148508,65	410311,48	10,56	5,46	0,80	0 dB
	0796100000220955	148500,94	410310,60	10,81	5,51	0,80	0 dB
	0796100000224396	148505,94	410195,31	11,01	5,46	0,80	0 dB
	0796100000225744	148515,59	410324,21	3,26	5,43	0,80	0 dB
	0796100000226825	148508,28	410213,86	10,34	5,43	0,80	0 dB
	0796100000256534	148507,16	410238,57	11,59	5,43	0,80	0 dB
	0796100000256535	148520,29	410212,16	10,50	5,33	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0796100000276472	148512,52	410270,22	11,33	5,41	0,80	0 dB
	0796100000276651	148525,88	410257,48	13,89	5,31	0,80	0 dB
	0796100000204795	148456,92	410021,56	10,34	5,88	0,80	0 dB
	0796100000204796	148471,15	410094,60	11,93	5,27	0,80	0 dB
	0796100000204797	148492,30	410089,59	11,24	5,03	0,80	0 dB
	0796100000206086	148396,43	409945,21	2,78	6,29	0,80	0 dB
	0796100000206087	148452,33	410129,06	4,81	5,48	0,80	0 dB
	0796100000206615	148410,30	409989,39	9,98	5,92	0,80	0 dB
	0796100000206975	148396,61	410114,30	10,17	6,29	0,80	0 dB
	0796100000207113	148395,19	410173,20	10,20	6,21	0,80	0 dB
	0796100000207114	148422,20	409958,79	10,55	5,70	0,80	0 dB
	0796100000207115	148419,90	409944,11	10,55	5,77	0,80	0 dB
	0796100000207290	148430,93	409723,36	4,88	6,87	0,80	0 dB
	0796100000207291	148431,65	409750,55	12,30	6,94	0,80	0 dB
	0796100000207481	148450,49	409805,88	13,15	6,50	0,80	0 dB
	0796100000207482	148472,25	409881,95	19,00	5,40	0,80	0 dB
	0796100000207574	148452,71	409753,83	7,65	6,56	0,80	0 dB
	0796100000208272	148407,61	410138,70	10,83	6,10	0,80	0 dB
	0796100000208276	148434,98	410136,05	11,17	5,71	0,80	0 dB
	0796100000208330	148388,28	410027,53	2,76	6,35	0,80	0 dB
	0796100000214604	148447,25	410119,20	11,25	5,56	0,80	0 dB
	0796100000214605	148493,44	410070,29	10,31	4,99	0,80	0 dB
	0796100000215918	148386,45	410163,97	2,88	6,35	0,80	0 dB
	0796100000216736	148396,06	410102,37	10,64	6,32	0,80	0 dB
	0796100000216737	148522,56	409893,33	10,12	3,57	0,80	0 dB
	0796100000217041	148422,80	409697,35	9,30	6,50	0,80	0 dB
	0796100000217355	148447,59	409774,81	7,64	6,79	0,80	0 dB
	0796100000217356	148447,59	409774,81	7,69	6,79	0,80	0 dB
	0796100000217357	148448,98	409928,58	11,11	5,15	0,80	0 dB
	0796100000220187	148469,30	409961,55	11,22	4,65	0,80	0 dB
	0796100000224397	148487,46	410006,68	10,06	5,06	0,80	0 dB
	0796100000224398	148457,72	410011,64	10,96	5,45	0,80	0 dB
	0796100000225745	148403,46	409902,54	4,73	6,20	0,80	0 dB
	0796100000226668	148421,57	409966,49	11,34	5,70	0,80	0 dB
	0796100000226669	148535,06	410019,97	8,51	4,48	0,80	0 dB
	0796100000226793	148536,71	410000,51	8,61	4,49	0,80	0 dB
	0796100000226827	148427,25	409724,02	14,52	6,75	0,80	0 dB
	0796100000227099	148442,54	409702,65	7,44	6,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0796100000227761	148462,46	410162,56	12,34	5,61	0,80	0 dB
	0796100000227762	148447,09	410153,04	11,28	5,64	0,80	0 dB
	0796100000229602	148485,10	410045,99	12,23	5,15	0,80	0 dB
	0796100000229958	148396,45	410137,80	10,32	6,26	0,80	0 dB
	0796100000230761	148390,63	409962,10	2,99	6,39	0,80	0 dB
	0796100000234154	148493,74	410044,56	12,22	5,03	0,80	0 dB
	0796100000235544	148393,60	409976,55	2,95	6,31	0,80	0 dB
	0796100000235545	148462,42	410162,40	3,06	5,60	0,80	0 dB
	0796100000236389	148411,30	410032,73	10,06	5,83	0,80	0 dB
	0796100000236390	148401,90	410051,85	10,78	6,01	0,80	0 dB
	0796100000236550	148409,07	409957,79	10,82	5,99	0,80	0 dB
	0796100000236718	148435,34	409749,85	9,59	7,00	0,80	0 dB
	0796100000236952	148405,77	409797,48	17,32	6,50	0,80	0 dB
	0796100000237334	148459,91	410148,33	14,09	5,60	0,80	0 dB
	0796100000237498	148528,34	410007,87	8,98	4,60	0,80	0 dB
	0796100000237745	148437,00	410154,75	11,24	5,66	0,80	0 dB
	0796100000237746	148482,97	410144,76	14,01	5,41	0,80	0 dB
	0796100000240623	148412,58	409918,88	10,79	5,97	0,80	0 dB
	0796100000244089	148450,78	410005,37	10,81	5,09	0,80	0 dB
	0796100000245383	148439,62	409776,11	8,31	6,98	0,80	0 dB
	0796100000246236	148400,51	410071,36	10,97	6,19	0,80	0 dB
	0796100000246237	148413,92	410060,65	10,74	6,13	0,80	0 dB
	0796100000246238	148536,71	410000,51	8,96	4,49	0,80	0 dB
	0796100000246239	148534,30	409988,53	9,25	4,54	0,80	0 dB
	0796100000246240	148526,38	409990,04	8,55	4,65	0,80	0 dB
	0796100000246567	148404,76	410173,94	11,43	6,08	0,80	0 dB
	0796100000246758	148456,88	409794,25	9,63	6,50	0,80	0 dB
	0796100000247141	148473,08	410129,26	10,20	5,42	0,80	0 dB
	0796100000247615	148390,24	410019,00	2,71	6,32	0,80	0 dB
	0796100000248184	148457,75	409461,95	0,08	2,61	0,80	0 dB
	0796100000250594	148382,83	410051,30	2,87	6,43	0,80	0 dB
	0796100000255373	148459,55	410146,03	8,24	5,58	0,80	0 dB
	0796100000255374	148439,62	409776,11	8,29	6,98	0,80	0 dB
	0796100000255375	148393,60	409976,55	3,02	6,31	0,80	0 dB
	0796100000256226	148392,93	410070,74	10,19	6,18	0,80	0 dB
	0796100000256228	148512,09	409901,28	10,01	3,79	0,80	0 dB
	0796100000256229	148517,86	409873,77	10,04	6,50	0,80	0 dB
	0796100000256376	148415,30	409926,91	9,97	5,90	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0796100000256377		148410,80	409998,27	10,68	5,89	0,80	0 dB
0796100000256536		148391,32	410102,16	2,86	6,39	0,80	0 dB
0796100000256537		148389,77	409924,85	5,00	6,47	0,80	0 dB
0796100000256823		148451,15	409747,04	7,68	6,59	0,80	0 dB
0796100000256824		148454,55	409959,43	10,92	4,98	0,80	0 dB
0796100000257587		148391,50	410185,78	2,86	6,25	0,80	0 dB
0796100000258154		148459,32	409609,13	6,83	6,50	0,80	0 dB
0796100000259165		148442,90	409994,20	11,41	5,19	0,80	0 dB
0796100000259375		148410,19	410004,18	10,62	5,90	0,80	0 dB
0796100000259853		148454,54	409959,55	10,95	4,98	0,80	0 dB
0796100000265306		148389,64	410125,53	5,41	6,37	0,80	0 dB
0796100000265307		148476,44	410056,64	4,36	5,25	0,80	0 dB
0796100000266183		148417,11	410021,32	10,09	5,72	0,80	0 dB
0796100000266184		148411,38	410091,86	10,65	6,12	0,80	0 dB
0796100000266185		148522,82	409894,97	10,17	3,57	0,80	0 dB
0796100000266186		148518,88	409910,53	8,37	3,63	0,80	0 dB
0796100000266187		148514,92	409920,20	9,53	3,70	0,80	0 dB
0796100000266344		148469,30	409961,55	11,23	4,65	0,80	0 dB
0796100000266345		148424,72	409927,64	10,25	5,69	0,80	0 dB
0796100000266482		148543,77	410024,98	8,77	4,41	0,80	0 dB
0796100000266523		148406,42	409895,20	6,21	6,15	0,80	0 dB
0796100000266833		148438,85	409721,94	7,75	6,98	0,80	0 dB
0796100000266834		148481,00	409977,64	12,51	4,83	0,80	0 dB
0796100000266835		148454,94	409988,12	11,13	4,93	0,80	0 dB
0796100000266836		148465,47	409947,19	10,58	4,76	0,80	0 dB
0796100000266936		148449,52	410105,89	11,27	5,55	0,80	0 dB
0796100000267126		148489,26	410166,86	12,63	5,38	0,80	0 dB
0796100000267526		148445,85	410187,53	12,78	5,80	0,80	0 dB
0796100000269615		148468,66	410064,94	11,89	5,35	0,80	0 dB
0796100000273915		148476,50	410101,48	11,07	5,18	0,80	0 dB
0796100000275272		148391,42	410156,94	4,33	6,30	0,80	0 dB
0796100000276147		148409,49	410115,30	10,92	6,11	0,80	0 dB
0796100000276148		148415,18	410045,09	10,99	5,72	0,80	0 dB
0796100000276150		148520,24	409791,65	14,37	3,71	0,80	0 dB
0796100000276151		148505,29	409869,55	10,18	6,50	0,80	0 dB
0796100000276152		148518,16	409867,44	9,30	6,50	0,80	0 dB
0796100000276473		148421,88	409867,50	11,81	5,50	0,80	0 dB
0796100000276474		148426,49	409696,75	3,78	6,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0796100000276755	148438,85	409721,94	7,68	6,98	0,80	0 dB
	0796100000276756	148434,44	409695,45	7,68	6,50	0,80	0 dB
	0796100000276757	148485,35	409994,36	12,32	5,42	0,80	0 dB
	0796100000277041	148449,52	410105,89	12,39	5,55	0,80	0 dB
	0796100000277042	148495,54	410178,29	10,03	5,36	0,80	0 dB
	0796100000277142	148453,60	410092,88	10,65	5,52	0,80	0 dB
	0796100000277143	148461,45	410087,95	10,87	5,41	0,80	0 dB
	0796100000277144	148460,82	410071,10	11,77	5,45	0,80	0 dB
	0796100000277477	148394,07	410145,43	10,33	6,28	0,80	0 dB
	0796100000277523	148385,51	410003,28	2,53	6,45	0,80	0 dB
	0796100000279401	148521,48	409967,34	7,82	4,43	0,80	0 dB
	0796100000280446	148530,12	409958,63	12,20	4,29	0,80	0 dB
	0796100000431239	148375,04	410083,09	4,52	6,55	0,80	0 dB
	086510000004658	148013,75	409105,92	8,50	4,49	0,80	0 dB
	086510000004660	148005,93	409097,91	8,54	4,50	0,80	0 dB
	086510000004800	148010,01	409088,18	8,54	4,47	0,80	0 dB
	086510000004801	148018,35	409084,96	8,96	4,36	0,80	0 dB
	086510000004802	148022,93	409080,57	8,45	4,50	0,80	0 dB
	086510000004803	148032,95	409073,48	9,29	4,19	0,80	0 dB
	086510000004804	147981,71	409061,85	8,86	4,49	0,80	0 dB
	086510000004805	147983,07	409050,98	12,38	4,18	0,80	0 dB
	086510000004806	148035,11	409071,28	8,73	4,12	0,80	0 dB
	086510000004807	148037,38	409056,82	8,49	4,14	0,80	0 dB
	086510000004808	148039,02	409049,64	8,72	4,50	0,80	0 dB
	086510000004809	148048,82	409047,19	9,13	4,41	0,80	0 dB
	086510000004810	148051,45	409032,70	8,66	4,17	0,80	0 dB
	086510000004811	148050,33	409009,68	9,15	4,50	0,80	0 dB
	086510000004812	148061,23	409015,28	8,96	4,45	0,80	0 dB
	086510000004813	148062,83	409005,06	8,82	4,50	0,80	0 dB
	086510000004814	148067,90	409002,82	8,54	4,31	0,80	0 dB
	086510000004815	147992,11	409033,86	8,54	4,50	0,80	0 dB
	086510000004816	148004,78	409024,58	9,28	4,50	0,80	0 dB
	086510000004817	148006,68	409020,31	8,51	4,50	0,80	0 dB
	086510000004818	148016,06	408991,05	8,43	4,21	0,80	0 dB
	086510000004819	147936,64	409141,11	9,42	5,00	0,80	0 dB
	086510000004820	148033,19	408988,55	8,87	4,50	0,80	0 dB
	086510000004821	148022,20	408975,64	8,79	4,48	0,80	0 dB
	086510000004822	148028,63	408975,21	8,42	4,50	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
0865100000004833		148071,08	408990,12	9,71	4,50	0,80	0 dB
0865100000005036		148389,94	409114,59	11,39	4,83	0,80	0 dB
0865100000005037		148395,24	409113,98	10,72	6,15	0,80	0 dB
0865100000005038		148412,10	409094,73	10,29	6,50	0,80	0 dB
0865100000005039		148413,37	409090,89	9,83	6,50	0,80	0 dB
0865100000005040		148406,64	409081,31	9,80	6,50	0,80	0 dB
0865100000005041		148402,97	409069,28	9,55	6,05	0,80	0 dB
0865100000005214		148385,44	409203,29	12,09	6,32	0,80	0 dB
0865100000005215		148362,89	409178,53	12,28	5,41	0,80	0 dB
0865100000005216		148362,88	409178,29	11,06	5,37	0,80	0 dB
0865100000005217		148388,07	409167,22	11,66	6,26	0,80	0 dB
0865100000005220		148399,86	409142,34	11,82	6,75	0,80	0 dB
0865100000005253		148388,86	408997,23	8,23	4,50	0,80	0 dB
0865100000006949		148011,05	409006,39	9,99	4,28	0,80	0 dB
0865100000006950		148008,47	408998,72	8,72	4,05	0,80	0 dB
0865100000008486		147894,82	409144,51	12,64	4,46	0,80	0 dB
0865100000008742		148139,04	409405,53	17,82	6,50	0,80	0 dB
0865100000009275		148043,09	409028,39	8,88	4,22	0,80	0 dB
0865100000009276		148069,86	408974,48	8,90	4,31	0,80	0 dB
0865100000011143		148033,52	409116,93	8,45	4,00	0,80	0 dB
0865100000011144		148035,00	409109,31	8,04	3,98	0,80	0 dB
0865100000011145		148037,27	409110,50	9,20	3,91	0,80	0 dB
0865100000011146		148044,75	409095,01	8,53	3,95	0,80	0 dB
0865100000011147		148038,53	409091,75	4,88	4,00	0,80	0 dB
0865100000011148		148052,15	409080,15	7,06	4,00	0,80	0 dB
0865100000011149		148049,95	409079,00	4,04	4,00	0,80	0 dB
0865100000011150		148059,36	409065,16	2,50	4,00	0,80	0 dB
0865100000011151		148061,26	409061,55	5,73	4,00	0,80	0 dB
0865100000011152		148059,06	409052,75	6,45	4,00	0,80	0 dB
0865100000011153		148065,09	409047,45	2,47	4,00	0,80	0 dB
0865100000011154		148075,05	409033,62	4,83	4,00	0,80	0 dB
0865100000011155		148068,77	409030,40	4,14	4,00	0,80	0 dB
0865100000011156		148079,01	409019,71	2,49	4,00	0,80	0 dB
0865100000011157		148082,55	409018,47	10,35	4,00	0,80	0 dB
0865100000011158		148089,91	409003,57	12,32	4,00	0,80	0 dB
0865100000011159		148091,65	409000,14	2,70	4,00	0,80	0 dB
0865100000011171		147999,56	408980,40	8,99	4,00	0,80	0 dB
0865100000011172		147996,78	408987,30	12,71	4,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
	0865100000011173	147992,11	409033,86	3,35	4,50	0,80	0 dB
	0865100000011175	147981,10	409049,44	6,71	4,11	0,80	0 dB
	0865100000011176	147980,30	409056,98	6,95	4,33	0,80	0 dB
	0865100000011179	148097,86	408978,32	11,50	3,66	0,80	0 dB
	0865100000011410	148367,85	409208,34	12,83	6,50	0,80	0 dB
	0865100000011421	148355,94	408983,62	9,15	4,38	0,80	0 dB
	0865100000011893	148403,10	408967,68	6,84	4,50	0,80	0 dB
	0865100000016263	148160,56	409520,49	13,76	5,50	0,80	0 dB
	0865100000016267	148222,54	409413,60	14,68	5,50	0,80	0 dB
	0865100000016270	148123,73	409440,63	13,87	5,50	0,80	0 dB
	0865100000016272	148108,55	409453,62	10,04	5,50	0,80	0 dB
	0865100000017261	148043,71	409084,09	7,11	4,00	0,80	0 dB
	0865100000018765	148107,18	409481,36	12,23	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018766	148246,85	409409,09	4,84	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018767	148240,13	409396,32	6,82	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018768	148104,82	409411,99	17,08	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018769	148174,40	409348,83	7,98	5,69	0,80	0 dB
	0865100000018770	148244,33	409485,55	10,00	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018771	148192,31	409392,34	10,50	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018772	148228,86	409320,65	5,37	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018773	148205,87	409276,05	4,48	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018774	148199,38	409263,82	8,85	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018775	148209,64	409237,60	3,41	5,79	0,80	0 dB
	0865100000018776	148210,43	409567,10	5,27	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018777	148207,67	409505,26	10,24	7,01	0,80	0 dB
	0865100000018778	148275,03	409561,07	8,09	5,31	0,80	0 dB
	0865100000018779	148180,58	409369,40	5,42	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018780	148082,68	409317,12	13,59	5,63	0,80	0 dB
	0865100000018781	148086,08	409272,57	6,54	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018782	148206,01	409332,43	4,84	5,50	0,80	0 dB
	0865100000018783	148266,92	409273,04	9,16	4,50	0,80	0 dB
	0865100000018840	148362,60	408991,74	13,34	4,47	0,80	0 dB
01	gebouw	147783,98	408920,16	9,00	4,00	0,80	0 dB
02	gebouw	147804,55	408914,52	9,00	4,00	0,80	0 dB
03	gebouw	147785,46	408878,42	9,00	4,00	0,80	0 dB
04	gebouw	147765,33	408880,16	9,00	4,00	0,80	0 dB
05	gebouw	147839,02	408872,20	9,00	4,00	0,80	0 dB
01	Blok 1	147948,14	409043,19	9,00	4,00	0,80	0 dB

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeerslawaaï 2027
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
02	Blok 2b	147918,43	409033,03	9,00	4,00	0,80	0 dB
03	Blok 2a	147924,66	409039,60	9,00	4,00	0,80	0 dB
04	Blok 2c	147894,62	409013,97	9,00	4,00	0,80	0 dB
05	Blok 3b	147878,39	408999,66	9,00	4,00	0,80	0 dB
06	Blok 3c	147856,16	408978,76	9,00	4,00	0,80	0 dB
07	Blok 3a	147848,77	408973,47	9,00	4,00	0,80	0 dB
08	Blok 4a	147821,27	408974,14	9,00	4,00	0,80	0 dB
09	Blok 4b	147829,94	408953,81	9,00	4,00	0,80	0 dB
10	Blok 4c	147823,03	408946,39	9,00	4,00	0,80	0 dB

II. BIJLAGE

Rekenresultaten wegverkeer

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Postweg exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Postweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Blok 1	1,50	55,55	51,94	46,62	56,18	
01_B	Blok 1	4,50	56,07	52,46	47,14	56,70	
01_C	Blok 1	7,50	55,97	52,37	47,05	56,61	
02_A	Blok 1	1,50	50,02	46,40	41,08	50,64	
02_B	Blok 1	4,50	50,86	47,24	41,91	51,48	
02_C	Blok 1	7,50	50,86	47,25	41,92	51,49	
03_A	Blok 1	1,50	46,47	42,85	37,53	47,09	
03_B	Blok 1	4,50	48,12	44,51	39,18	48,75	
03_C	Blok 1	7,50	48,21	44,60	39,28	48,84	
04_A	Blok 1	1,50	50,98	47,38	42,08	51,62	
04_B	Blok 1	4,50	52,04	48,45	43,15	52,69	
04_C	Blok 1	7,50	52,25	48,67	43,38	52,91	
05_A	Blok 1	1,50	48,50	44,90	39,60	49,14	
05_B	Blok 1	4,50	50,15	46,56	41,27	50,80	
05_C	Blok 1	7,50	50,50	46,91	41,63	51,16	
06_A	Blok 1	1,50	46,70	43,12	37,83	47,36	
06_B	Blok 1	4,50	48,63	45,04	39,75	49,28	
06_C	Blok 1	7,50	49,10	45,52	40,23	49,76	
07_A	Blok 2a	1,50	55,07	51,45	46,13	55,69	
07_B	Blok 2a	4,50	55,60	51,99	46,67	56,23	
07_C	Blok 2a	7,50	55,46	51,85	46,53	56,09	
08_A	Blok 2a	1,50	54,48	50,87	45,54	55,11	
08_B	Blok 2a	4,50	55,08	51,47	46,14	55,71	
08_C	Blok 2a	7,50	54,97	51,36	46,03	55,60	
09_A	Blok 2a	1,50	54,88	51,26	45,93	55,50	
09_B	Blok 2a	4,50	55,40	51,79	46,46	56,03	
09_C	Blok 2a	7,50	55,24	51,63	46,31	55,87	
10_A	Blok 2a	1,50	50,08	46,47	41,15	50,71	
10_B	Blok 2a	4,50	50,97	47,37	42,05	51,61	
10_C	Blok 2a	7,50	51,00	47,39	42,07	51,63	
11_A	Blok 2a	1,50	49,60	45,98	40,65	50,22	
11_B	Blok 2a	4,50	50,55	46,94	41,60	51,17	
11_C	Blok 2a	7,50	50,55	46,93	41,60	51,17	
12_A	Blok 2b	1,50	44,09	40,47	35,14	44,71	
12_B	Blok 2b	4,50	46,12	42,51	37,18	46,75	
12_C	Blok 2b	7,50	46,44	42,83	37,50	47,07	
13_A	Blok 2c	1,50	43,55	39,94	34,61	44,18	
13_B	Blok 2c	4,50	45,69	42,07	36,74	46,31	
13_C	Blok 2c	7,50	45,90	42,29	36,95	46,52	
14_A	Blok 3a	1,50	54,81	51,19	45,86	55,43	
14_B	Blok 3a	4,50	55,32	51,70	46,37	55,94	
14_C	Blok 3a	7,50	55,15	51,54	46,21	55,78	
15_A	Blok 3a	1,50	54,24	50,62	45,29	54,86	
15_B	Blok 3a	4,50	54,80	51,19	45,86	55,43	
15_C	Blok 3a	7,50	54,67	51,06	45,72	55,29	
16_A	Blok 3a	1,50	54,81	51,20	45,87	55,44	
16_B	Blok 3a	4,50	55,31	51,69	46,36	55,93	
16_C	Blok 3a	7,50	55,14	51,53	46,20	55,77	
17_A	Blok 3a	1,50	49,79	46,17	40,84	50,41	
17_B	Blok 3a	4,50	50,71	47,10	41,77	51,34	
17_C	Blok 3a	7,50	50,71	47,09	41,76	51,33	
18_A	Blok 3a	1,50	49,82	46,20	40,88	50,44	
18_B	Blok 3a	4,50	50,69	47,08	41,75	51,32	
18_C	Blok 3a	7,50	50,65	47,04	41,70	51,27	
19_A	Blok 3b	1,50	43,43	39,82	34,49	44,06	
19_B	Blok 3b	4,50	45,58	41,98	36,65	46,21	
19_C	Blok 3b	7,50	45,88	42,27	36,94	46,51	
20_A	Blok 3c	1,50	43,17	39,55	34,22	43,79	
20_B	Blok 3c	4,50	45,35	41,74	36,40	45,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Postweg
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Postweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	Blok 3c	7,50	45,55	41,94	36,60	46,17	
21_A	Blok 4a	1,50	55,34	51,73	46,39	55,96	
21_B	Blok 4a	4,50	55,70	52,09	46,76	56,33	
21_C	Blok 4a	7,50	55,49	51,87	46,54	56,11	
22_A	Blok 4a	1,50	55,00	51,38	46,06	55,62	
22_B	Blok 4a	4,50	55,34	51,73	46,39	55,96	
22_C	Blok 4a	7,50	55,11	51,50	46,17	55,74	
23_A	Blok 4a	1,50	55,94	52,33	47,00	56,57	
23_B	Blok 4a	4,50	56,09	52,48	47,15	56,72	
23_C	Blok 4a	7,50	55,78	52,16	46,83	56,40	
24_A	Blok 4a	1,50	52,33	48,72	43,39	52,96	
24_B	Blok 4a	4,50	52,56	48,94	43,61	53,18	
24_C	Blok 4a	7,50	52,37	48,76	43,42	52,99	
25_A	Blok 4a	1,50	50,85	47,23	41,91	51,47	
25_B	Blok 4a	4,50	51,53	47,91	42,58	52,15	
25_C	Blok 4a	7,50	51,46	47,85	42,52	52,09	
26_A	Blok 4c	1,50	41,94	38,34	33,00	42,57	
26_B	Blok 4c	4,50	43,90	40,30	34,95	44,52	
26_C	Blok 4c	7,50	44,45	40,85	35,50	45,07	
27_A	Blok 4c	1,50	42,61	39,00	33,67	43,24	
27_B	Blok 4c	4,50	44,44	40,83	35,49	45,06	
27_C	Blok 4c	7,50	44,80	41,19	35,85	45,42	
28_A	Blok 4b	1,50	43,32	39,72	34,38	43,95	
28_B	Blok 4b	4,50	45,48	41,86	36,53	46,10	
28_C	Blok 4b	7,50	45,68	42,07	36,73	46,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Kampdijklaan 60 km/h
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2027
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampdijklaan 60 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok 1	1,50	47,41	43,26	36,44	47,27
01_B	Blok 1	4,50	49,21	45,07	38,27	49,08
01_C	Blok 1	7,50	50,15	46,00	39,21	50,02
02_A	Blok 1	1,50	36,77	32,64	25,85	36,65
02_B	Blok 1	4,50	38,31	34,17	27,40	38,19
02_C	Blok 1	7,50	39,05	34,89	28,05	38,90
03_A	Blok 1	1,50	36,99	32,83	25,93	36,83
03_B	Blok 1	4,50	38,60	34,45	27,59	38,45
03_C	Blok 1	7,50	39,59	35,43	28,58	39,44
04_A	Blok 1	1,50	47,65	43,50	36,68	47,51
04_B	Blok 1	4,50	49,46	45,31	38,51	49,33
04_C	Blok 1	7,50	50,38	46,23	39,42	50,25
05_A	Blok 1	1,50	46,93	42,78	35,91	46,78
05_B	Blok 1	4,50	48,68	44,53	37,68	48,54
05_C	Blok 1	7,50	49,67	45,51	38,67	49,52
06_A	Blok 1	1,50	46,34	42,19	35,35	46,20
06_B	Blok 1	4,50	47,99	43,84	37,02	47,85
06_C	Blok 1	7,50	49,01	44,86	38,03	48,87
07_A	Blok 2a	1,50	44,40	40,32	33,80	44,38
07_B	Blok 2a	4,50	45,94	41,86	35,42	45,95
07_C	Blok 2a	7,50	46,93	42,85	36,38	46,93
08_A	Blok 2a	1,50	43,84	39,81	33,53	43,92
08_B	Blok 2a	4,50	45,26	41,22	34,95	45,34
08_C	Blok 2a	7,50	46,11	42,07	35,78	46,18
09_A	Blok 2a	1,50	42,73	38,77	32,81	42,95
09_B	Blok 2a	4,50	43,95	39,98	34,00	44,16
09_C	Blok 2a	7,50	44,70	40,73	34,73	44,90
10_A	Blok 2a	1,50	43,68	39,60	33,05	43,66
10_B	Blok 2a	4,50	45,30	41,22	34,75	45,30
10_C	Blok 2a	7,50	46,31	42,23	35,74	46,30
11_A	Blok 2a	1,50	31,98	27,82	20,90	31,81
11_B	Blok 2a	4,50	32,24	28,09	21,22	32,09
11_C	Blok 2a	7,50	33,04	28,89	22,06	32,90
12_A	Blok 2b	1,50	33,90	30,17	24,91	34,48
12_B	Blok 2b	4,50	36,50	32,72	27,45	37,05
12_C	Blok 2b	7,50	37,95	34,11	28,60	38,38
13_A	Blok 2c	1,50	34,19	30,40	25,30	34,80
13_B	Blok 2c	4,50	34,65	30,88	25,71	35,24
13_C	Blok 2c	7,50	35,23	31,43	26,14	35,76
14_A	Blok 3a	1,50	41,82	37,87	31,97	42,06
14_B	Blok 3a	4,50	42,21	38,28	32,46	42,49
14_C	Blok 3a	7,50	42,77	38,83	33,00	43,04
15_A	Blok 3a	1,50	39,74	35,89	30,37	40,16
15_B	Blok 3a	4,50	40,05	36,22	30,77	40,51
15_C	Blok 3a	7,50	40,53	36,70	31,21	40,98
16_A	Blok 3a	1,50	40,40	36,49	30,71	40,70
16_B	Blok 3a	4,50	40,82	36,92	31,17	41,14
16_C	Blok 3a	7,50	41,09	37,19	31,43	41,40
17_A	Blok 3a	1,50	39,35	35,56	30,24	39,88
17_B	Blok 3a	4,50	39,95	36,16	30,89	40,50
17_C	Blok 3a	7,50	40,59	36,79	31,46	41,11
18_A	Blok 3a	1,50	22,31	18,17	11,41	22,20
18_B	Blok 3a	4,50	23,51	19,37	12,64	23,40
18_C	Blok 3a	7,50	25,69	21,56	14,85	25,59
19_A	Blok 3b	1,50	34,52	30,79	25,65	35,15
19_B	Blok 3b	4,50	36,42	32,68	27,53	37,04
19_C	Blok 3b	7,50	37,04	33,27	28,00	37,60
20_A	Blok 3c	1,50	31,90	28,15	23,04	32,53
20_B	Blok 3c	4,50	33,18	29,46	24,31	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Kampdijklaan 60 km/h
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampdijklaan 60 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Blok 3c	7,50	33,65	29,91	24,65	34,23
21_A	Blok 4a	1,50	38,77	34,94	29,48	39,23
21_B	Blok 4a	4,50	38,90	35,09	29,67	39,38
21_C	Blok 4a	7,50	38,83	35,02	29,60	39,31
22_A	Blok 4a	1,50	38,17	34,38	29,10	38,71
22_B	Blok 4a	4,50	38,25	34,48	29,21	38,81
22_C	Blok 4a	7,50	38,16	34,39	29,11	38,71
23_A	Blok 4a	1,50	38,61	34,81	29,44	39,11
23_B	Blok 4a	4,50	38,61	34,82	29,44	39,12
23_C	Blok 4a	7,50	38,42	34,63	29,26	38,93
24_A	Blok 4a	1,50	22,29	18,36	12,44	22,54
24_B	Blok 4a	4,50	24,13	20,26	14,46	24,45
24_C	Blok 4a	7,50	24,84	20,96	15,08	25,13
25_A	Blok 4a	1,50	38,38	34,59	29,32	38,93
25_B	Blok 4a	4,50	38,61	34,84	29,58	39,17
25_C	Blok 4a	7,50	38,80	35,03	29,72	39,34
26_A	Blok 4c	1,50	20,99	17,16	11,27	21,30
26_B	Blok 4c	4,50	23,78	19,96	14,13	24,11
26_C	Blok 4c	7,50	28,37	24,56	18,88	28,76
27_A	Blok 4c	1,50	16,04	12,50	7,16	16,70
27_B	Blok 4c	4,50	18,07	14,52	9,25	18,75
27_C	Blok 4c	7,50	21,95	18,33	13,09	22,60
28_A	Blok 4b	1,50	22,07	18,24	12,35	22,38
28_B	Blok 4b	4,50	24,89	21,06	15,21	25,21
28_C	Blok 4b	7,50	29,13	25,31	19,64	29,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Reutsedijk
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai 2027
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reutsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Blok 1	1,50	33,86	29,63	22,43	33,59	
01_B	Blok 1	4,50	34,02	29,79	22,61	33,75	
01_C	Blok 1	7,50	34,30	30,07	22,89	34,03	
02_A	Blok 1	1,50	8,73	4,49	-2,65	8,47	
02_B	Blok 1	4,50	10,30	6,06	-1,06	10,04	
02_C	Blok 1	7,50	11,19	6,96	-0,17	10,93	
03_A	Blok 1	1,50	28,54	24,31	17,11	28,27	
03_B	Blok 1	4,50	28,82	24,59	17,41	28,55	
03_C	Blok 1	7,50	28,84	24,60	17,42	28,57	
04_A	Blok 1	1,50	35,22	30,99	23,80	34,95	
04_B	Blok 1	4,50	35,51	31,28	24,10	35,24	
04_C	Blok 1	7,50	36,25	32,01	24,83	35,98	
05_A	Blok 1	1,50	35,02	30,79	23,59	34,75	
05_B	Blok 1	4,50	35,33	31,10	23,92	35,06	
05_C	Blok 1	7,50	36,05	31,82	24,64	35,78	
06_A	Blok 1	1,50	35,06	30,83	23,64	34,79	
06_B	Blok 1	4,50	35,40	31,18	23,99	35,13	
06_C	Blok 1	7,50	36,17	31,93	24,76	35,90	
07_A	Blok 2a	1,50	29,31	25,08	17,89	29,04	
07_B	Blok 2a	4,50	29,42	25,19	18,01	29,15	
07_C	Blok 2a	7,50	29,44	25,21	18,03	29,17	
08_A	Blok 2a	1,50	24,41	20,18	13,00	24,14	
08_B	Blok 2a	4,50	24,86	20,63	13,46	24,59	
08_C	Blok 2a	7,50	25,56	21,33	14,17	25,30	
09_A	Blok 2a	1,50	18,78	14,54	7,41	18,52	
09_B	Blok 2a	4,50	20,21	15,98	8,85	19,95	
09_C	Blok 2a	7,50	22,26	18,02	10,88	22,00	
10_A	Blok 2a	1,50	31,21	26,98	19,79	30,94	
10_B	Blok 2a	4,50	31,56	27,33	20,15	31,29	
10_C	Blok 2a	7,50	32,41	28,18	21,00	32,14	
11_A	Blok 2a	1,50	8,35	4,11	-3,02	8,09	
11_B	Blok 2a	4,50	11,13	6,89	-0,25	10,87	
11_C	Blok 2a	7,50	14,63	10,39	3,24	14,36	
12_A	Blok 2b	1,50	20,85	16,61	9,48	20,59	
12_B	Blok 2b	4,50	23,38	19,14	12,01	23,12	
12_C	Blok 2b	7,50	28,61	24,37	17,21	28,34	
13_A	Blok 2c	1,50	13,84	9,60	2,48	13,58	
13_B	Blok 2c	4,50	16,95	12,71	5,59	16,69	
13_C	Blok 2c	7,50	20,94	16,70	9,55	20,67	
14_A	Blok 3a	1,50	25,11	20,88	13,70	24,84	
14_B	Blok 3a	4,50	25,11	20,88	13,70	24,84	
14_C	Blok 3a	7,50	26,24	22,01	14,84	25,97	
15_A	Blok 3a	1,50	25,51	21,28	14,09	25,24	
15_B	Blok 3a	4,50	25,43	21,20	14,02	25,16	
15_C	Blok 3a	7,50	26,38	22,15	14,97	26,11	
16_A	Blok 3a	1,50	25,19	20,96	13,77	24,92	
16_B	Blok 3a	4,50	25,09	20,86	13,68	24,82	
16_C	Blok 3a	7,50	25,63	21,40	14,22	25,36	
17_A	Blok 3a	1,50	19,07	14,84	7,70	18,81	
17_B	Blok 3a	4,50	21,03	16,79	9,65	20,77	
17_C	Blok 3a	7,50	23,76	19,53	12,38	23,50	
18_A	Blok 3a	1,50	22,55	18,32	11,13	22,28	
18_B	Blok 3a	4,50	22,82	18,59	11,41	22,55	
18_C	Blok 3a	7,50	22,86	18,63	11,45	22,59	
19_A	Blok 3b	1,50	16,89	12,66	5,50	16,63	
19_B	Blok 3b	4,50	18,64	14,40	7,27	18,38	
19_C	Blok 3b	7,50	21,50	17,27	10,12	21,24	
20_A	Blok 3c	1,50	9,36	5,12	-1,99	9,10	
20_B	Blok 3c	4,50	12,90	8,66	1,54	12,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Reutsedijk
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reutsedijk
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	Blok 3c	7,50	17,07	12,83	5,69	16,81	
21_A	Blok 4a	1,50	26,90	22,67	15,48	26,63	
21_B	Blok 4a	4,50	26,83	22,59	15,41	26,56	
21_C	Blok 4a	7,50	26,78	22,55	15,37	26,51	
22_A	Blok 4a	1,50	26,42	22,19	15,00	26,15	
22_B	Blok 4a	4,50	26,45	22,21	15,04	26,18	
22_C	Blok 4a	7,50	26,51	22,28	15,10	26,24	
23_A	Blok 4a	1,50	24,03	19,80	12,62	23,76	
23_B	Blok 4a	4,50	24,18	19,95	12,77	23,91	
23_C	Blok 4a	7,50	24,24	20,01	12,84	23,97	
24_A	Blok 4a	1,50	9,73	5,49	-1,63	9,47	
24_B	Blok 4a	4,50	12,42	8,19	1,05	12,16	
24_C	Blok 4a	7,50	14,81	10,57	3,43	14,55	
25_A	Blok 4a	1,50	25,27	21,03	13,85	25,00	
25_B	Blok 4a	4,50	25,30	21,07	13,89	25,03	
25_C	Blok 4a	7,50	25,77	21,54	14,36	25,50	
26_A	Blok 4c	1,50	9,45	5,21	-1,90	9,19	
26_B	Blok 4c	4,50	13,26	9,01	1,90	13,00	
26_C	Blok 4c	7,50	19,00	14,76	7,62	18,74	
27_A	Blok 4c	1,50	0,93	-3,32	-10,40	0,68	
27_B	Blok 4c	4,50	3,37	-0,87	-7,98	3,11	
27_C	Blok 4c	7,50	8,99	4,75	-2,38	8,73	
28_A	Blok 4b	1,50	14,80	10,56	3,41	14,53	
28_B	Blok 4b	4,50	16,45	12,21	5,08	16,19	
28_C	Blok 4b	7,50	19,40	15,16	8,02	19,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Kampdijklaan 30 km/h
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2027
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampdijklaan 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Blok 1	1,50	32,39	28,20	21,19	32,18
01_B	Blok 1	4,50	33,99	29,80	22,81	33,79
01_C	Blok 1	7,50	34,76	30,57	23,59	34,56
02_A	Blok 1	1,50	15,51	11,31	4,44	15,34
02_B	Blok 1	4,50	17,88	13,67	6,85	17,72
02_C	Blok 1	7,50	20,23	16,03	9,22	20,07
03_A	Blok 1	1,50	18,68	14,48	7,50	18,48
03_B	Blok 1	4,50	20,64	16,44	9,51	20,45
03_C	Blok 1	7,50	22,37	18,17	11,27	22,19
04_A	Blok 1	1,50	37,95	33,76	26,74	37,74
04_B	Blok 1	4,50	40,04	35,85	28,85	39,84
04_C	Blok 1	7,50	40,60	36,40	29,42	40,40
05_A	Blok 1	1,50	37,20	33,01	25,98	36,99
05_B	Blok 1	4,50	39,30	35,11	28,11	39,10
05_C	Blok 1	7,50	39,88	35,69	28,71	39,68
06_A	Blok 1	1,50	35,77	31,58	24,56	35,56
06_B	Blok 1	4,50	37,87	33,67	26,69	37,67
06_C	Blok 1	7,50	38,71	34,52	27,55	38,51
07_A	Blok 2a	1,50	22,67	18,48	11,44	22,46
07_B	Blok 2a	4,50	24,49	20,30	13,31	24,29
07_C	Blok 2a	7,50	25,66	21,47	14,49	25,46
08_A	Blok 2a	1,50	1,70	-2,50	-9,34	1,54
08_B	Blok 2a	4,50	7,57	3,37	-3,42	7,42
08_C	Blok 2a	7,50	12,57	8,37	1,54	12,41
09_A	Blok 2a	1,50	19,56	15,37	8,32	19,34
09_B	Blok 2a	4,50	21,37	17,17	10,18	21,16
09_C	Blok 2a	7,50	22,32	18,12	11,15	22,12
10_A	Blok 2a	1,50	24,19	20,00	13,04	24,00
10_B	Blok 2a	4,50	25,89	21,69	14,78	25,71
10_C	Blok 2a	7,50	27,48	23,28	16,40	27,30
11_A	Blok 2a	1,50	12,80	8,59	1,72	12,62
11_B	Blok 2a	4,50	14,73	10,53	3,71	14,57
11_C	Blok 2a	7,50	16,34	12,14	5,34	16,19
12_A	Blok 2b	1,50	27,68	23,49	16,49	27,48
12_B	Blok 2b	4,50	29,21	25,01	18,06	29,02
12_C	Blok 2b	7,50	30,57	26,37	19,45	30,38
13_A	Blok 2c	1,50	15,83	11,63	4,64	15,62
13_B	Blok 2c	4,50	17,19	12,99	6,05	17,00
13_C	Blok 2c	7,50	18,36	14,16	7,26	18,18
14_A	Blok 3a	1,50	--	--	--	--
14_B	Blok 3a	4,50	3,19	-1,01	-7,78	3,04
14_C	Blok 3a	7,50	3,46	-0,75	-7,49	3,32
15_A	Blok 3a	1,50	-0,05	-4,25	-11,08	-0,21
15_B	Blok 3a	4,50	6,09	1,89	-4,91	5,94
15_C	Blok 3a	7,50	8,29	4,09	-2,70	8,14
16_A	Blok 3a	1,50	--	--	--	--
16_B	Blok 3a	4,50	2,63	-1,58	-8,35	2,48
16_C	Blok 3a	7,50	2,94	-1,27	-8,01	2,80
17_A	Blok 3a	1,50	15,07	10,87	3,99	14,89
17_B	Blok 3a	4,50	16,87	12,66	5,85	16,71
17_C	Blok 3a	7,50	18,68	14,48	7,69	18,53
18_A	Blok 3a	1,50	10,51	6,31	-0,56	10,34
18_B	Blok 3a	4,50	12,20	8,00	1,17	12,04
18_C	Blok 3a	7,50	13,71	9,50	2,70	13,55
19_A	Blok 3b	1,50	18,98	14,78	7,81	18,78
19_B	Blok 3b	4,50	20,49	16,29	9,37	20,30
19_C	Blok 3b	7,50	21,90	17,70	10,82	21,72
20_A	Blok 3c	1,50	14,17	9,98	2,97	13,96
20_B	Blok 3c	4,50	15,44	11,24	4,29	15,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Kampdijklaan 30 km/h
exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaier 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampdijklaan 30 km/h
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	Blok 3c	7,50	16,20	12,00	5,09	16,02	
21_A	Blok 4a	1,50	--	--	--	--	
21_B	Blok 4a	4,50	1,22	-2,99	-9,77	1,07	
21_C	Blok 4a	7,50	1,54	-2,67	-9,41	1,40	
22_A	Blok 4a	1,50	--	--	--	--	
22_B	Blok 4a	4,50	-0,27	-4,48	-11,25	-0,42	
22_C	Blok 4a	7,50	0,08	-4,13	-10,87	-0,06	
23_A	Blok 4a	1,50	--	--	--	--	
23_B	Blok 4a	4,50	-2,25	-6,46	-13,24	-2,40	
23_C	Blok 4a	7,50	-1,89	-6,10	-12,84	-2,03	
24_A	Blok 4a	1,50	5,57	1,36	-5,52	5,39	
24_B	Blok 4a	4,50	6,78	2,58	-4,23	6,62	
24_C	Blok 4a	7,50	7,41	3,20	-3,57	7,26	
25_A	Blok 4a	1,50	11,37	7,16	0,28	11,19	
25_B	Blok 4a	4,50	13,27	9,07	2,25	13,11	
25_C	Blok 4a	7,50	14,95	10,75	3,96	14,80	
26_A	Blok 4c	1,50	7,56	3,36	-3,53	7,38	
26_B	Blok 4c	4,50	9,32	5,11	-1,70	9,16	
26_C	Blok 4c	7,50	9,93	5,72	-1,04	9,78	
27_A	Blok 4c	1,50	4,19	-0,01	-6,88	4,02	
27_B	Blok 4c	4,50	5,80	1,59	-5,22	5,64	
27_C	Blok 4c	7,50	8,27	4,07	-2,76	8,11	
28_A	Blok 4b	1,50	12,23	8,02	1,15	12,05	
28_B	Blok 4b	4,50	14,00	9,79	2,97	13,84	
28_C	Blok 4b	7,50	15,83	11,63	4,84	15,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Louise Colignyiaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai 2027
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Louise Colignyiaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Blok 1	1,50	--	--	--	--	
01_B	Blok 1	4,50	5,01	0,75	-6,11	4,81	
01_C	Blok 1	7,50	6,21	1,96	-4,95	6,00	
02_A	Blok 1	1,50	17,64	13,40	6,39	17,41	
02_B	Blok 1	4,50	18,92	14,68	7,70	18,70	
02_C	Blok 1	7,50	20,81	16,58	9,61	20,60	
03_A	Blok 1	1,50	23,04	18,82	11,76	22,81	
03_B	Blok 1	4,50	23,75	19,52	12,49	23,52	
03_C	Blok 1	7,50	24,39	20,15	13,15	24,16	
04_A	Blok 1	1,50	11,19	6,94	0,05	10,99	
04_B	Blok 1	4,50	15,02	10,77	3,85	14,81	
04_C	Blok 1	7,50	20,76	16,53	9,49	20,53	
05_A	Blok 1	1,50	14,18	9,94	2,97	13,96	
05_B	Blok 1	4,50	16,77	12,53	5,59	16,56	
05_C	Blok 1	7,50	21,71	17,49	10,45	21,48	
06_A	Blok 1	1,50	23,83	19,61	12,55	23,60	
06_B	Blok 1	4,50	24,57	20,33	13,31	24,34	
06_C	Blok 1	7,50	24,29	20,05	13,04	24,06	
07_A	Blok 2a	1,50	--	--	--	--	
07_B	Blok 2a	4,50	4,38	0,14	-6,82	4,16	
07_C	Blok 2a	7,50	5,73	1,49	-5,49	5,51	
08_A	Blok 2a	1,50	--	--	--	--	
08_B	Blok 2a	4,50	1,35	-2,89	-9,79	1,15	
08_C	Blok 2a	7,50	3,15	-1,09	-8,06	2,93	
09_A	Blok 2a	1,50	--	--	--	--	
09_B	Blok 2a	4,50	3,48	-0,75	-7,74	3,26	
09_C	Blok 2a	7,50	4,77	0,54	-6,47	4,55	
10_A	Blok 2a	1,50	22,75	18,53	11,47	22,52	
10_B	Blok 2a	4,50	23,66	19,44	12,40	23,43	
10_C	Blok 2a	7,50	23,93	19,70	12,69	23,71	
11_A	Blok 2a	1,50	23,39	19,17	12,12	23,16	
11_B	Blok 2a	4,50	24,17	19,94	12,93	23,95	
11_C	Blok 2a	7,50	25,18	20,95	13,96	24,96	
12_A	Blok 2b	1,50	21,82	17,60	10,54	21,59	
12_B	Blok 2b	4,50	22,64	18,41	11,37	22,41	
12_C	Blok 2b	7,50	22,20	17,96	10,96	21,97	
13_A	Blok 2c	1,50	29,10	24,87	17,81	28,86	
13_B	Blok 2c	4,50	29,67	25,43	18,40	29,44	
13_C	Blok 2c	7,50	30,35	26,12	19,10	30,12	
14_A	Blok 3a	1,50	--	--	--	--	
14_B	Blok 3a	4,50	-2,83	-7,09	-13,95	-3,03	
14_C	Blok 3a	7,50	-2,19	-6,44	-13,33	-2,39	
15_A	Blok 3a	1,50	3,33	-0,92	-7,82	3,12	
15_B	Blok 3a	4,50	6,34	2,09	-4,78	6,14	
15_C	Blok 3a	7,50	9,16	4,89	-1,94	8,96	
16_A	Blok 3a	1,50	--	--	--	--	
16_B	Blok 3a	4,50	-4,03	-8,28	-15,18	-4,24	
16_C	Blok 3a	7,50	-2,64	-6,89	-13,80	-2,85	
17_A	Blok 3a	1,50	23,55	19,33	12,26	23,31	
17_B	Blok 3a	4,50	24,18	19,96	12,92	23,95	
17_C	Blok 3a	7,50	24,89	20,66	13,65	24,67	
18_A	Blok 3a	1,50	27,85	23,63	16,57	27,62	
18_B	Blok 3a	4,50	28,78	24,55	17,52	28,55	
18_C	Blok 3a	7,50	29,95	25,72	18,72	29,73	
19_A	Blok 3b	1,50	15,32	11,09	4,07	15,09	
19_B	Blok 3b	4,50	16,42	12,18	5,21	16,20	
19_C	Blok 3b	7,50	17,29	13,05	6,10	17,08	
20_A	Blok 3c	1,50	33,05	28,82	21,75	32,81	
20_B	Blok 3c	4,50	34,18	29,96	22,91	33,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Geluidbelastingen Louise Colignyiaan exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï 2027
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Louise Colignyiaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	Blok 3c	7,50	35,16	30,93	23,91	34,93
21_A	Blok 4a	1,50	24,69	20,47	13,40	24,45
21_B	Blok 4a	4,50	26,26	22,04	14,99	26,03
21_C	Blok 4a	7,50	27,38	23,15	16,12	27,15
22_A	Blok 4a	1,50	20,46	16,25	9,17	20,23
22_B	Blok 4a	4,50	22,11	17,88	10,85	21,88
22_C	Blok 4a	7,50	23,81	19,58	12,59	23,59
23_A	Blok 4a	1,50	29,01	24,79	17,73	28,78
23_B	Blok 4a	4,50	31,11	26,88	19,86	30,88
23_C	Blok 4a	7,50	31,25	27,03	20,01	31,03
24_A	Blok 4a	1,50	37,25	33,03	25,96	37,01
24_B	Blok 4a	4,50	39,30	35,07	28,04	39,07
24_C	Blok 4a	7,50	39,56	35,34	28,31	39,33
25_A	Blok 4a	1,50	24,32	20,09	13,04	24,08
25_B	Blok 4a	4,50	25,37	21,14	14,12	25,14
25_C	Blok 4a	7,50	26,52	22,29	15,28	26,30
26_A	Blok 4c	1,50	32,24	28,02	20,95	32,00
26_B	Blok 4c	4,50	33,77	29,54	22,50	33,54
26_C	Blok 4c	7,50	34,74	30,50	23,48	34,51
27_A	Blok 4c	1,50	37,65	33,44	26,36	37,42
27_B	Blok 4c	4,50	39,50	35,28	28,24	39,27
27_C	Blok 4c	7,50	40,14	35,92	28,89	39,91
28_A	Blok 4b	1,50	22,36	18,13	11,07	22,12
28_B	Blok 4b	4,50	23,76	19,53	12,49	23,53
28_C	Blok 4b	7,50	24,96	20,73	13,71	24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Railverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Blok 1	1,50	46,33	45,35	40,44	48,83	
01_B	Blok 1	4,50	47,31	46,35	41,47	49,84	
01_C	Blok 1	7,50	48,96	48,02	43,15	51,51	
02_A	Blok 1	1,50	36,64	35,77	31,30	39,44	
02_B	Blok 1	4,50	40,55	39,66	35,14	43,31	
02_C	Blok 1	7,50	44,79	43,86	39,16	47,43	
03_A	Blok 1	1,50	36,27	35,45	31,09	39,17	
03_B	Blok 1	4,50	39,67	38,84	34,44	42,54	
03_C	Blok 1	7,50	44,03	43,14	38,52	46,74	
04_A	Blok 1	1,50	45,25	44,34	39,54	47,86	
04_B	Blok 1	4,50	47,22	46,32	41,53	49,84	
04_C	Blok 1	7,50	50,71	49,77	44,91	53,27	
05_A	Blok 1	1,50	42,60	41,72	37,02	45,28	
05_B	Blok 1	4,50	45,08	44,20	39,48	47,75	
05_C	Blok 1	7,50	49,26	48,34	43,51	51,84	
06_A	Blok 1	1,50	39,70	38,94	34,46	42,58	
06_B	Blok 1	4,50	43,19	42,40	37,83	46,00	
06_C	Blok 1	7,50	48,23	47,35	42,57	50,87	
07_A	Blok 2a	1,50	45,75	44,74	39,80	48,22	
07_B	Blok 2a	4,50	46,31	45,31	40,40	48,80	
07_C	Blok 2a	7,50	46,56	45,57	40,67	49,06	
08_A	Blok 2a	1,50	44,09	43,09	38,15	46,56	
08_B	Blok 2a	4,50	44,77	43,78	38,87	47,27	
08_C	Blok 2a	7,50	45,11	44,13	39,24	47,62	
09_A	Blok 2a	1,50	41,25	40,30	35,43	43,79	
09_B	Blok 2a	4,50	42,23	41,30	36,45	44,80	
09_C	Blok 2a	7,50	42,76	41,83	37,00	45,34	
10_A	Blok 2a	1,50	46,27	45,26	40,32	48,74	
10_B	Blok 2a	4,50	47,14	46,15	41,27	49,65	
10_C	Blok 2a	7,50	49,03	48,06	43,21	51,57	
11_A	Blok 2a	1,50	36,78	35,91	31,58	39,65	
11_B	Blok 2a	4,50	40,36	39,49	35,16	43,23	
11_C	Blok 2a	7,50	44,59	43,69	39,08	47,30	
12_A	Blok 2b	1,50	39,38	38,50	33,74	42,03	
12_B	Blok 2b	4,50	42,42	41,54	36,79	45,07	
12_C	Blok 2b	7,50	47,98	47,06	42,23	50,56	
13_A	Blok 2c	1,50	36,34	35,52	31,23	39,27	
13_B	Blok 2c	4,50	39,80	38,96	34,69	42,73	
13_C	Blok 2c	7,50	43,44	42,55	38,01	46,19	
14_A	Blok 3a	1,50	39,88	38,92	34,06	42,42	
14_B	Blok 3a	4,50	40,76	39,84	35,04	43,36	
14_C	Blok 3a	7,50	41,24	40,34	35,58	43,87	
15_A	Blok 3a	1,50	35,56	34,61	29,82	38,14	
15_B	Blok 3a	4,50	36,13	35,23	30,51	38,78	
15_C	Blok 3a	7,50	37,88	37,04	32,41	40,62	
16_A	Blok 3a	1,50	36,19	35,35	30,69	38,92	
16_B	Blok 3a	4,50	37,74	36,95	32,34	40,53	
16_C	Blok 3a	7,50	38,75	37,99	33,45	41,60	
17_A	Blok 3a	1,50	38,77	37,87	33,13	41,41	
17_B	Blok 3a	4,50	41,01	40,14	35,45	43,70	
17_C	Blok 3a	7,50	44,59	43,71	38,99	47,26	
18_A	Blok 3a	1,50	35,53	34,68	30,24	38,36	
18_B	Blok 3a	4,50	39,20	38,37	33,99	42,08	
18_C	Blok 3a	7,50	43,10	42,22	37,64	45,84	
19_A	Blok 3b	1,50	41,63	40,65	35,76	44,14	
19_B	Blok 3b	4,50	43,91	42,95	38,11	46,46	
19_C	Blok 3b	7,50	47,15	46,18	41,31	49,68	
20_A	Blok 3c	1,50	34,88	34,11	29,73	37,80	
20_B	Blok 3c	4,50	39,19	38,38	34,02	42,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Railverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
20_C	Blok 3c	7,50	41,30	40,48	36,10	44,18	
21_A	Blok 4a	1,50	31,60	30,95	26,64	34,65	
21_B	Blok 4a	4,50	33,07	32,43	28,14	36,14	
21_C	Blok 4a	7,50	35,03	34,39	30,06	38,08	
22_A	Blok 4a	1,50	31,30	30,71	26,46	34,43	
22_B	Blok 4a	4,50	32,82	32,20	27,94	35,92	
22_C	Blok 4a	7,50	35,19	34,56	30,23	38,24	
23_A	Blok 4a	1,50	32,60	31,94	27,60	35,63	
23_B	Blok 4a	4,50	34,02	33,36	29,02	37,05	
23_C	Blok 4a	7,50	35,18	34,50	30,12	38,17	
24_A	Blok 4a	1,50	35,42	34,58	30,01	38,19	
24_B	Blok 4a	4,50	38,52	37,68	33,11	41,29	
24_C	Blok 4a	7,50	39,95	39,14	34,63	42,78	
25_A	Blok 4a	1,50	36,29	35,51	30,98	39,13	
25_B	Blok 4a	4,50	39,27	38,48	33,94	42,09	
25_C	Blok 4a	7,50	42,84	42,01	37,38	45,59	
26_A	Blok 4c	1,50	32,64	31,81	27,28	35,44	
26_B	Blok 4c	4,50	36,54	35,71	31,20	39,35	
26_C	Blok 4c	7,50	40,76	39,93	35,38	43,55	
27_A	Blok 4c	1,50	34,32	33,51	29,33	37,32	
27_B	Blok 4c	4,50	38,41	37,60	33,55	41,48	
27_C	Blok 4c	7,50	40,42	39,61	35,46	43,43	
28_A	Blok 4b	1,50	38,43	37,53	32,76	41,06	
28_B	Blok 4b	4,50	41,06	40,17	35,43	43,71	
28_C	Blok 4b	7,50	45,56	44,64	39,82	48,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

III.BIJLAGE

Tabel geluidbelastingen

Bijlage III: Tabel geluidbelastingen

Reken- punt	Reken- hoogte [m]	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB											Totaal wegverkeers- lawaai*	Totaal weg+rail**
			Postweg		Kampdijklaan 60 km/h		Reutsedijk		Kampdijklaan 30 km/h		Louise van Colignylaan		Spoorlijn		
			excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek			
01	1,5	Blok 1	56,18	51,18	47,27	42,27	33,59	28,59	32,18	27,18	0,00	-5,00	48,83	59,89	60,03
01	4,5	Blok 1	56,70	51,70	49,08	44,08	33,75	28,75	33,79	28,79	4,81	-0,19	49,84	60,43	60,58
01	7,5	Blok 1	56,61	51,61	50,02	45,02	34,03	29,03	34,56	29,56	6,00	1,00	51,51	60,41	60,63
02	1,5	Blok 1	50,64	45,64	36,65	31,65	8,47	3,47	15,34	10,34	17,41	12,41	39,44	54,27	54,34
02	4,5	Blok 1	51,48	46,48	38,19	33,19	10,04	5,04	17,72	12,72	18,70	13,70	43,31	55,03	55,16
02	7,5	Blok 1	51,49	46,49	38,90	33,90	10,93	5,93	20,07	15,07	20,60	15,60	47,43	55,04	55,34
03	1,5	Blok 1	47,09	42,09	36,83	31,83	28,27	23,27	18,48	13,48	22,81	17,81	39,17	50,96	51,09
03	4,5	Blok 1	48,75	43,75	38,45	33,45	28,55	23,55	20,45	15,45	23,52	18,52	42,54	52,48	52,67
03	7,5	Blok 1	48,84	43,84	39,44	34,44	28,57	23,57	22,19	17,19	24,16	19,16	46,74	52,59	53,04
04	1,5	Blok 1	51,62	46,62	47,51	42,51	34,95	29,95	37,74	32,74	10,99	5,99	47,86	55,94	56,21
04	4,5	Blok 1	52,69	47,69	49,33	44,33	35,24	30,24	39,84	34,84	14,81	9,81	49,84	57,04	57,37
04	7,5	Blok 1	52,91	47,91	50,25	45,25	35,98	30,98	40,40	35,40	20,53	15,53	53,27	57,38	58,00
05	1,5	Blok 1	49,14	44,14	46,78	41,78	34,75	29,75	36,99	31,99	13,96	8,96	45,28	53,85	54,10
05	4,5	Blok 1	50,80	45,80	48,54	43,54	35,06	30,06	39,10	34,10	16,56	11,56	47,75	55,43	55,73
05	7,5	Blok 1	51,16	46,16	49,52	44,52	35,78	30,78	39,68	34,68	21,48	16,48	51,84	55,91	56,54
06	1,5	Blok 1	47,36	42,36	46,20	41,20	34,79	29,79	35,56	30,56	23,60	18,60	42,58	52,40	52,60
06	4,5	Blok 1	49,28	44,28	47,85	42,85	35,13	30,13	37,67	32,67	24,34	19,34	46,00	54,13	54,41
06	7,5	Blok 1	49,76	44,76	48,87	43,87	35,90	30,90	38,51	33,51	24,06	19,06	50,87	54,73	55,40
07	1,5	Blok 2a	55,69	50,69	44,38	39,38	29,04	24,04	22,46	17,46	0,00	-5,00	48,22	59,31	59,45
07	4,5	Blok 2a	56,23	51,23	45,95	40,95	29,15	24,15	24,29	19,29	4,16	-0,84	48,80	59,81	59,95
07	7,5	Blok 2a	56,09	51,09	46,93	41,93	29,17	24,17	25,46	20,46	5,51	0,51	49,06	59,71	59,86
08	1,5	Blok 2a	55,11	50,11	43,92	38,92	24,14	19,14	1,54	-3,46	0,00	-5,00	46,56	58,75	58,86
08	4,5	Blok 2a	55,71	50,71	45,34	40,34	24,59	19,59	7,42	2,42	1,15	-3,85	47,27	59,30	59,41
08	7,5	Blok 2a	55,60	50,60	46,18	41,18	25,30	20,30	12,41	7,41	2,93	-2,07	47,62	59,23	59,35
09	1,5	Blok 2a	55,50	50,50	42,95	37,95	18,52	13,52	19,34	14,34	0,00	-5,00	43,79	59,08	59,14
09	4,5	Blok 2a	56,03	51,03	44,16	39,16	19,95	14,95	21,16	16,16	3,26	-1,74	44,80	59,55	59,61
09	7,5	Blok 2a	55,87	50,87	44,90	39,90	22,00	17,00	22,12	17,12	4,55	-0,45	45,34	59,43	59,50
10	1,5	Blok 2a	50,71	45,71	43,66	38,66	30,94	25,94	24,00	19,00	22,52	17,52	48,74	54,65	55,09
10	4,5	Blok 2a	51,61	46,61	45,30	40,30	31,29	26,29	25,71	20,71	23,43	18,43	49,65	55,51	55,95
10	7,5	Blok 2a	51,63	46,63	46,30	41,30	32,14	27,14	27,30	22,30	23,71	18,71	51,57	55,63	56,26
11	1,5	Blok 2a	50,22	45,22	31,81	26,81	8,09	3,09	12,62	7,62	23,16	18,16	39,65	53,82	53,90
11	4,5	Blok 2a	51,17	46,17	32,09	27,09	10,87	5,87	14,57	9,57	23,95	18,95	43,23	54,68	54,81
11	7,5	Blok 2a	51,17	46,17	32,90	27,90	14,36	9,36	16,19	11,19	24,96	19,96	47,30	54,67	54,99
12	1,5	Blok 2b	44,71	39,71	34,48	29,48	20,59	15,59	27,48	22,48	21,59	16,59	42,03	48,64	49,04

Bijlage III: Tabel geluidbelastingen

Reken- punt	Reken- hoogte [m]	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB											Totaal wegverkeers- lawaai*	Totaal weg+rail**
			Postweg		Kampdijklaan 60 km/h		Reutsedijk		Kampdijklaan 30 km/h		Louise van Colignylaan		Spoorlijn		
			excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek			
12	4,5	Blok 2b	46,75	41,75	37,05	32,05	23,12	18,12	29,02	24,02	22,41	17,41	45,07	50,56	51,06
12	7,5	Blok 2b	47,07	42,07	38,38	33,38	28,34	23,34	30,38	25,38	21,97	16,97	50,56	50,92	52,30
13	1,5	Blok 2c	44,18	39,18	34,80	29,80	13,58	8,58	15,62	10,62	28,86	23,86	39,27	48,18	48,43
13	4,5	Blok 2c	46,31	41,31	35,24	30,24	16,69	11,69	17,00	12,00	29,44	24,44	42,73	50,11	50,45
13	7,5	Blok 2c	46,52	41,52	35,76	30,76	20,67	15,67	18,18	13,18	30,12	25,12	46,19	50,30	50,96
14	1,5	Blok 3a	55,43	50,43	42,06	37,06	24,84	19,84	0,00	-5,00	0,00	-5,00	42,42	59,01	59,05
14	4,5	Blok 3a	55,94	50,94	42,49	37,49	24,84	19,84	3,04	-1,96	-3,03	-8,03	43,36	59,45	59,50
14	7,5	Blok 3a	55,78	50,78	43,04	38,04	25,97	20,97	3,32	-1,68	-2,39	-7,39	43,87	59,29	59,34
15	1,5	Blok 3a	54,86	49,86	40,16	35,16	25,24	20,24	-0,21	-5,21	3,12	-1,88	38,14	58,43	58,45
15	4,5	Blok 3a	55,43	50,43	40,51	35,51	25,16	20,16	5,94	0,94	6,14	1,14	38,78	58,93	58,95
15	7,5	Blok 3a	55,29	50,29	40,98	35,98	26,11	21,11	8,14	3,14	8,96	3,96	40,62	58,80	58,83
16	1,5	Blok 3a	55,44	50,44	40,70	35,70	24,92	19,92	0,00	-5,00	0,00	-5,00	38,92	58,97	58,99
16	4,5	Blok 3a	55,93	50,93	41,14	36,14	24,82	19,82	2,48	-2,52	-4,24	-9,24	40,53	59,41	59,44
16	7,5	Blok 3a	55,77	50,77	41,40	36,40	25,36	20,36	2,80	-2,20	-2,85	-7,85	41,60	59,25	59,28
17	1,5	Blok 3a	50,41	45,41	39,88	34,88	18,81	13,81	14,89	9,89	23,31	18,31	41,41	54,15	54,25
17	4,5	Blok 3a	51,34	46,34	40,50	35,50	20,77	15,77	16,71	11,71	23,95	18,95	43,70	54,98	55,12
17	7,5	Blok 3a	51,33	46,33	41,11	36,11	23,50	18,50	18,53	13,53	24,67	19,67	47,26	54,99	55,29
18	1,5	Blok 3a	50,44	45,44	22,20	17,20	22,28	17,28	10,34	5,34	27,62	22,62	38,36	54,01	54,06
18	4,5	Blok 3a	51,32	46,32	23,40	18,40	22,55	17,55	12,04	7,04	28,55	23,55	42,08	54,81	54,91
18	7,5	Blok 3a	51,27	46,27	25,59	20,59	22,59	17,59	13,55	8,55	29,73	24,73	45,84	54,76	54,99
19	1,5	Blok 3b	44,06	39,06	35,15	30,15	16,63	11,63	18,78	13,78	15,09	10,09	44,14	48,03	48,74
19	4,5	Blok 3b	46,21	41,21	37,04	32,04	18,38	13,38	20,30	15,30	16,20	11,20	46,46	50,05	50,79
19	7,5	Blok 3b	46,51	41,51	37,60	32,60	21,24	16,24	21,72	16,72	17,08	12,08	49,68	50,31	51,63
20	1,5	Blok 3c	43,79	38,79	32,53	27,53	9,10	4,10	13,96	8,96	32,81	27,81	37,80	47,80	48,00
20	4,5	Blok 3c	45,97	40,97	33,81	28,81	12,64	7,64	15,25	10,25	33,95	28,95	42,09	49,82	50,14
20	7,5	Blok 3c	46,17	41,17	34,23	29,23	16,81	11,81	16,02	11,02	34,93	29,93	44,18	50,01	50,48
21	1,5	Blok 4a	55,96	50,96	39,23	34,23	26,63	21,63	0,00	-5,00	24,45	19,45	34,65	59,43	59,44
21	4,5	Blok 4a	56,33	51,33	39,38	34,38	26,56	21,56	1,07	-3,93	26,03	21,03	36,14	59,76	59,77
21	7,5	Blok 4a	56,11	51,11	39,31	34,31	26,51	21,51	1,40	-3,60	27,15	22,15	38,08	59,54	59,55
22	1,5	Blok 4a	55,62	50,62	38,71	33,71	26,15	21,15	0,00	-5,00	20,23	15,23	34,43	59,11	59,12
22	4,5	Blok 4a	55,96	50,96	38,81	33,81	26,18	21,18	-0,42	-5,42	21,88	16,88	35,92	59,41	59,42
22	7,5	Blok 4a	55,74	50,74	38,71	33,71	26,24	21,24	-0,06	-5,06	23,59	18,59	38,24	59,18	59,20
23	1,5	Blok 4a	56,57	51,57	39,11	34,11	23,76	18,76	0,00	-5,00	28,78	23,78	35,63	60,02	60,03
23	4,5	Blok 4a	56,72	51,72	39,12	34,12	23,91	18,91	-2,40	-7,40	30,88	25,88	37,05	60,14	60,15

Bijlage III: Tabel geluidbelastingen

Reken- punt	Reken- hoogte [m]	Omschrijving	Geluidbelastingen (Lden) in dB											Totaal wegverkeers- lawaai*	Totaal weg+rail**
			Postweg		Kampdijklaan 60 km/h		Reutsedijk		Kampdijklaan 30 km/h		Louise van Colignylaan		Spoorlijn		
			excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek	excl. aftrek	Incl. aftrek			
23	7,5	Blok 4a	56,40	51,40	38,93	33,93	23,97	18,97	-2,03	-7,03	31,03	26,03	38,17	59,81	59,82
24	1,5	Blok 4a	52,96	47,96	22,54	17,54	9,47	4,47	5,39	0,39	37,01	32,01	38,19	56,47	56,50
24	4,5	Blok 4a	53,18	48,18	24,45	19,45	12,16	7,16	6,62	1,62	39,07	34,07	41,29	56,68	56,74
24	7,5	Blok 4a	52,99	47,99	25,13	20,13	14,55	9,55	7,26	2,26	39,33	34,33	42,78	56,49	56,57
25	1,5	Blok 4a	51,47	46,47	38,93	33,93	25,00	20,00	11,19	6,19	24,08	19,08	39,13	55,10	55,15
25	4,5	Blok 4a	52,15	47,15	39,17	34,17	25,03	20,03	13,11	8,11	25,14	20,14	42,09	55,70	55,78
25	7,5	Blok 4a	52,09	47,09	39,34	34,34	25,50	20,50	14,80	9,80	26,30	21,30	45,59	55,63	55,81
26	1,5	Blok 4c	42,57	37,57	21,30	16,30	9,19	4,19	7,38	2,38	32,00	27,00	35,44	46,41	46,57
26	4,5	Blok 4c	44,52	39,52	24,11	19,11	13,00	8,00	9,16	4,16	33,54	28,54	39,35	48,26	48,51
26	7,5	Blok 4c	45,07	40,07	28,76	23,76	18,74	13,74	9,78	4,78	34,51	29,51	43,55	48,80	49,33
27	1,5	Blok 4c	43,24	38,24	16,70	11,70	0,68	-4,32	4,02	-0,98	37,42	32,42	37,32	47,38	47,58
27	4,5	Blok 4c	45,06	40,06	18,75	13,75	3,11	-1,89	5,64	0,64	39,27	34,27	41,48	49,14	49,46
27	7,5	Blok 4c	45,42	40,42	22,60	17,60	8,73	3,73	8,11	3,11	39,91	34,91	43,43	49,50	49,95
28	1,5	Blok 4b	43,95	38,95	22,38	17,38	14,53	9,53	12,05	7,05	22,12	17,12	41,06	47,71	48,11
28	4,5	Blok 4b	46,10	41,10	25,21	20,21	16,19	11,19	13,84	8,84	23,53	18,53	43,71	49,74	50,19
28	7,5	Blok 4b	46,30	41,30	29,52	24,52	19,14	14,14	15,68	10,68	24,73	19,73	48,15	49,94	51,00

*cumulatie wegverkeerslawaai exclusief aftrek ex art. 110g Wgh

**Cumulatie alle wegen (exclusief aftrek ex art. 110g Wgh) + spoorlijn conform bijlage I, hoofdstuk 2 van het RMG2012